

#129215#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Балтмилк, ООО
Чекистов 81А(Б), Калининград (Альбатрос)

Заводской номер счётчика 22181325	Показания прибора, ГДж 20.05.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.04.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Г кал
Количество тепловой энергии, система 1	795,099	778,282	16.817	4.017

Подпись исполнителя



#128925#

Отчёт за период с 20.04.2025 по 20.05.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Отчёт сформирован

10053

TB7 (ASCII)

22181325

1

22.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.04.2025	-	0,53	0	7,938	7,882	0	7,763	7,775	0	24	0	70	53,7	0,37	0,26
22.04.2025	-	0,719	0	8,813	8,738	0	8,616	8,634	0	24	0	70,4	50,5	0,37	0,27
23.04.2025	-	0,92	0	12,708	12,611	0	12,42	12,442	0	24	0	71	53,4	0,38	0,27
24.04.2025	-	0,811	0	10,288	10,197	0,005	10,059	10,072	0,005	24	0	70,4	51,2	0,37	0,27
25.04.2025	-	1,039	0,001	16,462	16,337	0,002	16,088	16,101	0,002	24	0	71,1	55,7	0,37	0,27
26.04.2025	-	1,087	0	16,569	16,431	0	16,193	16,197	0	24	0	71,1	55,1	0,37	0,27
27.04.2025	-	0,909	0	13,799	13,699	0	13,488	13,508	0	24	0	70,8	54,7	0,37	0,27
28.04.2025	-	0,873	0	14,011	13,91	0	13,699	13,712	0	24	0	70,5	55,3	0,37	0,27
29.04.2025	-	0,825	0	10,647	10,542	0	10,41	10,41	0	24	0	70,5	51,6	0,38	0,27
30.04.2025	-	0,51	0	7,949	7,884	0	7,773	7,775	0	24	0	70,1	54,4	0,37	0,27
01.05.2025	-	0,637	0	8,837	8,755	0	8,639	8,639	0	24	0	70,6	53	0,38	0,27
02.05.2025	-	0,363	0	5,73	5,68	0	5,606	5,603	0	24	0	69,4	53,9	0,37	0,27
03.05.2025	-	0,547	0	8,827	8,752	0	8,638	8,635	0	24	0	68,8	53,7	0,36	0,27
04.05.2025	-	0,869	0	12,535	12,426	0	12,252	12,258	0	22	2	70,8	53,9	0,36	0,27
05.05.2025	-	0,934	0	13,088	12,974	0	12,79	12,8	0	24	0	71,1	53,7	0,37	0,27
06.05.2025	-	0,855	0	12,791	12,694	0	12,502	12,516	0	24	0	71	54,7	0,37	0,27
07.05.2025	-	0,87	0	14,059	13,962	0	13,742	13,759	0	24	0	70,9	55,8	0,37	0,27
08.05.2025	-	0,683	0	11,545	11,462	0	11,284	11,293	0	24	0	70,8	56,4	0,36	0,27
09.05.2025	-	0,721	0	12,521	12,437	0	12,238	12,25	0	24	0	70,9	56,8	0,37	0,27
10.05.2025	-	0,609	0	9,599	9,527	0	9,384	9,393	0	24	0	70,5	55	0,37	0,27
11.05.2025	-	0,569	0	9,114	9,048	0	8,911	8,92	0	24	0	70,3	55,1	0,37	0,27
12.05.2025	-	0,634	0	11,446	11,54	0	11,187	11,362	0	24	0	71,1	57,6	0,31	0,25
13.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,8	19,8	0,38	0,39
14.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,9	19,1	0,38	0,39
15.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,3	17,4	0,39	0,39
16.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,5	17,2	0,37	0,38
17.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,5	16,7	0,38	0,39
18.05.2025	-	0,087	0	6,728	6,704	0	6,576	6,565	0	24	0	70,8	67,6	0,37	0,34
19.05.2025	-	0,109	0	3,294	3,283	0	3,227	3,23	0	24	0	67	59	0,37	0,27
20.05.2025	-	0,106	0	3,233	3,224	0	3,166	3,172	0	24	0	67,1	59,1	0,38	0,27
Итого:	-	16,816	0,001	262,531	260,699	0,007	256,651	257,021	0,007	718	2	61,77	49,04	0,37	0,29

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

718 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	778,282	8762,172	8651,133	0,342	8543,235	8535,468	0,337	2773	5378
20.05.2025	795,099	9024,703	8911,832	0,349	8799,889	8792,488	0,344	3491	5380

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения