Показания приборов учёта тепловой энергии за период с 20.05.2025 по 03.06.2025

Потребитель Адрес потребителя Абонентский номер Балтмилк, ООО Чекистов 81A(Б), Калининград (Альбатрос)

Заводской номер счётчика 22181325	Показания прибора, ГДж 03.06.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.05.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал		
Количество тепловой энергии, система 1	795,38	795,099	0.281	0.067		

Подпись исполнителя



#131384#

Отчёт за период с 20.05.2025 по 03.06.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

10053

Тип теплосчётчика

TB7 (ASCII)

Заводской номер

22181325

Номер системы

1

Отчёт сформирован

16.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

редомоч	CIP	OI FIC	rpar	TRIBI I	iapan	Terb	UB.								
Дата tнар, °С		dQ,	dQg,	dV1,	dV2,	dV3,	dM1,	dM2,	dM3,	dTNar,	dTtn,	t1,	t2,	p1,	p2,
	ГДж	Гкал	м3	м3	м3	T	Т	Т	ч	Ч	°C	°C	МПа	MIIa	
21.05.2025	-	0,1	0	2,974	2,974	0	2,913	2,925	0	24	0	67,2	59	0,37	0,26
22.05.2025	-	0,108	0	3,111	3,111	0	3,047	3,061	0	24	0	67	58,5	0,38	0,28
23.05.2025	-	0,072	0	2,28	2,283	.0	2,234	2,245	0	24	0	67,2	59,5	0,35	0,26
24.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	22	2	58,8	48,4	0,34	0,25
25.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	58,6	49,3	0,34	0,24
26.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	60,7	50,7	0,33	0,24
27.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	57,9	49,2	0,33	0,24
28.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	57,3	49,1	0,33	0,24
29.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	59,3	49,3	0,33	0,24
30.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	58,2	49	0,33	0,24
31.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	57,3	48,1	0,33	0,24
01.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	58,3	49,2	0,33	0,24
02.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	57,1	47,9	0,33	0,24
03.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	56,8	48,4	0,33	0,24
Итого:	-	0,28	0	8,365	8,368	y 0	8,194	8;231	0	334	2	60,12	51,11	0,34	0,25

Общее время работы системы

336 час.

Период нормальной работы системы

334 час.

Показания интеграторов:

Лата О.Г.	О ГЛж	(ж V1, м3		V3,	М1. т	М2. т	M3,	TNar,	Ttn,
	05.2025 795,099				10.1	, .	T 0 344	ч 3491	ч 5380
03.06.2025									

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения