

#124407#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1647324

Номер абонента:

Аллея Смелых, 20в Потапенко С.И. ИП

Адрес установки:

Система

1

Подача

 $Q = M(h_p - h_o)$

Ведомость учёта параметров теплопотребления

статистические данные

с 20.03.2025 по 20.04.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т	Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M	tn	to	Pn	Ро	
20.03	0,617	21,4	74,28	45,50	0,52	0,36	24,00
21.03	0,617	20,8	73,91	44,23	0,54	0,36	24,00
22.03	0,586	20,0	74,08	44,78	0,53	0,35	24,00
23.03	0,539	18,2	73,60	44,08	0,53	0,36	24,00
24.03	0,624	20,9	74,29	44,48	0,53	0,35	24,00
25.03	0,567	19,6	73,74	44,86	0,53	0,35	24,00
26.03	0,580	19,2	73,64	43,45	0,53	0,35	23,99
Итого:	4,13	140,1	73,95	44,50	0,53	0,35	167,99
27.03	0,567	19,0	73,47	43,63	0,53	0,36	24,00
28.03	0,500	16,6	73,30	43,22	0,54	0,35	24,00
29.03	0,439	14,8	72,76	43,16	0,54	0,35	24,00
30.03	0,516	16,9	73,50	43,07	0,53	0,34	24,00
31.03	0,576	19,2	73,56	43,60	0,53	0,35	24,00
01.04	0,605	20,5	73,84	44,42	0,52	0,35	24,00
02.04	0,548	18,5	73,33	43,74	0,54	0,35	24,00
Итого:	3,75	125,5	73,42	43,59	0,53	0,35	168,00
03.04	0,440	15,1	71,79	42,70	0,55	0,34	24,00
04.04	0,539	19,7	71,69	44,32	0,54	0,35	24,00
05.04	0,629	24,4	72,48	46,72	0,49	0,35	24,00
06.04	0,675	27,5	72,52	48,00	0,48	0,35	24,00
07.04	0,674	25,5	72,90	46,53	0,49	0,35	24,00
08.04	0,659	25,1	72,39	46,10	0,50	0,36	24,00
09.04	0,638	24,1	72,36	45,97	0,50	0,36	24,00
Итого:	4,25	161,4	72,36	46,03	0,51	0,35	168,00
10.04	0,671	26,2	72,46	46,93	0,49	0,35	24,00
11.04	0,603	22,3	72,32	45,35	0,51	0,35	24,00
12.04	0,525	19,2	72,00	44,76	0,52	0,36	24,00
13.04	0,361	13,0	71,05	43,39	0,54	0,35	24,00
14.04	0,374	13,9	70,76	43,82	0,50	0,34	24,00
15.04	0,324	12,3	70,62	44,23	0,43	0,32	24,00
16.04	0,358	13,2	70,52	43,41	0,44	0,32	24,00
Итого:	3,22	120,2	71,61	44,88	0,49	0,34	168,00
17.04	0,259	10,8	69,06	45,20	0,41	0,30	24,00
18.04	0,214	10,0	68,10	46,86	0,45	0,31	24,00
19.04	0,109	7,5	67,09	52,61	0,45	0,30	24,00
Итого:	0,58	28,4	68,20	47,75	0,44	0,30	72,00
Итого:	15,93	575,6	72,62	44,94	0,51	0,34	744,0

dT= 27,68

Общее время работы, ч	744,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.н, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		15,93					
Показания интеграторов	На 24:00 19.03.2025	На 24:00 19.04.2025	Результат за период	На 15:00 22.04.2025			
Количество теплоты, Гкал	78,23	94,16	15,93	94,44			
Масса теплоносителя M1, т	10598,3	11173,9	575,6	11194,9			
Время наработки, ч	2332,4	3076,4	744,0	3139,9			
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			0,0				

Представитель абонента

Представитель теплосети

S10X v4.18

ТЕПЛОСЧЁТЧИК
МПК «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23 04 2025