

#130588#

Отчёт по теплопотреблению за период с 19.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Потапенко С.И., ИП

Аллея Смелых 20в, Калининград

7337

ТЭМ-104

1647324

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
20.04.2025	0,057	5,344	5,243	24	24	0	0	64,2	53,4	4,5	3	-
21.04.2025	0,148	10,509	10,288	24	24	0	0	68,1	53,7	4,4	3,1	-
22.04.2025	0,125	9,254	9,064	24	24	0	0	67,3	53,5	4,4	3,1	-
23.04.2025	0,152	10,865	10,635	24	24	0	0	68,4	54,2	4,5	3,1	-
24.04.2025	0,11	8,571	8,396	24	24	0	0	67,1	54,1	4,5	3	-
25.04.2025	0,125	9,329	9,136	24	24	0	0	67,6	54	4,5	3,1	-
26.04.2025	0,111	8,659	8,482	24	24	0	0	67	54	4,5	3,1	-
27.04.2025	0,081	6,729	6,598	24	24	0	0	65,7	53,6	4,5	3,1	-
28.04.2025	0,124	9,459	9,264	24	24	0	0	67,4	54,1	4,5	3,1	-
29.04.2025	0,103	8,104	7,939	24	24	0	0	66,8	53,8	4,4	3,1	-
30.04.2025	0,13	9,869	9,664	24	24	0	0	67,6	54,3	4,3	3	-
01.05.2025	0,103	7,961	7,799	24	24	0	0	66,9	53,8	4,4	3,1	-
02.05.2025	0,103	8,379	8,209	24	24	0	0	66,8	54,3	4,5	3	-
03.05.2025	0,109	8,673	8,494	24	24	0	0	67,2	54,4	4,4	3	-
04.05.2025	0,076	6,655	6,526	24	24	0	0	65,3	53,6	4,4	3,1	-
05.05.2025	0,128	9,615	9,415	24	24	0	0	67,7	54,2	4,4	3,1	-
06.05.2025	0,121	9,507	9,312	24	24	0	0	67,3	54,3	4,3	3,1	-
07.05.2025	0,13	10,019	9,811	24	24	0	0	67,7	54,4	4,3	3,1	-
08.05.2025	0,107	8,491	8,318	24	24	0	0	66,8	54	4,3	3,1	-
09.05.2025	0,069	6,368	6,244	24	24	0	0	65,1	54,1	4,3	3,1	-
10.05.2025	0,118	9,123	8,936	24	24	0	0	67,3	54,1	4,3	3	-
11.05.2025	0,1	8,2	8,035	24	24	0	0	66,7	54,3	4,4	3,1	-
12.05.2025	0,127	10,052	9,843	24	24	0	0	67,7	54,8	4,3	3,1	-
13.05.2025	0,127	9,387	9,192	24	24	0	0	67,6	53,8	4,4	3,1	-
14.05.2025	0,138	10,342	10,125	24	24	0	0	67,9	54,3	4,4	3,1	-
15.05.2025	0,124	9,529	9,332	24	24	0	0	67,6	54,3	4,3	3,1	-
16.05.2025	0,136	10,301	10,087	24	24	0	0	67,8	54,3	4,3	3,1	-
17.05.2025	0,117	9,14	8,95	24	24	0	0	67,4	54,4	4,3	3,1	-
18.05.2025	0,091	7,682	7,527	24	24	0	0	66,5	54,4	4,2	3	-
19.05.2025	0,135	10,729	10,504	24	24	0	0	68,2	55,4	4,2	3	-
20.05.2025	0,125	9,887	9,682	24	24	0	0	67,7	54,8	4,3	3,1	-
Итого:	3,55	276,732	271,05	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,55											

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
19.04.2025	94,164	11473,724	11173,863	3076,37	0,01
20.05.2025	97,713	11750,455	11444,913	3820,37	0,01

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.05.2025 15:14:35