

#142058#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Потапенко С.И., ИП
Аллея Смелых 20в, Калининград

7337
ТЭМ-104
1647324
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.06.2025	0,091	8,032	0	-542	7,87	0	0	24	24	0	0	66,7	55,2	0	4,6	3,1	0,1	-
22.06.2025	0,089	7,312	0	342	7,163	0	0	24	24	0	0	67	54,5	0	4,6	3,1	0,1	-
23.06.2025	0,107	8,977	0	-149	8,789	0	0	24	24	0	0	67,9	55,8	0	4,6	3,1	0,1	-
24.06.2025	0,101	8,291	0	-9	8,12	0	0	24	24	0	0	67,4	55	0	4,6	3,1	0,1	-
25.06.2025	0,115	9,468	0	67	9,27	0	0	24	24	0	0	68	55,6	0	4,5	3,1	0,1	-
26.06.2025	0,101	8,062	0	100	7,896	0	0	24	24	0	0	67,4	54,6	0	4,5	3,1	0,1	-
27.06.2025	0,112	8,752	0	-124	8,569	0	0	24	24	0	0	67,8	54,8	0	4,6	3,1	0,1	-
28.06.2025	0,103	8,419	0	-37	8,244	0	0	24	24	0	0	67,6	55,1	0	4,7	3,1	0,1	-
29.06.2025	0,083	7,092	0	120	6,949	0	0	24	24	0	0	66,6	54,7	0	4,7	3,1	0,1	-
30.06.2025	0,122	9,717	0	-100	9,512	0	0	24	24	0	0	68,3	55,5	0	4,7	3,1	0,1	-
01.07.2025	0,094	7,5	0	16	7,347	0	0	24	24	0	0	67,1	54,4	0	4,6	3,1	0,1	-
02.07.2025	0,092	7,119	0	-237	6,973	0	0	24	24	0	0	67,6	54,5	0	5,1	3,1	0,1	-
03.07.2025	0,084	7,103	0	283	6,959	0	0	24	24	0	0	66,6	54,5	0	5,7	3	0,1	-
04.07.2025	0,121	9,241	0	-786	9,046	0	0	24	24	0	0	68,3	55	0	5,2	3,1	0,1	-
05.07.2025	0,092	7,41	0	749	7,258	0	0	24	24	0	0	67,3	54,7	0	5,2	3,1	0,1	-
06.07.2025	0,069	5,96	0	236	5,843	0	0	24	24	0	0	65,8	54	0	5,2	3	0,1	-
07.07.2025	0,107	8,627	0	-700	8,448	0	0	24	24	0	0	67,8	55,2	0	5,1	3,1	0,1	-
08.07.2025	0,097	7,973	0	321	7,809	0	0	24	24	0	0	67,4	55	0	5,2	3	0,1	-
09.07.2025	0,035	5,562	0	-111	5,474	0	0	24	24	0	0	58,4	55,7	0	5,1	3	0,1	-
10.07.2025	0,004	0	0	-1780	0	0	0	24	24	0	0	32,3	35,9	0	1,7	1,3	0,1	-
11.07.2025	0	0	0	-376	0	0	0	24	24	0	0	28,4	31,1	0	0,3	2,1	0,1	-
12.07.2025	0	0	0	-3202	0	0	0	24	24	0	0	25,9	28	0	0,2	1,4	0,1	-
13.07.2025	0	0	0	0	0,001	0	0	24	24	0	0	24,7	25,6	0	0,1	5	0	-
14.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	24,4	24,6	0	0,1	5,1	0	-
15.07.2025	0	0,001	0	0	0	0	0	24	24	0	0	23,3	23,9	0	2,9	5	0	-
16.07.2025	0	0,018	0	0	0,018	0	0	24	24	0	0	22,9	23,7	0	0,9	5	0	-
17.07.2025	0,001	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	25,7	27,9	0	4,1	4,1	0	-
18.07.2025	0	0	0	0	0,001	0	0	24	24	0	0	22,7	22,2	0	1,7	3,5	0	-
19.07.2025	0	0,001	0	0	0	0	0	24	24	0	0	22,9	22,8	0	1,1	5	0	-
20.07.2025	0	0	0	0	0,001	0	0	24	24	0	0	22,7	22,8	0	1,6	5	0	-
Итого:	1,82	150,637	0	-5919	147,56	0	0	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,82																	

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	101,044	12027,376	0	5919	11716,126	0	0	4564,37	0,01
20.07.2025	102,864	12178,012	0	0	11863,684	0	0	5284,37	0,01

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.07.2025 14:47:27