

#148374#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Потапенко С.И., ИП
Аллея Смелых 20в, Калининград

7337
ТЭМ-104
1647324
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	0,074	6,299	0	-878	6,174	86400	0	24	24	0	0	66,1	54,1	0	4,5	3,1	0,1	-
22.08.2025	0,096	8,105	0	900	7,939	86400	0	24	24	0	0	67,3	55,2	0	4,5	3	0,1	-
23.08.2025	0,083	7,023	0	-123	6,883	86400	0	24	24	0	0	66,4	54,4	0	4,5	3,1	0,1	-
24.08.2025	0,061	5,54	0	-239	5,433	86400	0	24	24	0	0	65	53,8	0	4,4	3,1	0,1	-
25.08.2025	0,093	7,832	0	686	7,671	86400	0	24	24	0	0	67,2	55,1	0	4,4	3,1	0,1	-
26.08.2025	0,09	7,182	0	-482	7,036	86400	0	24	24	0	0	66,9	54,1	0	4,3	3,1	0,1	-
27.08.2025	0,09	7,637	0	243	7,481	86400	0	24	24	0	0	67	55	0	4,4	3,1	0,1	-
28.08.2025	0,079	6,908	0	-105	6,769	86400	0	24	24	0	0	66,4	54,7	0	4,4	3	0,1	-
29.08.2025	0,089	7,499	0	-32	7,346	86400	0	24	24	0	0	67,2	55,1	0	4,4	3,1	0,1	-
30.08.2025	0,073	6,642	0	276	6,509	86400	0	24	24	0	0	66,3	55,1	0	4,4	3	0,1	-
31.08.2025	0,064	6,014	0	-310	5,896	86400	0	24	24	0	0	65,7	54,9	0	4,4	3,1	0,1	-
01.09.2025	0,086	7,569	0	240	7,415	86400	0	24	24	0	0	67	55,4	0	4,4	3,1	0,1	-
02.09.2025	0,095	8,301	0	-404	8,128	86400	0	24	24	0	0	67,6	55,9	0	4,4	3,1	0,1	-
03.09.2025	0,097	8,447	0	196	8,273	86400	0	24	24	0	0	67,6	55,9	0	4,3	3	0,1	-
04.09.2025	0,079	7,055	0	144	6,911	86400	0	24	24	0	0	66,8	55,4	0	4,3	3	0,1	-
05.09.2025	0,083	7,191	0	-716	7,044	86400	0	24	24	0	0	67	55,3	0	4,3	3,1	0,1	-
06.09.2025	0,075	6,672	0	466	6,538	86400	0	24	24	0	0	66,6	55,1	0	4,3	3,1	0,1	-
07.09.2025	0,061	5,781	0	-5573	5,669	86400	0	24	24	0	0	65,4	54,8	0	4,3	3,1	0,1	-
08.09.2025	0,081	7,165	0	0	7,019	86400	0	24	24	0	0	66,9	55,4	0	4,3	3,1	0	-
09.09.2025	0,088	7,541	0	0	7,387	86400	0	24	24	0	0	67,1	55,3	0	4,4	3	0	-
10.09.2025	0,092	8,097	0	0	7,929	86400	0	24	24	0	0	67,7	56,2	0	4,4	3,1	0	-
11.09.2025	0,08	7,51	0	0	7,356	86400	0	24	24	0	0	66,8	55,9	0	4,4	3,1	0	-
12.09.2025	0,08	7,137	0	0	6,991	86400	0	24	24	0	0	67,1	55,6	0	4,4	3,1	0	-
13.09.2025	0,061	5,698	-0,003	0	5,588	-23686414	0	24	24	0	0	65,3	54,5	0	4,4	3,1	0	-
14.09.2025	0,069	6,397	0	0	6,27	0	0	24	24	0	0	66,2	55,2	0	4,4	3,1	0	-
15.09.2025	0,091	8,22	0	0	8,051	0	0	24	24	0	0	67,4	56,1	0	4,3	3,1	0	-
16.09.2025	0,08	7,519	0	0	7,364	0	0	24	24	0	0	67	56,2	0	4,3	3,1	0	-
17.09.2025	0,089	7,92	0	0	7,757	0	0	24	24	0	0	67,4	55,9	0	4,3	3,1	0	-
18.09.2025	0,071	6,82	0	0	6,684	0	0	24	24	0	0	66,3	55,6	0	4,4	3,1	0	-
19.09.2025	0,098	8,677	0	0	8,496	0	0	24	24	0	0	67,8	56,3	0	4,3	3,1	0	-
20.09.2025	0,069	6,559	0	0	6,428	0	0	24	24	0	0	66,2	55,6	0	4,3	3,1	0	-
Итого:	2,517	222,957	-0,003	-5711	218,435	-21699214	0	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,517																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	105,14	12372,464	0,003	5711	12054,275	21699214	0	6027,56	0,01
20.09.2025	107,658	12595,42	0	0	12272,708	0	0	6771,56	0,01

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.09.2025 7:33:15