

#124409#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1444712

Номер абонента:

Ленинский, 85-87а

ИП Сары Т.Д.А.

Адрес установки:

Система

1

Р-Подача

 $Q = M \Delta(h_p - h_o)$

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax кг/ц
1	15	0,015	6,0	---	---
2	15	0,015	6,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

статистические данные

с 20.03.2025 по 20.04.2025


Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		Мп	Мо	Мп-Мо		tn	to	Pп	Ро	
				-	+					
20.03	0,158	16,5	17,0	0,5	---	72,36	62,91	0,90	0,51	20,0
21.03	0,164	14,6	14,9	0,3	---	71,98	60,85	0,90	0,51	23,8
22.03	0,115	9,7	9,8	0,1	---	72,12	60,37	0,90	0,51	16,0
23.03	0,154	10,9	11,0	0,0	---	72,08	58,04	0,90	0,51	24,0
24.03	0,122	10,1	10,1	0,1	---	71,74	59,70	0,90	0,51	24,0
25.03	0,106	10,2	10,3	0,1	---	71,64	61,35	0,90	0,51	24,0
26.03	0,099	9,4	9,5	0,1	---	71,63	61,21	0,90	0,51	24,0
Итого:	0,92	81,6	82,7	1,1	0,0	71,97	60,80	0,90	0,51	155,98
27.03	0,100	14,1	14,5	0,3	---	71,97	64,98	0,90	0,51	21,5
28.03	0,045	8,2	8,4	0,2	---	72,28	66,93	0,90	0,51	10,7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
01.04	0,016	12,4	12,9	0,5	---	72,17	70,95	0,90	0,51	12,2
02.04	0,033	24,0	25,0	1,0	---	71,94	70,65	0,90	0,51	23,0
Итого:	0,19	58,7	60,7	2,1	0,0	72,04	68,83	0,90	0,51	67,56
03.04	0,035	24,8	25,9	1,0	---	71,90	70,56	0,90	0,51	23,8
04.04	0,035	24,6	25,6	1,0	---	72,02	70,67	0,90	0,51	23,9
05.04	0,082	17,4	18,0	0,6	---	72,83	68,23	0,90	0,51	22,3
06.04	0,149	7,3	7,3	0,0	---	73,27	52,91	0,90	0,51	24,0
07.04	0,105	5,4	5,4	0,0	---	71,57	52,10	0,90	0,51	24,0
08.04	0,120	5,6	5,7	0,1	---	71,35	50,09	0,90	0,51	24,0
09.04	0,125	5,4	5,5	0,0	---	71,40	48,34	0,90	0,51	24,0
Итого:	0,65	90,5	93,3	2,8	0,0	72,14	65,03	0,90	0,51	166,22
10.04	0,136	6,0	6,0	0,0	---	71,50	48,87	0,90	0,51	24,0
11.04	0,146	6,0	6,1	0,0	---	71,20	47,13	0,90	0,51	23,7
12.04	0,162	6,7	6,8	0,0	---	71,31	47,30	0,90	0,51	23,6
13.04	0,116	4,7	4,8	0,0	---	70,80	46,36	0,90	0,51	24,0
14.04	0,091	3,5	3,5	0,0	---	70,49	44,36	0,90	0,51	23,9
15.04	0,035	1,4	1,4	0,0	---	68,63	44,66	0,90	0,51	24,0
16.04	---	0,0	0,0	---	0,0	27,06	25,63	0,90	0,51	23,8
Итого:	0,68	28,4	28,5	0,2	0,0	70,97	46,93	0,90	0,51	167,22
17.04	---	0,0	0,0	---	0,0	25,67	24,47	0,90	0,51	24,0
18.04	---	0,0	0,0	---	0,0	26,32	25,18	0,90	0,51	23,8
19.04	---	0,0	0,0	---	0,0	25,62	24,41	0,90	0,51	24,0
Итого:	0,00	0,1	0,0	0,0	0,0	25,85	24,67	0,90	0,51	71,84
Итого:	2,45	259,3	265,3	6,1	0,1	71,93	62,68	0,90	0,51	628,8
						dT=	9,25			

dT= 9,25

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тмах, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	628,8	0,0	0,0	0,0	115,2
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qt/в +	Qсан.ут.
	2,45						
Показания интеграторов	На 24:00 19.03.2025	На 24:00 19.04.2025	Результат за период		На 11:00 22.04.2025		
Количество теплоты, Гкал	277,67	280,12	2,45		280,12		
Расход теплоносителя Mп, т	21567,0	21826,3	259,3		21826,4		
Расход теплоносителя Mo, т	22055,9	22321,2	265,3		22321,2		
Время наработки, ч	66694,5	67323,4	628,8		67382,8		
Время наработки Тнар = Тмах + Тmin + Тdt + Ттех.н			115,2				

Представитель абонента

S10X v4.18



Королев