

Отчет о суточных параметрах
(20.02.2025 0:00:00 - 20.03.2025 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Л.Шевцовой 6-р, д. 43 (Эдкар)

Прибор: Пульсар_V46 Заводской номер: 11574888

Точка измерения: УУ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Система измерения количества теплоты

Дата	t1 °C	t2 °C	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	P1 МПа	P2 МПа	Qтс Гкал	ВНР ч	NS	NSCodes	DI2	DI3
20.02.2025	59,75	53,45	32,30	31,94	31,79	31,53	0,44	0,42	0,200	24,00	*	к0000140	0,00	0,00
21.02.2025	63,79	57,53	32,33	32,15	31,75	31,67	0,44	0,41	0,199	18,00	*	к0201140	0,00	0,00
22.02.2025	62,66	56,90	31,71	31,63	31,16	31,18	0,44	0,41	0,179	19,00	*	к0201140	0,00	0,00
23.02.2025	58,00	52,63	31,95	31,91	31,47	31,52	0,44	0,42	0,169	15,00	*	к0201140	0,00	0,00
24.02.2025	58,17	52,41	32,27	32,09	31,79	31,70	0,44	0,42	0,183	20,00	*	к0201140	0,00	0,00
25.02.2025	54,76	49,46	32,02	31,87	31,59	31,52	0,44	0,42	0,167	21,00	*	к0001140	0,00	0,00
26.02.2025	55,20	50,03	32,24	31,97	31,80	31,62	0,44	0,42	0,164	18,00	*	к0201140	0,00	0,00
27.02.2025	53,61	48,87	32,40	31,92	31,99	31,58	0,44	0,42	0,152	23,00	*	к0004140	0,00	0,00
28.02.2025	53,16	48,99	31,95	31,53	31,55	31,20	0,44	0,42	0,131	21,00	*	к0204100	0,00	0,00
01.03.2025	53,63	49,36	31,71	31,31	31,30	30,98	0,44	0,42	0,134	23,00	*	к0004100	0,00	0,00
02.03.2025	55,12	50,89	31,18	30,90	30,76	30,55	0,44	0,42	0,130	21,00	*	к0204100	0,00	0,00
03.03.2025	54,95	50,63	31,33	31,04	30,90	30,69	0,44	0,42	0,133	20,00	*	к0204100	0,00	0,00
04.03.2025	54,03	49,62	31,91	31,58	31,50	31,24	0,42	0,42	0,138	20,00	*	к0204100	0,00	0,00
05.03.2025	53,49	48,99	32,03	31,72	31,63	31,39	0,33	0,42	0,142	20,00	*	к0200100	0,00	0,00
06.03.2025	52,00	48,28	31,76	31,37	31,38	31,05	0,16	0,42	0,115	16,00	*	к0205100	0,00	0,00
07.03.2025	51,31	48,20	31,39	31,04	31,02	30,73	0,05	0,42	0,063	6,00	*	к0205100	0,00	0,00
08.03.2025	52,18	49,57	31,26	30,63	30,88	30,30	0,22	0,42	0,013	0,00	*	к0004100	0,00	0,00
09.03.2025	52,04	49,29	31,14	30,62	30,77	30,29	0,17	0,42	0,014	0,00	*	к0004000	0,00	0,00
10.03.2025	51,96	49,22	31,07	30,62	30,70	30,29	0,17	0,42	0,012	0,00	*	к0004000	0,00	0,00
11.03.2025	51,45	49,01	31,01	30,62	30,65	30,30	0,04	0,42	0,008	0,00	*	к0004000	0,00	0,00
12.03.2025	53,41	50,48	30,85	30,49	30,46	30,14	0,17	0,42	0,050	6,00	*	к0004000	0,00	0,00
13.03.2025	53,18	49,82	31,24	30,85	30,85	30,52	0,10	0,42	0,072	7,00	*	к0004000	0,00	0,00
14.03.2025	53,93	50,00	31,81	31,41	31,40	31,06	0,21	0,42	0,123	21,00	*	к0004000	0,00	0,00
15.03.2025	56,02	51,44	32,21	31,74	31,76	31,37	0,28	0,42	0,145	24,00	*	к0000000	0,00	0,00
16.03.2025	57,06	52,72	32,29	31,73	31,82	31,34	0,31	0,42	0,132	19,00	*	к0004000	0,00	0,00
17.03.2025	57,30	53,22	32,40	31,85	31,92	31,45	0,10	0,42	0,129	19,00	*	к0004000	0,00	0,00
18.03.2025	58,32	53,41	32,43	31,98	31,94	31,57	0,18	0,42	0,157	23,00	*	к0004000	0,00	0,00
19.03.2025	56,40	51,49	32,24	31,95	31,79	31,58	0,10	0,42	0,156	24,00	*	к0000000	0,00	0,00
20.03.2025	55,19	50,98	31,69	31,49	31,26	31,13	0,01	0,41	0,124	17,00	*	к0004000	0,00	0,00
Средние:	55,24	50,93	---	---	---	---	0,29	0,42	---	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	922,10	911,95	909,58	901,50	---	---	3,536	465,00	---	---	0,00	0,00

Дата	V итог1 м3	V итог2 м3	M итог1 т	M итог2 т	Qтс итог Гкал	ВНР итог ч	DI2 итог	DI3 итог
19.02.2025	2065,44	1738,12	2036,06	1717,82	11,697	1211,00	0,00	0,00
20.03.2025	2987,54	2650,07	2945,64	2619,32	15,233	1676,00	0,00	0,00
Итого:	922,10	911,95	909,58	901,50	3,536	465,00	0,00	0,00

Представитель абонента



Представитель энергоснабжающей организации

