

#296345#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель НУК Домоуправление № 1 г. Калининград, ООО, УК 7086
Адрес потребителя Стекольная 23-29, Калининград
Номер абонента 7086
Порядковый номер 7066
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272067
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	2,865	121,65	118,99	118,99	24	0	0	69,6	45,5	24,1	0,5	0,44	-
20.03.2026	2,827	115,84	113,28	113,28	24	0	0	70,3	45,3	24,95	0,51	0,44	-
21.03.2026	2,813	115,81	113,26	113,26	24	0	0	70,3	45,5	24,84	0,52	0,43	-
22.03.2026	2,871	119,86	117,19	117,19	24	0	0	70,5	46	24,51	0,5	0,42	-
23.03.2026	2,841	120,67	118	118	24	0	0	70,5	46,4	24,08	0,54	0,45	-
24.03.2026	2,817	119,7	117,04	117,04	24	0	0	70,4	46,3	24,05	0,49	0,42	-
25.03.2026	2,749	120,87	118,15	118,15	24	0	0	70,8	47,5	23,29	0,54	0,46	-
26.03.2026	2,856	120,35	117,67	117,67	24	0	0	70,6	46,3	24,29	0,52	0,45	-
27.03.2026	2,833	118,34	115,74	115,74	24	0	0	70,4	45,9	24,48	0,52	0,44	-
28.03.2026	2,901	119,82	117,15	117,15	24	0	0	70,6	45,8	24,78	0,53	0,45	-
29.03.2026	2,955	124,48	121,72	121,72	24	0	0	70,4	46,1	24,29	0,5	0,42	-
30.03.2026	2,866	120,67	117,96	117,96	24	0	0	70,9	46,6	24,31	0,54	0,47	-
31.03.2026	2,808	118,16	115,52	115,52	24	0	0	70,3	46	24,34	0,53	0,45	-
01.04.2026	2,881	118,4	115,74	115,74	24	0	0	70,6	45,7	24,89	0,52	0,45	-
02.04.2026	2,849	116,62	114,03	114,03	24	0	0	70,5	45,6	24,97	0,5	0,41	-
03.04.2026	2,874	119,25	116,6	116,6	24	0	0	70,3	45,6	24,68	0,51	0,43	-
04.04.2026	2,907	120,68	117,98	117,98	24	0	0	70,4	45,7	24,67	0,52	0,44	-
05.04.2026	2,884	122,34	119,6	119,6	24	0	0	70,5	46,4	24,15	0,49	0,42	-
06.04.2026	2,883	126,43	123,65	123,65	24	0	0	70,1	46,8	23,34	0,52	0,44	-
07.04.2026	2,842	121,29	118,63	118,63	24	0	0	70,2	46,2	23,98	0,53	0,45	-
08.04.2026	2,861	118,57	115,94	115,94	24	0	0	70,2	45,5	24,68	0,5	0,46	-
09.04.2026	2,721	114,3	111,87	111,87	24	0	0	68,7	44,4	24,38	0,49	0,45	-
10.04.2026	2,878	117	114,4	114,4	24	0	0	70,1	44,9	25,18	0,53	0,45	-
11.04.2026	2,965	122,69	119,94	119,94	24	0	0	70,5	45,8	24,74	0,5	0,44	-
12.04.2026	2,915	121,17	118,42	118,42	24	0	0	70,9	46,3	24,62	0,49	0,43	-
13.04.2026	2,876	121,69	118,96	118,96	24	0	0	70,6	46,4	24,19	0,51	0,43	-
14.04.2026	2,849	120,03	117,31	117,31	24	0	0	70,8	46,5	24,29	0,52	0,43	-
15.04.2026	2,879	122,36	119,58	119,58	24	0	0	71,2	47	24,1	0,53	0,46	-
16.04.2026	2,837	119,44	116,8	116,8	24	0	0	70,5	46,2	24,3	0,48	0,4	-
17.04.2026	2,872	120,51	117,82	117,82	24	0	0	70,5	46,1	24,4	0,5	0,42	-
18.04.2026	2,894	123,96	121,2	121,2	24	0	0	70,6	46,7	23,88	0,53	0,41	-
Итого:	88,669	3722,95	3640,14	3640,14	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	88,669												

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	562,143	24665,72	24075,16	24075,16
18.04.2026	650,812	28388,67	27715,3	27715,3

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2026 15:34:52