

# #296344#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Школа №6, МАОУ СОШ с УИОП  
Адрес потребителя Ульяны Громовой 1, Калининград (ГВС)  
Номер абонента  
Порядковый номер 7767  
Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
Заводской номер 1648243  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	0,107	3,796	2,939	3,746	2,929	24	24	0	0	53,3	29,4	8	9	5,1	4,1	-
22.03.2026	0,095	3,54	2,981	3,496	2,971	24	24	0	0	52,4	28,3	8	9	5,1	4,1	-
23.03.2026	0,316	7,539	2,221	7,424	2,211	24	24	0	0	57,6	31,8	8	9	5,1	4,1	-
24.03.2026	0,309	7,434	2,247	7,32	2,237	24	24	0	0	57,7	32,7	8	9	5,1	4,1	-
25.03.2026	0,282	6,978	2,311	6,873	2,3	24	24	0	0	57,5	33,3	8	9	5,1	4,1	-
26.03.2026	0,28	6,965	2,323	6,859	2,312	24	24	0	0	57,6	34	8	9	5,1	4,1	-
27.03.2026	0,303	7,373	2,308	7,26	2,297	24	24	0	0	57,9	34	8	9	5,1	4,1	-
28.03.2026	0,083	3,433	3,017	3,389	3,005	24	24	0	0	52,9	31,2	8	9	5,1	4,1	-
29.03.2026	0,075	3,285	3,014	3,243	3,002	24	24	0	0	52,5	31	8	9	5,1	4,1	-
30.03.2026	0,101	3,71	2,909	3,661	2,898	24	24	0	0	53,6	30,9	8	9	5,1	4,1	-
31.03.2026	0,107	3,76	2,884	3,711	2,874	24	24	0	0	53,4	29,3	8	9	5,1	4,1	-
01.04.2026	0,101	3,611	2,885	3,565	2,875	24	24	0	0	52,8	28,5	8	9	5,1	4,1	-
02.04.2026	0,113	3,875	2,839	3,824	2,829	24	24	0	0	53,4	29,5	8	9	5,1	4,1	-
03.04.2026	0,103	3,738	2,875	3,689	2,864	24	24	0	0	53,5	30,8	8	9	5,1	4,1	-
04.04.2026	0,078	3,268	2,944	3,227	2,933	24	24	0	0	52,4	30,2	8	9	5,1	4,1	-
05.04.2026	0,116	3,977	2,787	3,923	2,775	24	24	0	0	54,1	31,6	8	9	5,1	4,1	-
06.04.2026	0,305	7,391	2,223	7,278	2,212	24	24	0	0	57,8	34,1	8	9	5,1	4,1	-
07.04.2026	0,287	7,096	2,308	6,988	2,296	24	24	0	0	57,7	34,3	8	9	5,1	4,1	-
08.04.2026	0,275	6,865	2,294	6,761	2,282	24	24	0	0	57,5	34,4	8	9	5,1	4,1	-
09.04.2026	0,315	7,583	2,237	7,467	2,225	24	24	0	0	58	34,4	8	9	5,1	4,1	-
10.04.2026	0,305	7,389	2,261	7,276	2,25	24	24	0	0	57,9	34	8	9	5,1	4,1	-
11.04.2026	0,095	3,63	2,89	3,582	2,878	24	24	0	0	53,5	31,6	8	9	5,1	4,1	-
12.04.2026	0,075	3,246	2,931	3,205	2,919	24	24	0	0	52,6	31,2	8	9	5,1	4,1	-
13.04.2026	0,518	10,974	1,397	10,797	1,389	24	24	0	0	59,3	34,6	8	9	5,1	4,1	-
14.04.2026	0,349	8,089	1,949	7,963	1,938	24	24	0	0	58,5	35,6	8	9	5,1	4,1	-
15.04.2026	0,272	6,793	2,261	6,69	2,249	24	24	0	0	57,6	34,7	8	9	5,1	4,1	-
16.04.2026	0,306	7,418	2,204	7,304	2,192	24	24	0	0	58	35	8	9	5,1	4,1	-
17.04.2026	0,307	7,385	2,158	7,271	2,146	24	24	0	0	58,1	34,9	8	9	5,1	4,1	-
18.04.2026	0,086	3,438	2,856	3,394	2,843	24	24	0	0	53,3	32	8	9	5,1	4,1	-
19.04.2026	0,071	3,163	2,898	3,122	2,885	24	24	0	0	52,6	31,6	8	9	5,1	4,1	-
20.04.2026	0,276	6,861	2,241	6,757	2,228	24	24	0	0	57,7	34,9	8	9	5,1	4,1	-
Итого:	6,411	173,603	78,592	171,065	78,244	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,411															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	46,93	1420,264	788,784	1398,621	783,939	4733,14	0,08
20.04.2026	53,343	1593,864	867,374	1569,689	862,184	5477,14	0,08

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.04.2026 8:35:18