

#296342#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Минская 1-7, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7155
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272050
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	3,209	149,01	145,36	145,36	23	1	1	74,3	52,2	22,11	0,5	0,57	-
20.03.2026	3,353	155,43	151,66	151,66	24	0	0	73,8	51,6	22,14	0,49	0,58	-
21.03.2026	3,428	170,57	166,44	166,44	24	0	0	73,7	53	20,64	0,49	0,58	-
22.03.2026	3,451	173,85	169,61	169,61	24	0	0	73,8	53,5	20,35	0,49	0,59	-
23.03.2026	3,435	179,47	175,11	175,11	24	0	0	73,8	54,2	19,65	0,42	0,49	-
24.03.2026	2,738	181,45	177,02	177,02	24	0	0	73,8	58,4	15,48	0,48	0,51	-
25.03.2026	2,799	425,29	415,02	415,02	24	0	0	73,8	67	6,74	0,5	0,54	-
26.03.2026	3,954	488,26	476,31	476,31	24	0	0	74,2	65,9	8,3	0,5	0,55	-
27.03.2026	3,944	482,92	471,2	471,2	24	0	0	73,8	65,5	8,38	0,51	0,55	-
28.03.2026	3,955	490,43	478,54	478,54	24	0	0	73,9	65,6	8,27	0,51	0,55	-
29.03.2026	3,935	493,61	481,7	481,7	24	0	0	73,7	65,5	8,17	0,51	0,55	-
30.03.2026	3,944	507,04	494,73	494,73	24	0	0	73,9	65,9	7,98	0,51	0,55	-
31.03.2026	3,957	499,6	487,5	487,5	24	0	0	73,8	65,7	8,12	0,51	0,55	-
01.04.2026	3,925	487,66	475,84	475,84	24	0	0	73,9	65,6	8,25	0,52	0,54	-
02.04.2026	3,756	411,94	402,01	402,01	24	0	0	73,5	64,2	9,34	0,51	0,54	-
03.04.2026	3,844	446,06	435,23	435,23	24	0	0	73,9	65,1	8,84	0,5	0,55	-
04.04.2026	3,91	486,09	474,35	474,35	24	0	0	73,6	65,4	8,25	0,5	0,55	-
05.04.2026	3,855	499,67	487,51	487,51	24	0	0	73,9	66	7,91	0,5	0,55	-
06.04.2026	3,864	491,42	479,58	479,58	24	0	0	73,6	65,5	8,07	0,5	0,54	-
07.04.2026	3,888	479,16	467,54	467,54	24	0	0	73,9	65,6	8,33	0,51	0,54	-
08.04.2026	3,875	463,67	452,44	452,44	24	0	0	73,8	65,2	8,57	0,51	0,54	-
09.04.2026	3,914	464,28	452,91	452,91	24	0	0	74,2	65,6	8,64	0,51	0,54	-
10.04.2026	3,861	466,96	455,62	455,62	24	0	0	73,9	65,4	8,48	0,5	0,55	-
11.04.2026	3,85	483,68	471,86	471,86	24	0	0	74	65,9	8,17	0,5	0,55	-
12.04.2026	3,86	491,31	479,37	479,37	24	0	0	73,9	65,8	8,06	0,5	0,55	-
13.04.2026	3,854	493,25	481,2	481,2	24	0	0	74,2	66,2	8,01	0,5	0,55	-
14.04.2026	3,921	500,34	488,47	488,47	24	0	0	72,9	64,9	8,04	0,49	0,53	-
15.04.2026	2,548	409,76	400,59	400,59	24	0	0	70,5	64,1	6,37	0,5	0,55	-
16.04.2026	3,756	480,37	468,79	468,79	24	0	0	73,6	65,6	8,02	0,5	0,55	-
17.04.2026	3,751	479,96	468,29	468,29	24	0	0	74	66	8,02	0,5	0,55	-
18.04.2026	3,702	500,91	488,81	488,81	24	0	0	73,8	66,2	7,58	0,5	0,55	-
Итого:	114,036	12933,42	12620,61	12620,61	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	114,036												

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	3334,114	156404,72	150396,65	150396,65
18.04.2026	3448,15	169338,14	163017,26	163017,26

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2026 13:09:03