

#148371#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Минская 1-7, Калининград

4402

7155

ВКТ-7

00272050

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,696	21,75	21,27	21,27	24	0	0	70,8	38	32,81	0,39	0,42	-
25.08.2025	0,664	20,8	20,32	20,32	24	0	0	70,3	37,5	32,87	0,39	0,42	-
26.08.2025	0,708	22,2	21,72	21,72	24	0	0	71,3	38,7	32,62	0,39	0,42	-
27.08.2025	0,683	21,35	20,87	20,87	24	0	0	70,7	37,9	32,83	0,39	0,42	-
28.08.2025	0,798	30,93	30,23	30,23	24	0	0	70,8	44,4	26,41	0,39	0,42	-
29.08.2025	0,921	45,4	44,37	44,37	24	0	0	71	50,2	20,84	0,39	0,42	-
30.08.2025	0,951	44,87	43,84	43,84	24	0	0	71,1	49,4	21,71	0,39	0,42	-
31.08.2025	0,954	44,09	43,05	43,05	24	0	0	71,2	49	22,19	0,39	0,42	-
01.09.2025	0,937	45,46	44,43	44,43	24	0	0	71,1	50	21,08	0,39	0,42	-
02.09.2025	0,886	42,34	41,4	41,4	24	0	0	70,9	49,4	21,47	0,39	0,42	-
03.09.2025	0,938	44,97	43,95	43,95	24	0	0	71,2	49,8	21,41	0,46	0,46	-
04.09.2025	0,752	32,55	31,84	31,84	23	1	1	69,8	46	23,7	0,51	0,47	-
05.09.2025	0,759	30,8	30,13	30,13	24	0	0	68,5	43,2	25,26	0,51	0,47	-
06.09.2025	0,756	31,27	30,58	30,58	24	0	0	68,5	43,7	24,78	0,51	0,47	-
07.09.2025	0,767	30,19	29,59	29,59	24	0	0	68,2	42,3	25,94	0,37	0,34	-
08.09.2025	0,326	14,14	13,87	13,87	24	0	0	66,9	43,7	23,2	0,51	0,47	-
09.09.2025	0,752	28,06	27,5	27,5	24	0	0	68,3	41	27,31	0,51	0,47	-
10.09.2025	0,73	27,83	27,27	27,27	24	0	0	68,5	41,7	26,77	0,51	0,47	-
11.09.2025	0,735	27,29	26,74	26,74	24	0	0	68	40,5	27,5	0,51	0,47	-
12.09.2025	0,742	26,96	26,41	26,41	24	0	0	68,2	40,1	28,13	0,51	0,47	-
13.09.2025	0,769	29,43	28,83	28,83	24	0	0	68,4	41,7	26,66	0,51	0,47	-
14.09.2025	0,738	28,42	27,85	27,85	24	0	0	68,2	41,6	26,52	0,51	0,48	-
15.09.2025	0,66	24,21	23,66	23,66	24	0	0	68,1	40,1	27,98	0,51	0,48	-
16.09.2025	0,591	18,38	18	18	24	0	0	68,1	35,3	32,8	0,51	0,48	-
17.09.2025	0,596	18	17,62	17,62	24	0	0	68	34,2	33,76	0,51	0,48	-
18.09.2025	0,73	26,35	25,78	25,78	24	0	0	69	40,7	28,31	0,49	0,45	-
19.09.2025	0,804	33,46	32,76	32,76	24	0	0	69,6	45,1	24,54	0,43	0,4	-
20.09.2025	0,969	50,25	49,12	49,12	24	0	0	71	51,3	19,77	0,43	0,4	-
21.09.2025	0,993	52,25	51,02	51,02	24	0	0	71,2	51,8	19,42	0,43	0,4	-
22.09.2025	0,974	50,4	49,26	49,26	24	0	0	70,7	50,9	19,78	0,42	0,4	-
23.09.2025	0,964	49,67	48,56	48,56	24	0	0	71	51,1	19,85	0,42	0,4	-
Итого:	24,243	1014,07	991,84	991,84	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,243												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2025	2684,802	128407,05	123146,22	123146,22
23.09.2025	2709,045	129421,12	124138,06	124138,06

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.09.2025 12:28:01