

#22962#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2023 по 20.05.2023

Потребитель Надежда, ГБУСО КО (Центр Надежда)
Адрес потребителя Камская 2, г.Калининград
Номер абонента 4609
Порядковый номер 1523
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31688
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.04.2023	0,46	16,12	16,23	24	0	64,5	38,8	-
22.04.2023	0,424	15,86	15,98	24	0	64,2	40,3	-
23.04.2023	0,256	10,29	10,34	24	0	62,6	43,2	-
24.04.2023	0,308	12,3	12,37	24	0	61,9	38,8	-
25.04.2023	0,473	15,52	15,64	24	0	65,7	39,4	-
26.04.2023	0,502	17,84	17,97	24	0	65,3	40,9	-
27.04.2023	0,534	20,18	20,32	24	0	65,1	41,9	-
28.04.2023	0,52	18,87	19	24	0	65,6	41,2	-
29.04.2023	0,399	13,31	13,4	24	0	66	38,1	-
30.04.2023	0,53	18,97	19,09	24	0	65,2	40,8	-
01.05.2023	0,425	15,37	15,48	24	0	65,5	40,2	-
02.05.2023	0,461	16,44	16,54	24	0	64,9	39,6	-
03.05.2023	0,511	17,96	18,09	24	0	67,1	40,9	-
04.05.2023	0,466	16,25	16,37	24	0	66,1	40,3	-
05.05.2023	0,527	18,32	18,45	24	0	66,2	41,2	-
06.05.2023	0,453	16,81	16,9	24	0	65,1	40,6	-
07.05.2023	0,429	14,23	14,32	24	0	66,8	38,4	-
08.05.2023	0,382	14,43	14,51	24	0	64,8	40,2	-
09.05.2023	0,31	12,32	12,41	24	0	63,3	40	-
10.05.2023	0,307	12,4	12,47	24	0	63,6	40,5	-
11.05.2023	0,286	11,99	12,06	24	0	63,6	39,1	-
12.05.2023	0,285	11,67	11,75	24	128	63,9	38,8	-
13.05.2023	0,231	9,95	10,02	24	0	62,9	41,4	-
14.05.2023	0,181	8,22	8,25	24	0	62,4	41	-
15.05.2023	0,255	10,79	10,87	24	0	63,3	37,6	-
16.05.2023	0,323	12,79	12,87	24	0	63,7	38,1	-
17.05.2023	0,382	14,04	14,14	24	0	63,9	38,3	-
18.05.2023	0,38	15,42	15,52	24	0	63,1	39,3	-
19.05.2023	0,33	12,32	12,39	24	0	64,1	37,5	-
20.05.2023	0,22	9,09	9,13	24	0	62,8	39,2	-
Итого:	11,55	430,07	432,88	720	0	0	0	0
Гкал	9,933							

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
20.04.2023	3264,998	499565,8	492478,95	151069,91
20.05.2023	3276,548	499995,87	492911,83	151789,91

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.05.2023 7:17:22