

# #22951#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2022 по 20.06.2022

Потребитель Надежда, ГБУСО КО (Центр Надежда)  
Адрес потребителя Камская 2, г.Калининград  
Номер абонента 4609  
Порядковый номер 1523  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 31688  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.05.2022	0,338	12,7	12,66	24	0	62,8	39,6	-
22.05.2022	0,377	15,72	15,67	24	0	62,1	40,9	-
23.05.2022	0,135	34,29	34,24	24	0	35,8	31,5	-
24.05.2022	0	0	0	24	0	22,7	22,2	-
25.05.2022	0	0	0	24	0	21,2	20,8	-
26.05.2022	0	0	0	24	0	20,5	20,1	-
27.05.2022	0	0	0	24	0	19,9	19,6	-
28.05.2022	0	0	0	24	0	19,5	19,2	-
29.05.2022	0	0	0	24	0	19,4	19,1	-
30.05.2022	0	0	0	24	0	19,2	18,9	-
31.05.2022	0	0	0	24	0	19	18,7	-
01.06.2022	0	0	0	24	0	18,9	18,6	-
02.06.2022	0	0	0	24	0	18,8	18,5	-
03.06.2022	0,029	1,97	1,97	24	0	35,5	29,2	-
04.06.2022	0,066	3,48	3,46	24	0	61,3	45,3	-
05.06.2022	0,055	3,2	3,17	24	0	61,2	46,7	-
06.06.2022	0,075	5,36	5,37	24	0	60,5	46,5	-
07.06.2022	0,086	7,42	7,42	24	0	60,1	47,1	-
08.06.2022	0,073	10,33	10,35	24	0	59,2	50,8	-
09.06.2022	0,091	5,4	5,39	24	0	61	45	-
10.06.2022	0,074	5,4	5,4	24	0	60,1	48,4	-
11.06.2022	0,062	4,12	4,09	24	0	60,4	47,5	-
12.06.2022	0,046	4,52	4,52	24	0	60,4	48,8	-
13.06.2022	0,07	5,27	5,26	24	0	60,4	48,2	-
14.06.2022	0,084	7,23	7,23	24	0	60,9	46,9	-
15.06.2022	0,071	6,53	6,53	24	0	59,8	49,2	-
16.06.2022	0,073	5,41	5,41	24	0	60,6	46,6	-
17.06.2022	0,087	6,39	6,39	24	0	60,9	45	-
18.06.2022	0,05	4,94	4,93	24	0	60,4	49	-
19.06.2022	0,059	5,69	5,67	24	0	59,8	49,7	-
20.06.2022	0,071	6,52	6,53	24	0	60,1	48,9	-
Итого:	2,072	161,89	161,66	744	0	0	0	0
Гкал	1,782							

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
20.05.2022	3131,779	493492,86	486373,51	143030
20.06.2022	3133,851	493654,75	486535,17	143774

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.06.2022 8:54:07