

#88550#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2024 по 20.06.2024

Потребитель Надежда, ГБУСО КО (Центр Надежда)
Адрес потребителя Камская 2, г.Калининград
Номер абонента 4609
Порядковый номер 1523
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31688
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.05.2024	0,088	8,03	8,08	24	0	61,6	45,8	-
22.05.2024	0,087	6,6	6,64	24	0	61,8	44,5	-
23.05.2024	0,078	6,96	6,99	24	0	61,1	46,7	-
24.05.2024	0,093	6,4	6,42	24	0	62	45,3	-
25.05.2024	0,06	6,38	6,41	24	0	61,9	46,9	-
26.05.2024	0,058	5,01	5,01	24	0	61,4	47,9	-
27.05.2024	0,061	7,69	7,73	24	0	60,9	47,9	-
28.05.2024	0,083	6,98	7,02	24	0	61,8	45,6	-
29.05.2024	0,082	8,28	8,33	24	0	62,5	46,1	-
30.05.2024	0,065	7,83	7,87	23,99	128	61	48,2	-
31.05.2024	0,067	8,22	8,26	23,99	128	60,7	48,7	-
01.06.2024	0,06	5,45	5,46	23,98	128	60,6	50	-
02.06.2024	0,045	4,97	4,98	23,99	128	60,5	49,9	-
03.06.2024	0,092	4,82	4,83	24	0	61,2	45,1	-
04.06.2024	0,065	6	6,04	24	0	60,4	49	-
05.06.2024	0,089	5,46	5,48	24	0	61	46	-
06.06.2024	0,068	6,52	6,54	24	0	61	47,5	-
07.06.2024	0,072	5,99	6,01	24	0	60,5	48,5	-
08.06.2024	0,051	4,29	4,3	24	0	60,7	49,7	-
09.06.2024	0,066	5,66	5,69	24	0	60,8	47,5	-
10.06.2024	0,065	9,51	9,56	24	0	59,7	51,4	-
11.06.2024	0,074	5,11	5,12	24	0	61	47,5	-
12.06.2024	0,057	3,65	3,66	24	0	61,1	47,7	-
13.06.2024	0,076	3,96	3,97	24	0	61,5	45,8	-
14.06.2024	0,074	5,19	5,22	24	0	61,3	46,6	-
15.06.2024	0,054	4,48	4,48	24	0	60,7	48,9	-
16.06.2024	0,044	4,31	4,32	24	0	60,7	50,6	-
17.06.2024	0,08	5,37	5,4	24	0	61,7	45	-
18.06.2024	0,073	4,02	4,04	24	0	61,4	45,4	-
19.06.2024	0,065	4,29	4,3	23,83	128	61	48,2	-
20.06.2024	0,071	4,99	5,01	24	0	60,6	49	-
Итого:	2,163	182,42	183,17	743,78	0	0	0	0
Гкал	1,86							

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,78

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
20.05.2024	3419,599	507105,18	500057,56	160567,3
20.06.2024	3421,762	507287,6	500240,73	161311,07

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.06.2024 8:14:30