

#22953#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2022 по 20.07.2022

Потребитель Надежда, ГБУСО КО (Центр Надежда)
Адрес потребителя Камская 2, г.Калининград
Номер абонента 4609
Порядковый номер 1523
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31688
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.06.2022	0,07	4,84	4,84	24	0	60,2	48,5	-
22.06.2022	0,066	5,31	5,31	24	0	60,5	47,5	-
23.06.2022	0,076	8,18	8,18	24	0	59,7	49	-
24.06.2022	0,063	7,15	7,15	24	0	60,4	48,2	-
25.06.2022	0,047	5,37	5,36	24	0	60,7	48,6	-
26.06.2022	0,049	6,46	6,43	24	0	60,8	47,2	-
27.06.2022	0,043	14,49	14,54	24	0	57,1	48,5	-
28.06.2022	0,053	9,34	9,33	24	0	60	49,5	-
29.06.2022	0,063	7,18	7,16	24	0	60,3	48	-
30.06.2022	0,065	6,43	6,4	24	0	60,9	47,4	-
01.07.2022	0,051	7,81	7,8	24	0	60,4	48,8	-
02.07.2022	0,045	5,27	5,27	24	0	60,7	48,5	-
03.07.2022	0,042	6,93	6,93	24	0	60,4	49,1	-
04.07.2022	0,063	7,92	7,93	24	0	60,6	48	-
05.07.2022	0,057	7,61	7,63	24	0	59,8	50,2	-
06.07.2022	0,062	6,64	6,65	24	0	60,5	48,1	-
07.07.2022	0,065	6,43	6,45	24	0	60,2	48,8	-
08.07.2022	0,059	6,97	6,98	24	0	59,9	50,3	-
09.07.2022	0,05	3,93	3,93	24	0	61	47,4	-
10.07.2022	0,044	6,53	6,55	24	0	60	50,7	-
11.07.2022	0,058	8	8,03	24	0	59,4	51,4	-
12.07.2022	0,067	7,92	7,96	24	0	61,1	47,3	-
13.07.2022	0,058	10,19	10,23	24	0	60,8	47,5	-
14.07.2022	0,076	5,93	5,96	24	0	61,4	44,8	-
15.07.2022	0,061	6,26	6,29	24	0	61,3	46,1	-
16.07.2022	0,039	4,79	4,82	24	0	60,7	48,4	-
17.07.2022	0,044	6,04	6,06	24	0	61	47,3	-
18.07.2022	0,063	6,03	6,07	24	0	61,3	45	-
19.07.2022	0,067	6,51	6,53	24	0	61,2	46,3	-
20.07.2022	0,07	6,8	6,84	24	0	61,5	45,4	-
Итого:	1,736	209,26	209,61	720	0	0	0	0
Гкал	1,493							

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
20.06.2022	3133,851	493654,75	486535,17	143774
20.07.2022	3135,587	493864,01	486744,78	144494

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.07.2022 14:57:17