

#22963#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2023 по 20.07.2023

Потребитель Надежда, ГБУСО КО (Центр Надежда)
Адрес потребителя Камская 2, г.Калининград
Номер абонента 4609
Порядковый номер 1523
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31688
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.06.2023	0,072	4,9	4,92	24	0	61,2	48	-
22.06.2023	0,067	4,63	4,65	24	0	60,8	49,6	-
23.06.2023	0,097	5,37	5,41	23,99	128	61,4	45,7	-
24.06.2023	0,06	3,78	3,79	24	0	61,4	49,5	-
25.06.2023	0,069	4,57	4,59	23,99	128	61,8	48,2	-
26.06.2023	0,06	6,16	6,2	24	0	60,7	50	-
27.06.2023	0,068	5,04	5,06	24	0	60,9	48,8	-
28.06.2023	0,085	5,55	5,58	24	0	61,5	48	-
29.06.2023	0,084	5,14	5,17	24	0	61,5	46,7	-
30.06.2023	0,073	4,5	4,51	24	0	61,3	48,3	-
01.07.2023	0,07	4,49	4,52	24	0	61,2	47,7	-
02.07.2023	0,065	5,38	5,41	24	0	61,1	49	-
03.07.2023	0,085	4,68	4,71	24	0	61,6	46,9	-
04.07.2023	0,068	4,66	4,68	24	0	61,2	50,1	-
05.07.2023	0,086	5,77	5,79	24	0	60,8	48,3	-
06.07.2023	0,083	5,84	5,88	24	0	60,7	49,5	-
07.07.2023	0,065	5,05	5,07	24	0	60,6	49,4	-
08.07.2023	0,045	4,17	4,2	24	0	60,9	51,9	-
09.07.2023	0,05	4,3	4,31	24	0	61	51,6	-
10.07.2023	0,058	4,7	4,72	24	0	61,2	51,5	-
11.07.2023	0,067	4,92	4,94	24	0	61,2	49,8	-
12.07.2023	0,084	5,57	5,61	24	0	61	50	-
13.07.2023	0,073	5,41	5,44	24	0	61,2	50,2	-
14.07.2023	0,066	5,27	5,3	24	0	60,8	50,9	-
15.07.2023	0,057	3,95	3,97	24	0	61,8	49,3	-
16.07.2023	0,056	4,86	4,89	24	0	61,9	52,2	-
17.07.2023	0,069	4,96	4,98	24	0	61,4	49,2	-
18.07.2023	0,06	5,39	5,43	24	0	61,3	51,3	-
19.07.2023	0,071	6,66	6,71	24	0	60,7	51,7	-
20.07.2023	0,06	5,25	5,28	24	0	61,3	51	-
Итого:	2,073	150,92	151,72	719,98	0	0	0	0
Гкал	1,783							

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,98

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
20.06.2023	3280,328	500212,56	493129,82	152533,9
20.07.2023	3282,401	500363,48	493281,54	153253,88

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.07.2023 7:13:28