

#142546#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Надежда, ГБУСО КО (Центр Надежда)  
Камская 2, г.Калининград  
4609  
1523  
SKM-01  
31688  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 21.06.2025 | 0,042     | 3,38   | 3,3    | 24       | 0      | 62     | 52     | -           |
| 22.06.2025 | 0,039     | 3,19   | 3,09   | 24       | 0      | 62,1   | 52     | -           |
| 23.06.2025 | 0,056     | 4,16   | 4,08   | 24       | 0      | 62     | 51,6   | -           |
| 24.06.2025 | 0,06      | 4,36   | 4,29   | 24       | 0      | 62,1   | 51,2   | -           |
| 25.06.2025 | 0,056     | 4,41   | 4,35   | 24       | 0      | 62     | 51,4   | -           |
| 26.06.2025 | 0,06      | 4,36   | 4,29   | 24       | 0      | 62,3   | 51,4   | -           |
| 27.06.2025 | 0,051     | 4,13   | 4,07   | 24       | 0      | 62     | 51,8   | -           |
| 28.06.2025 | 0,053     | 3,93   | 3,85   | 24       | 0      | 62,2   | 51,1   | -           |
| 29.06.2025 | 0,049     | 3,63   | 3,53   | 24       | 0      | 62,4   | 51,3   | -           |
| 30.06.2025 | 0,075     | 5,09   | 5,05   | 24       | 0      | 62,4   | 50,6   | -           |
| 01.07.2025 | 0,071     | 4,98   | 4,93   | 24       | 0      | 62,2   | 50,8   | -           |
| 02.07.2025 | 0,074     | 5,15   | 5,13   | 24       | 0      | 62,3   | 50,7   | -           |
| 03.07.2025 | 0,069     | 4,86   | 4,82   | 24       | 0      | 62,4   | 50,6   | -           |
| 04.07.2025 | 0,071     | 4,79   | 4,73   | 24       | 0      | 62,4   | 50,7   | -           |
| 05.07.2025 | 0,06      | 4,12   | 4,07   | 24       | 0      | 62,6   | 50,7   | -           |
| 06.07.2025 | 0,061     | 4,01   | 3,95   | 24       | 0      | 62,8   | 50,4   | -           |
| 07.07.2025 | 0,075     | 4,93   | 4,87   | 24       | 0      | 62,5   | 50,4   | -           |
| 08.07.2025 | 0,064     | 4,55   | 4,52   | 24       | 0      | 62,2   | 50,8   | -           |
| 09.07.2025 | 0,073     | 5,14   | 5,11   | 24       | 0      | 62,4   | 50,8   | -           |
| 10.07.2025 | 0,075     | 5,06   | 5,01   | 24       | 0      | 62,5   | 50,7   | -           |
| 11.07.2025 | 0,064     | 4,75   | 4,7    | 23,99    | 128    | 62,2   | 50,9   | -           |
| 12.07.2025 | 0,059     | 3,9    | 3,84   | 24       | 0      | 62,7   | 50,4   | -           |
| 13.07.2025 | 0,048     | 3,48   | 3,41   | 24       | 0      | 62,6   | 51     | -           |
| 14.07.2025 | 0,067     | 4,68   | 4,62   | 24       | 0      | 62,5   | 51     | -           |
| 15.07.2025 | 0,069     | 4,82   | 4,79   | 24       | 0      | 62,4   | 51,1   | -           |
| 16.07.2025 | 0,064     | 4,51   | 4,47   | 24       | 0      | 62,4   | 50,8   | -           |
| 17.07.2025 | 0,059     | 4,44   | 4,4    | 21,62    | 128    | 62     | 51,7   | -           |
| 18.07.2025 | 0,066     | 4,62   | 4,57   | 24       | 0      | 62,6   | 51,2   | -           |
| 19.07.2025 | 0,053     | 4      | 3,95   | 24       | 0      | 62,2   | 51,6   | -           |
| 20.07.2025 | 0,054     | 3,79   | 3,72   | 24       | 0      | 62,6   | 51,4   | -           |
| Итого:     | 1,837     | 131,22 | 129,51 | 717,61   | 0      | 0      | 0      | 0           |
| Гкал       | 1,58      |        |        |          |        |        |        |             |

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч717,61

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т    | dM2, т    | dTNar, ч  |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 20.06.2025 | 3554,334  | 513173,31 | 506151,65 | 170070,05 |
| 20.07.2025 | 3556,171  | 513304,53 | 506281,16 | 170787,66 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.07.2025 7:33:56