

#28971#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2023 по 20.08.2023

Потребитель Надежда, ГБУСО КО (Центр Надежда)
Адрес потребителя Камская 2, г.Калининград
Номер абонента 4609
Порядковый номер 1523
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31688
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.07.2023	0,061	5,05	5,08	24	0	60,9	51,9	-
22.07.2023	0,048	4,23	4,26	24	0	61,2	52,3	-
23.07.2023	0,053	4,44	4,46	24	0	61	51,8	-
24.07.2023	0,079	5,45	5,49	24	0	61,5	50,6	-
25.07.2023	0,063	4,96	4,98	24	0	61,2	50,5	-
26.07.2023	0,08	5,43	5,46	24	0	61,8	49,5	-
27.07.2023	0,095	5,95	6	24	0	61,6	48,4	-
28.07.2023	0,072	4,66	4,69	24	0	61,4	49,8	-
29.07.2023	0,06	4,51	4,54	24	0	61,2	50,7	-
30.07.2023	0,054	4,43	4,45	24	0	61,2	52,5	-
31.07.2023	0,068	5,19	5,22	24	0	61,4	50,8	-
01.08.2023	0,064	5,51	5,54	24	0	61	51,5	-
02.08.2023	0,012	7,21	7,28	24	0	38,1	36,9	-
03.08.2023	0	0	0	24	0	23,9	23,4	-
04.08.2023	0	0	0	24	0	22,9	22,6	-
05.08.2023	0	0	0	24	0	22,6	22,3	-
06.08.2023	0	0	0	24	0	22,4	22,2	-
07.08.2023	0	0	0	24	0	22,3	22	-
08.08.2023	0	0	0	24	0	21,8	21,6	-
09.08.2023	0	0	0	24	0	21,6	21,3	-
10.08.2023	0	0	0	24	0	21,4	21,1	-
11.08.2023	0	0	0	24	0	21,2	21	-
12.08.2023	0	0	0	24	0	21,1	20,9	-
13.08.2023	0	0	0	24	0	21,2	21	-
14.08.2023	0,001	3,7	3,74	24	0	21,2	20,8	-
15.08.2023	0,002	29,19	29,52	24	0	41,9	41,5	-
16.08.2023	0,005	34,67	35,1	24	0	65,6	65,4	-
17.08.2023	0,001	45,64	46,19	24	0	65,5	65,6	-
18.08.2023	0,041	24,61	24,89	24	0	63	56	-
19.08.2023	0,053	4,2	4,23	24	0	61,2	51,2	-
20.08.2023	0,05	4,41	4,43	24	0	61	51,8	-
Итого:	0,962	213,44	215,55	744	0	0	0	0
Гкал	0,827							

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
20.07.2023	3282,401	500363,48	493281,54	153253,88
20.08.2023	3283,363	500576,92	493497,09	153997,88

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.08.2023 10:01:45