

#145414#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Надежда, ГБУСО КО (Центр Надежда)
Камская 2, г.Калининград
4609
1523
SKM-01
31688
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.07.2025	0,069	4,61	4,57	24	0	62,7	50,9	-
22.07.2025	0,062	4,48	4,44	24	0	62,4	51,1	-
23.07.2025	0,059	4,19	4,13	24	0	62,5	51,3	-
24.07.2025	0,064	4,5	4,46	24	0	62,5	51,1	-
25.07.2025	0,053	3,99	3,93	24	0	62,3	51,6	-
26.07.2025	0,047	3,51	3,45	24	0	62,6	51,2	-
27.07.2025	0,052	3,87	3,81	24	0	62,4	51,6	-
28.07.2025	0,057	4,6	4,56	24	0	62,1	51,8	-
29.07.2025	0,058	4,54	4,5	24	0	62	51,5	-
30.07.2025	0,009	5,26	5,3	24	0	41	38,5	-
31.07.2025	0	0	0	24	0	24,6	24,1	-
01.08.2025	0	0	0	24	0	23,3	22,9	-
02.08.2025	0	0	0	24	0	23,2	22,8	-
03.08.2025	0	0	0	24	0	22,9	22,6	-
04.08.2025	0	0	0	24	0	22,7	22,3	-
05.08.2025	0	0	0	24	0	22,5	22,2	-
06.08.2025	0	0	0	24	0	22,3	21,9	-
07.08.2025	0	0	0	24	0	22,1	21,7	-
08.08.2025	0	0	0	24	0	21,9	21,6	-
09.08.2025	0	0	0	24	0	21,8	21,4	-
10.08.2025	0	0	0	24	0	21,8	21,4	-
11.08.2025	0	0	0	24	0	21,6	21,3	-
12.08.2025	0	0	0	24	0	21,5	21,2	-
13.08.2025	0	0	0	24	0	21,5	21,2	-
14.08.2025	0,022	1,92	1,92	24	0	33,6	30,6	-
15.08.2025	0,062	5,46	5,45	24	0	61,6	52,2	-
16.08.2025	0,041	5,01	4,97	24	0	61,6	52,4	-
17.08.2025	0,048	4,22	4,19	24	0	62,1	51,5	-
18.08.2025	0,063	3,9	3,86	24	0	63,5	50,6	-
19.08.2025	0,058	4,87	4,87	24	0	61,2	51,6	-
20.08.2025	0,064	5,05	5,03	24	0	61,8	51,5	-
Итого:	0,888	73,98	73,44	744	0	0	0	0
Гкал	0,764							

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
20.07.2025	3556,171	513304,53	506281,16	170787,66
20.08.2025	3557,059	513378,51	506354,6	171531,66

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.08.2025 8:58:16