

#95392#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель Надежда, ГБУСО КО (Центр Надежда)  
Адрес потребителя Камская 2, г.Калининград  
Номер абонента 4609  
Порядковый номер 1523  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 31688  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 21.08.2024 | 0,068     | 4,1    | 4,06   | 24       | 0      | 61,5   | 47,9   | -           |
| 22.08.2024 | 0,062     | 4,84   | 4,79   | 24       | 0      | 60,5   | 50,2   | -           |
| 23.08.2024 | 0,062     | 5,41   | 5,39   | 24       | 0      | 60,3   | 50,5   | -           |
| 24.08.2024 | 0,054     | 4,18   | 4,13   | 24       | 0      | 60,9   | 49,6   | -           |
| 25.08.2024 | 0,059     | 4,1    | 4,05   | 24       | 0      | 61,1   | 48,7   | -           |
| 26.08.2024 | 0,047     | 10,54  | 10,57  | 24       | 0      | 49,5   | 44,1   | -           |
| 27.08.2024 | 0,072     | 4,48   | 4,4    | 24       | 0      | 61,6   | 47,8   | -           |
| 28.08.2024 | 0,065     | 4,6    | 4,54   | 24       | 0      | 60,9   | 49     | -           |
| 29.08.2024 | 0,073     | 4,35   | 4,29   | 24       | 0      | 61,5   | 47,8   | -           |
| 30.08.2024 | 0,059     | 4,82   | 4,78   | 24       | 0      | 61,6   | 49,3   | -           |
| 31.08.2024 | 0,043     | 3,5    | 3,44   | 24       | 0      | 61,3   | 50     | -           |
| 01.09.2024 | 0,052     | 4,17   | 4,12   | 24       | 0      | 60,9   | 50,6   | -           |
| 02.09.2024 | 0,068     | 5,07   | 5,03   | 24       | 0      | 60,7   | 49,4   | -           |
| 03.09.2024 | 0,062     | 4,23   | 4,17   | 24       | 0      | 61,4   | 48,7   | -           |
| 04.09.2024 | 0,072     | 4,61   | 4,57   | 24       | 0      | 61,4   | 49     | -           |
| 05.09.2024 | 0,062     | 5,43   | 5,39   | 24       | 0      | 60,5   | 50,8   | -           |
| 06.09.2024 | 0,063     | 3,78   | 3,73   | 24       | 0      | 61,8   | 47,6   | -           |
| 07.09.2024 | 0,053     | 3,12   | 3,04   | 24       | 0      | 62,4   | 47,5   | -           |
| 08.09.2024 | 0,048     | 4,27   | 4,23   | 24       | 0      | 61,4   | 50,3   | -           |
| 09.09.2024 | 0,062     | 4,45   | 4,4    | 24       | 0      | 61     | 49,5   | -           |
| 10.09.2024 | 0,065     | 4,49   | 4,45   | 24       | 0      | 61,1   | 49,1   | -           |
| 11.09.2024 | 0,067     | 4,98   | 4,94   | 24       | 0      | 60,8   | 49,4   | -           |
| 12.09.2024 | 0,058     | 6,22   | 6,19   | 24       | 0      | 60,4   | 51,4   | -           |
| 13.09.2024 | 0,061     | 4,38   | 4,33   | 24       | 0      | 61,1   | 48,5   | -           |
| 14.09.2024 | 0,046     | 3,82   | 3,77   | 24       | 0      | 61,2   | 50,3   | -           |
| 15.09.2024 | 0,05      | 4,33   | 4,28   | 24       | 0      | 60,8   | 50,5   | -           |
| 16.09.2024 | 0,062     | 4,33   | 4,29   | 24       | 0      | 61,2   | 49,7   | -           |
| 17.09.2024 | 0,066     | 5,73   | 5,71   | 24       | 0      | 60,6   | 50,1   | -           |
| 18.09.2024 | 0,072     | 5,35   | 5,32   | 24       | 0      | 61,2   | 48,8   | -           |
| 19.09.2024 | 0,063     | 6,54   | 6,52   | 24       | 0      | 60,4   | 50,3   | -           |
| 20.09.2024 | 0,068     | 5,63   | 5,6    | 24       | 0      | 60,6   | 50,5   | -           |
| Итого:     | 1,884     | 149,85 | 148,52 | 744      | 0      | 0      | 0      | 0           |
| Гкал       | 1,62      |        |        |          |        |        |        |             |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т    | dM2, т    | dTNar, ч  |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 20.08.2024 | 3424,662  | 507549,15 | 500502,84 | 162775,03 |
| 20.09.2024 | 3426,546  | 507699    | 500651,36 | 163519,03 |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.09.2024 7:23:23