

#22961#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2021 по 20.10.2021

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Надежда, ГБУСО КО (Центр Надежда)
Камская 2, г.Калининград
4609
1523
SKM-01
31688
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.09.2021	0,411	22,73	22,71	24	0	60,3	43,3	-
22.09.2021	0,374	16,15	16,13	24	0	60,8	40,8	-
23.09.2021	0,326	16,06	16,06	24	0	60,2	41,3	-
24.09.2021	0,314	23,68	23,64	24	0	59,1	45	-
25.09.2021	0,256	11,59	11,57	24	0	60,3	40,8	-
26.09.2021	0,316	13,18	13,15	24	0	61,8	42	-
27.09.2021	0,361	17,22	17,21	24	0	61	42,1	-
28.09.2021	0,388	16,1	16,08	24	0	62,3	41,7	-
29.09.2021	0,352	14,74	14,71	24	0	61,8	41,2	-
30.09.2021	0,366	14,2	14,2	24	0	62,5	40	-
01.10.2021	0,373	17,84	17,82	24	0	60,2	41,7	-
02.10.2021	0,329	15,26	15,25	24	0	60,2	41,6	-
03.10.2021	0,27	16,62	16,61	24	0	59,6	44,9	-
04.10.2021	0,283	23,51	23,5	24	0	58,2	47,6	-
05.10.2021	0,272	24,76	24,77	24	0	58	48,1	-
06.10.2021	0,29	21,1	21,1	24	0	58,2	45	-
07.10.2021	0,377	18,68	18,68	24	0	61,1	41,8	-
08.10.2021	0,48	20,68	20,66	24	0	62,8	42,2	-
09.10.2021	0,434	19,1	19,08	24	0	62,6	42,4	-
10.10.2021	0,463	20,72	20,69	24	0	62,3	42,6	-
11.10.2021	0,487	20,11	20,1	24	0	63,4	42,1	-
12.10.2021	0,467	18,68	18,66	24	0	63,2	41,5	-
13.10.2021	0,488	21,78	21,76	24	0	62,2	42,4	-
14.10.2021	0,513	24,55	24,52	24	0	61,7	42,8	-
15.10.2021	0,382	15,97	15,95	24	0	61,6	40,6	-
16.10.2021	0,413	16,38	16,36	24	0	63	41	-
17.10.2021	0,415	16,16	16,14	24	0	62,9	40,8	-
18.10.2021	0,498	20,59	20,57	24	0	63,5	42,1	-
19.10.2021	0,489	21,04	21	24	0	63,7	42,7	-
20.10.2021	0,266	11,57	11,56	24	0	61,8	40,2	-
Итого:	11,453	550,75	550,24	720	0	0	0	0
Гкал	9,85							

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
20.09.2021	2995,075	486925,26	479828,86	137222,02
20.10.2021	3006,528	487476,01	480379,1	137942,02

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.10.2021 7:23:58