

# #22978#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2022 по 20.10.2022

Потребитель Надежда, ГБУСО КО (Центр Надежда)  
Адрес потребителя Камская 2, г.Калининград  
Номер абонента 4609  
Порядковый номер 1523  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 31688  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 21.09.2022 | 0,358     | 13,25  | 13,36  | 24       | 0      | 62,1   | 38,4   | -           |
| 22.09.2022 | 0,367     | 12,28  | 12,39  | 24       | 0      | 63,8   | 37,1   | -           |
| 23.09.2022 | 0,411     | 14,62  | 14,75  | 24       | 0      | 64,2   | 38,7   | -           |
| 24.09.2022 | 0,349     | 11,81  | 11,91  | 24       | 0      | 64,8   | 38,3   | -           |
| 25.09.2022 | 0,322     | 10,58  | 10,68  | 24       | 0      | 65,8   | 38,2   | -           |
| 26.09.2022 | 0,349     | 10,27  | 10,36  | 24       | 0      | 66,8   | 36,7   | -           |
| 27.09.2022 | 0,321     | 11,46  | 11,55  | 24       | 0      | 64,2   | 37     | -           |
| 28.09.2022 | 0,378     | 15,39  | 15,51  | 24       | 0      | 63,4   | 38,3   | -           |
| 29.09.2022 | 0,407     | 14,98  | 15,11  | 24       | 0      | 63     | 39,7   | -           |
| 30.09.2022 | 0,427     | 13,78  | 13,9   | 24       | 0      | 66,1   | 38,6   | -           |
| 01.10.2022 | 0,336     | 12,09  | 12,2   | 24       | 0      | 65,8   | 39,2   | -           |
| 02.10.2022 | 0,316     | 10,48  | 10,57  | 24       | 0      | 65,6   | 36,9   | -           |
| 03.10.2022 | 0,371     | 15,5   | 15,62  | 24       | 0      | 64,2   | 38,7   | -           |
| 04.10.2022 | 0,365     | 14,23  | 14,34  | 24       | 0      | 63,6   | 38,6   | -           |
| 05.10.2022 | 0,33      | 17,56  | 17,68  | 24       | 0      | 59,6   | 41,1   | -           |
| 06.10.2022 | 0,314     | 14,68  | 14,78  | 24       | 0      | 59,9   | 40,4   | -           |
| 07.10.2022 | 0,379     | 16,03  | 16,16  | 24       | 0      | 60,7   | 41     | -           |
| 08.10.2022 | 0,312     | 15,95  | 16,06  | 24       | 0      | 59,7   | 42,5   | -           |
| 09.10.2022 | 0,376     | 18,75  | 18,9   | 24       | 0      | 59,4   | 41     | -           |
| 10.10.2022 | 0,42      | 22,13  | 22,32  | 24       | 0      | 61,6   | 41,3   | -           |
| 11.10.2022 | 0,354     | 13,56  | 13,67  | 24       | 0      | 61,5   | 38,8   | -           |
| 12.10.2022 | 0,393     | 15,43  | 15,56  | 24       | 0      | 61,5   | 39,6   | -           |
| 13.10.2022 | 0,385     | 14,66  | 14,79  | 24       | 0      | 61,9   | 39,4   | -           |
| 14.10.2022 | 0,375     | 13,82  | 13,94  | 24       | 0      | 63,3   | 39,4   | -           |
| 15.10.2022 | 0,288     | 10,94  | 11,02  | 24       | 0      | 61,1   | 39     | -           |
| 16.10.2022 | 0,25      | 8,84   | 8,91   | 24       | 0      | 61     | 37,1   | -           |
| 17.10.2022 | 0,264     | 10,28  | 10,35  | 24       | 0      | 61,2   | 39,3   | -           |
| 18.10.2022 | 0,274     | 10,56  | 10,65  | 24       | 0      | 60,6   | 38,1   | -           |
| 19.10.2022 | 0,462     | 17,34  | 17,5   | 24       | 0      | 63,1   | 40,3   | -           |
| 20.10.2022 | 0,486     | 18,33  | 18,5   | 24       | 0      | 64,2   | 40,8   | -           |
| Итого:     | 10,739    | 419,58 | 423,04 | 720      | 0      | 0      | 0      | 0           |
| Гкал       | 9,235     |        |        |          |        |        |        |             |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т    | dM2, т    | dTNar, ч  |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 20.09.2022 | 3140,558  | 494258,12 | 487141,86 | 145981,99 |
| 20.10.2022 | 3151,297  | 494677,7  | 487564,9  | 146701,99 |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

|                           |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ             |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ              |
| 21.10.2022 7:23:55        |