

#99429#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2024 по 20.10.2024

Потребитель Надежда, ГБУСО КО (Центр Надежда)
Адрес потребителя Камская 2, г.Калининград
Номер абонента 4609
Порядковый номер 1523
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31688
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.09.2024	0,057	4,59	4,54	24	0	60,7	50,2	-
22.09.2024	0,054	4,53	4,5	24	0	61	50,2	-
23.09.2024	0,074	4,57	4,53	24	128	61,6	47,7	-
24.09.2024	0,056	4,38	4,32	24	0	61,3	49,5	-
25.09.2024	0,074	4,44	4,41	24	0	61,4	48,2	-
26.09.2024	0,069	4,8	4,76	24	0	60,9	48,8	-
27.09.2024	0,067	4,95	4,92	24	0	61	49,7	-
28.09.2024	0,053	4,36	4,31	24	0	60,7	50,2	-
29.09.2024	0,057	4,36	4,32	24	0	60,9	49,4	-
30.09.2024	0,072	5,82	5,8	24	0	61	49,2	-
01.10.2024	0,381	13,47	13,55	24	0	64	44,2	-
02.10.2024	0,458	15,8	15,91	24	0	65,5	40,6	-
03.10.2024	0,472	17,78	17,89	24	0	64,1	41,1	-
04.10.2024	0,426	15,19	15,28	24	0	65	40,6	-
05.10.2024	0,421	15,12	15,21	24	0	65,3	41,2	-
06.10.2024	0,415	15,55	15,63	24	0	64,8	41,7	-
07.10.2024	0,433	15,75	15,84	24	0	64,9	41,2	-
08.10.2024	0,324	13,58	13,64	24	0	62,2	41,8	-
09.10.2024	0,304	11,25	11,29	24	0	63,5	40,1	-
10.10.2024	0,257	10,73	10,78	24	128	62,6	42,5	-
11.10.2024	0,385	13,89	13,97	24	0	64,4	40,3	-
12.10.2024	0,457	16,64	16,75	24	0	66,4	42,3	-
13.10.2024	0,489	17,29	17,41	24	0	67,1	42,7	-
14.10.2024	0,413	14,34	14,43	24	0	66,2	41,1	-
15.10.2024	0,474	17,29	17,39	24	0	65,5	41,7	-
16.10.2024	0,535	20,2	20,35	24	0	66,8	43,6	-
17.10.2024	0,488	18,44	18,57	24	0	66	43,1	-
18.10.2024	0,458	18,54	18,66	24	0	64,6	42,6	-
19.10.2024	0,446	18,21	18,32	24	0	65,5	43,1	-
20.10.2024	0,439	16,59	16,69	24	0	65,7	42,4	-
Итого:	9,108	362,45	363,97	720	0	0	0	0
Гкал	7,833							

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
20.09.2024	3426,546	507699	500651,36	163519,03
20.10.2024	3435,654	508061,45	501015,33	164239,02

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.10.2024 7:26:04