

#144918#

Отчёт по теплопотреблению за период с 31.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Некрасова 10-14, Калининград

4402

7138

ВКТ-7

00272081

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.08.2025	0,547	24,57	24	24	24	0	0	70,8	48	22,84	0,46	0,38	-
02.08.2025	0,526	24,09	23,53	23,53	24	0	0	70,6	48,3	22,29	0,45	0,38	-
03.08.2025	0,629	28,05	27,42	27,42	24	0	0	70,2	47,2	22,99	0,46	0,38	-
04.08.2025	0,547	24,57	24	24	24	0	0	70,8	48	22,84	0,46	0,38	-
05.08.2025	0,555	24,56	23,99	23,99	24	0	0	70,9	47,6	23,25	0,1	0,1	-
06.08.2025	0,001	0,2	0,2	0,2	1	0	1	26	18,9	7,17	0,52	0,41	-
07.08.2025	0,438	19,85	19,42	19,42	24	0	1	70,3	47,7	22,6	0,5	0,4	-
08.08.2025	0,461	20,75	20,29	20,29	24	0	1	70,1	47,5	22,61	0,45	0,38	-
09.08.2025	0,584	26,48	25,88	25,88	24	0	0	70,3	47,7	22,57	0,45	0,38	-
10.08.2025	0,573	26,54	25,96	25,96	24	0	0	69,9	47,8	22,11	0,45	0,38	-
11.08.2025	0,621	27,66	27,02	27,02	24	0	0	70,2	47,2	22,99	0,5	0,4	-
12.08.2025	0,475	21,89	21,38	21,38	24	0	1	69,9	47,6	22,23	0,45	0,43	-
13.08.2025	0	0,2	0,2	0,2	1	0	1	17,4	21	-3,59	0,12	0,12	-
14.08.2025	0,076	4,8	4,8	4,8	24	0	1	39,1	23,2	15,96	0,1	0,1	-
15.08.2025	0,06	4,8	4,8	4,8	24	0	1	35,9	23	12,9	0,1	0,1	-
16.08.2025	0,055	4,8	-0,01	4,8	-1	-1	1	33,7	22,2	11,49	0,1	0,1	-
17.08.2025	0,048	4,8	4,8	4,8	24	0	1	31,4	21,4	10,04	0,1	0,1	-
18.08.2025	0,021	3,52	3,52	3,52	24	0	1	27,6	24,1	3,58	0,1	0,1	-
19.08.2025	0,035	4,8	4,8	4,8	24	0	1	27,4	20,3	7,04	0,34	0,33	-
20.08.2025	0	0	0	0	1	0	1	18,2	18	0,14	0,1	0,1	-
21.08.2025	0,025	4,8	4,8	4,8	24	0	1	26,1	19,7	6,38	0,3	0,29	-
22.08.2025	0,015	5,37	5,37	5,37	24	0	1	23,2	21,9	1,35	0,39	0,38	-
23.08.2025	0	1	1	1	24	0	1	19	21,3	-2,27	0,4	0,39	-
Итого:	6,292	308,1	297,17	301,98	458	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,292												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

458

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
31.07.2025	2488,091	86883,84	84144,64	84144,64
23.08.2025	2494,383	87191,94	84441,81	84446,62

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.08.2025 11:23:08