

#296339#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Госпитальная 5-17, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7049
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207573
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	3,031	-0,179	140,52	142,18	137,2	140,52	-3,32	24	0	1	72,9	49,6	23,27	0,6	0,4	-
20.03.2026	3,523	0,145	153,04	148,29	149,46	146,53	2,93	24	0	0	72,5	49,9	22,57	0,6	0,4	-
21.03.2026	3,516	0,103	155,57	151,63	151,95	149,89	2,06	24	0	0	72,4	50	22,43	0,6	0,4	-
22.03.2026	3,405	0,001	156,28	154,54	152,59	152,71	-0,12	24	0	0	72,6	50,2	22,34	0,6	0,4	-
23.03.2026	3,3	-0,041	157,77	157,18	154,07	155,26	-1,19	24	0	0	72,6	50,8	21,79	0,6	0,4	-
24.03.2026	3,252	-0,045	154,56	154,12	150,94	152,24	-1,3	24	0	0	72,7	50,8	21,97	0,6	0,4	-
25.03.2026	3,18	-0,042	152,63	152,15	149,04	150,25	-1,21	24	0	0	72,6	50,8	21,73	0,6	0,4	-
26.03.2026	3,236	-0,049	151,17	150,77	147,58	148,96	-1,38	24	0	0	72,8	50,4	22,38	0,6	0,4	-
27.03.2026	3,267	-0,034	150,88	150,25	147,33	148,49	-1,16	24	0	0	72,5	49,9	22,55	0,6	0,4	-
28.03.2026	3,305	-0,044	154,54	154,07	150,9	152,24	-1,34	24	0	0	72,6	50,2	22,33	0,6	0,4	-
29.03.2026	3,281	-0,042	154,94	154,41	151,34	152,54	-1,2	24	0	0	72,4	50,3	22,05	0,6	0,4	-
30.03.2026	3,29	-0,043	155,07	154,52	151,43	152,66	-1,23	24	0	0	72,6	50,4	22,12	0,6	0,4	-
31.03.2026	3,293	-0,03	153,93	153,22	150,33	151,39	-1,06	24	0	0	72,5	50,3	22,25	0,6	0,4	-
01.04.2026	3,299	-0,029	151,58	150,86	148,02	149,1	-1,08	24	0	0	72,5	49,9	22,64	0,6	0,4	-
02.04.2026	3,22	-0,017	144,98	144,2	141,61	142,57	-0,96	24	0	0	72	49	23,05	0,6	0,4	-
03.04.2026	3,263	-0,033	146,07	145,58	142,65	143,89	-1,24	24	0	0	72,5	49,2	23,29	0,6	0,4	-
04.04.2026	3,299	-0,03	150,87	150,22	147,35	148,53	-1,18	24	0	0	72,3	49,5	22,78	0,6	0,4	-
05.04.2026	3,287	-0,034	152,34	151,66	148,74	149,91	-1,17	24	0	0	72,6	50,1	22,49	0,6	0,4	-
06.04.2026	3,279	-0,028	150,62	149,91	147,1	148,23	-1,13	24	0	0	72,2	49,5	22,67	0,6	0,4	-
07.04.2026	3,313	-0,014	148,81	147,84	145,31	146,16	-0,85	24	0	0	72,5	49,5	23,05	0,6	0,4	-
08.04.2026	3,31	-0,003	146,61	145,58	143,23	143,9	-0,67	24	0	0	72,4	49,1	23,33	0,6	0,4	-
09.04.2026	3,361	-0,01	147,5	146,46	144,02	144,78	-0,76	24	0	0	72,8	49,2	23,58	0,6	0,4	-
10.04.2026	3,316	-0,029	148,83	148,18	145,32	146,49	-1,17	24	0	0	72,5	49,3	23,2	0,6	0,4	-
11.04.2026	3,308	-0,018	151,41	150,47	147,82	148,69	-0,87	24	0	0	72,7	50	22,65	0,6	0,4	-
12.04.2026	3,254	-0,024	152,28	151,45	148,72	149,62	-0,9	24	0	0	72,5	50,4	22,16	0,6	0,4	-
13.04.2026	3,262	-0,019	153,06	152,08	149,47	150,22	-0,75	24	0	0	72,9	50,8	22,05	0,6	0,4	-
14.04.2026	3,132	-0,029	154,76	154,05	151,23	152,15	-0,92	24	0	0	71,6	50,6	21	0,6	0,4	-
15.04.2026	2,719	-0,03	139,3	138,99	136,36	137,43	-1,07	24	0	1	68,7	48,4	20,29	0,6	0,4	-
16.04.2026	3,29	-0,002	158,09	156,71	154,41	154,78	-0,37	24	0	0	72,3	50,9	21,4	0,6	0,4	-
17.04.2026	3,328	0,003	155,59	153,93	151,96	152,01	-0,05	24	0	0	72,7	50,8	21,89	0,6	0,4	-
18.04.2026	3,276	0,005	156,42	154,72	152,78	152,8	-0,02	24	0	0	72,5	51,1	21,42	0,6	0,4	-
Итого:	101,395	0	4700,02	4670,22	4590,26	4614,94	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	101,395															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	1093,245	53420,49	70143,37	52092,44	69527,29
18.04.2026	1194,64	58120,51	74813,59	56682,7	74142,23

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.04.2026 7:43:24