

#296337#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Детский Сад № 10, МАДОУ
Адрес потребителя Комсомольская 29, Калининград
Номер абонента 3609
Порядковый номер 8183
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 18058533
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	3,194	0	68,871	0	0	67,26	0	0	24	0	72,3	61	0,31	0,22	-
22.03.2026	3,51	0	75,545	0	0	73,777	0	0	24	0	72,3	60,9	0,31	0,22	-
23.03.2026	4,467	0	60,169	0	0	58,757	0	0	24	0	72,4	54,2	0,31	0,22	-
24.03.2026	3,405	0	26,552	0	0	25,935	0	0	24	0	72,1	40,7	0,31	0,22	-
25.03.2026	3,742	0	31,599	0	0	30,87	0	0	24	0	71,7	42,8	0,32	0,22	-
26.03.2026	4,077	0	33,254	0	0	32,484	0	0	24	0	71,8	41,8	0,31	0,21	-
27.03.2026	4,051	0	32,601	0	0	31,841	0	0	24	0	72,1	41,8	0,31	0,22	-
28.03.2026	3,117	0	23,222	0	0	22,682	0	0	24	0	72,1	39,2	0,28	0,2	-
29.03.2026	3,121	0	22,924	0	0	22,391	0	0	24	0	71,9	38,6	0,3	0,21	-
30.03.2026	4,032	0	33,08	0	0	32,309	0	0	24	0	72,1	42,3	0,3	0,21	-
31.03.2026	4,832	0	42,11	0	0	41,122	0	0	24	0	72,3	44,3	0,29	0,21	-
01.04.2026	4,428	0	36,908	0	0	36,051	0	0	24	0	72	42,6	0,29	0,21	-
02.04.2026	4,313	0	35,252	0	0	34,415	0	0	24	0	72,8	42,9	0,29	0,21	-
03.04.2026	3,439	0	29,108	0	0	28,443	0	0	24	0	71,2	42,4	0,26	0,19	-
04.04.2026	3,091	0	22,396	0	0	21,876	0	0	24	0	72	38,2	0,3	0,21	-
05.04.2026	3,234	0	23,595	0	0	23,048	0	0	24	0	71,9	38,4	0,3	0,21	-
06.04.2026	4,588	0	40,454	0	0	39,51	0	0	24	0	72,2	44,5	0,3	0,21	-
07.04.2026	3,977	0	33,015	0	0	32,254	0	0	24	0	71,7	42,3	0,27	0,2	-
08.04.2026	4,972	0	42,571	0	0	41,559	0	0	24	0	72,9	44,4	0,29	0,21	-
09.04.2026	5,159	0	42,63	0	0	41,625	0	0	24	0	72,5	43	0,29	0,21	-
10.04.2026	4,166	0	33,931	0	0	33,128	0	0	24	0	72,7	42,6	0,3	0,21	-
11.04.2026	2,466	0	16,749	0	0	16,365	0	0	24	0	71,4	35,4	0,3	0,21	-
12.04.2026	2,513	0	17,236	0	0	16,84	0	0	24	0	71,6	36	0,3	0,21	-
13.04.2026	3,775	0	30,41	0	0	29,705	0	0	24	0	71,9	41,6	0,3	0,21	-
14.04.2026	3,975	0	32,978	0	0	32,217	0	0	24	0	71,8	42,3	0,3	0,21	-
15.04.2026	3,531	0	29,388	0	0	28,704	0	0	24	0	72	42,6	0,29	0,2	-
16.04.2026	3,615	0	29,073	0	0	28,395	0	0	24	0	72,1	41,7	0,3	0,21	-
17.04.2026	3,793	0	30,253	0	0	29,547	0	0	24	0	72,2	41,6	0,3	0,21	-
18.04.2026	2,86	0	20,689	0	0	20,209	0	0	24	0	71,9	38,1	0,3	0,21	-
19.04.2026	2,798	0	20,345	0	0	19,874	0	0	24	0	71,8	38,2	0,3	0,21	-
20.04.2026	3,905	0	31,516	0	0	30,783	0	0	24	0	71,9	41,6	0,3	0,21	-
Итого:	116,146	0	1048,424	0	0	1023,976	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,741														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	4893,915	79111,929	0	0	77252,676	0	0	31219	428
20.04.2026	5010,065	80160,351	0	0	78276,654	0	0	31963	428

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.04.2026 9:11:04