

#148370#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 104, МАДОУ
Комсомольская 29, Калининград
3604
8183
ТВ7 (АСЦП)
18058533
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	0,578	0	10,193	0	0	9,981	0	0	24	0	67,7	53,8	0,37	0,35	-
22.08.2025	0,557	0	9,875	0	0	9,67	0	0	24	0	67,7	54	0,37	0,35	-
23.08.2025	0,222	0	4,363	0	0	4,278	0	0	24	0	65,3	52,9	0,37	0,35	-
24.08.2025	0,275	0	5,916	0	0	5,798	0	0	24	0	66,2	54,9	0,37	0,35	-
25.08.2025	0,639	0	17,389	0	0	17,069	0	0	24	0	63,2	54,3	0,37	0,35	-
26.08.2025	0,44	0	34,099	0	0	33,843	0	0	24	0	39,6	36,5	0,36	0,34	-
27.08.2025	0,877	0	36,972	0	0	36,367	0	0	24	0	59,5	53,7	0,39	0,36	-
28.08.2025	0,63	0	12,765	0	0	12,497	0	0	24	0	68,2	56,2	0,41	0,36	-
29.08.2025	0,584	0	11,62	0	0	11,374	0	0	24	0	68,3	56,1	0,41	0,35	-
30.08.2025	0,27	0	6,807	0	0	6,67	0	0	24	0	66,6	57	0,41	0,35	-
31.08.2025	0,248	0	5,593	0	0	5,481	0	0	22	2	66,1	55,3	0,41	0,35	-
01.09.2025	0,611	0	13,554	0	0	13,27	0	0	24	0	68	57,1	0,4	0,35	-
02.09.2025	0,722	0	16,505	0	0	16,159	0	0	24	0	68,1	57,4	0,4	0,36	-
03.09.2025	0,763	0	18,454	0	0	18,07	0	0	24	0	67,7	57,7	0,4	0,36	-
04.09.2025	0,65	0	14,471	0	0	14,184	0	0	24	0	66	55,1	0,38	0,36	-
05.09.2025	0,536	0	10,856	0	0	10,665	0	0	24	0	62	49,9	0,36	0,36	-
06.09.2025	0,251	0	7,785	0	0	7,646	0	0	24	0	62,4	54,6	0,36	0,36	-
07.09.2025	0,283	0	8,384	0	0	8,233	0	0	24	0	62,7	54,5	0,36	0,36	-
08.09.2025	0,586	0	14,021	0	0	13,772	0	0	24	0	62,2	52,1	0,36	0,36	-
09.09.2025	0,604	0	11,435	0	0	11,225	0	0	24	0	63,4	50,5	0,37	0,36	-
10.09.2025	0,616	0	11,541	0	0	11,33	0	0	24	0	63,2	50,2	0,36	0,36	-
11.09.2025	0,631	0	11,32	0	0	11,112	0	0	24	0	63,4	49,8	0,36	0,36	-
12.09.2025	0,515	0	9,92	0	0	9,738	0	0	24	0	63,4	50,8	0,36	0,36	-
13.09.2025	0,274	0	8,031	0	0	7,887	0	0	24	0	62,7	54,3	0,36	0,36	-
14.09.2025	0,282	0	8,656	0	0	8,501	0	0	24	0	62,4	54,5	0,36	0,36	-
15.09.2025	0,538	0	11,22	0	0	11,018	0	0	24	0	62,6	51	0,37	0,37	-
16.09.2025	0,778	0	20,636	0	0	20,258	0	0	24	0	63,2	54	0,39	0,38	-
17.09.2025	0,729	0	15,286	0	0	14,959	0	0	24	0	68,8	57,2	0,41	0,37	-
18.09.2025	0,7	0	15,275	0	0	14,955	0	0	24	0	67,9	56,8	0,39	0,36	-
19.09.2025	0,62	0	15,06	0	0	14,768	0	0	24	0	65,2	55,2	0,38	0,36	-
20.09.2025	0,308	0	7,249	0	0	7,098	0	0	24	0	67,9	57,5	0,42	0,37	-
Итого:	16,317	0	405,251	0	0	397,876	0	0	742	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,897														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч742

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	3798,595	65435,86	0	0	63919,379	0	0	26141	418
20.09.2025	3814,909	65841,111	0	0	64317,255	0	0	26883	420

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.09.2025 7:34:35