

#296335#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Московский пр-т 25-27, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 6952
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261219
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	1,729	0,003	195,04	194,01	190,33	190,31	0,02	24	0	1	73,7	64,7	9,03	0,51	0,43	-
20.03.2026	2,699	0,023	315,49	313,72	307,99	307,81	0,18	24	0	1	73	64,3	8,7	0,57	0,47	-
21.03.2026	3,251	0,131	389,21	385,36	379,89	377,89	2	24	0	0	73,4	65,2	8,19	0,56	0,47	-
22.03.2026	3,281	0,136	389,4	385,49	380,08	378,03	2,05	24	0	0	73,4	65,1	8,26	0,57	0,47	-
23.03.2026	3,285	0,092	408,39	405,14	398,59	397,25	1,34	24	0	0	73,3	65,4	7,99	0,57	0,47	-
24.03.2026	3,35	0,098	408,44	405,14	398,6	397,2	1,4	24	0	0	73,7	65,5	8,14	0,58	0,47	-
25.03.2026	3,259	0,043	419,45	417,02	409,42	408,87	0,55	24	0	0	73,4	65,5	7,85	0,56	0,47	-
26.03.2026	3,252	0,041	390,96	388,58	381,63	381,12	0,51	24	0	0	73,3	64,8	8,42	0,57	0,47	-
27.03.2026	3,288	0,068	393,28	390,39	383,83	382,87	0,96	24	0	0	73,5	65,1	8,38	0,54	0,45	-
28.03.2026	3,295	0,108	377,5	374	368,37	366,8	1,57	24	0	0	73,7	65,1	8,65	0,55	0,46	-
29.03.2026	3,458	0,152	385,64	381,36	376,38	374,09	2,29	24	0	0	73,5	64,8	8,77	0,55	0,46	-
30.03.2026	3,342	0,09	388,35	385,1	379,02	377,68	1,34	24	0	0	73,6	65	8,57	0,55	0,46	-
31.03.2026	3,326	0,061	382,54	379,75	373,33	372,48	0,85	24	0	0	73,6	64,8	8,75	0,55	0,46	-
01.04.2026	3,257	0,05	373,13	370,56	364,18	363,52	0,66	24	0	0	73,4	64,6	8,8	0,5	0,48	-
02.04.2026	0,482	0,058	90,85	89,44	89	87,83	1,17	24	0	1	65,8	61,3	4,48	0,55	0,47	-
03.04.2026	3,091	0,037	348,02	345,69	339,97	339,43	0,54	24	0	1	71,8	62,8	8,98	0,55	0,46	-
04.04.2026	3,551	0,123	381,26	377,37	372,06	370,23	1,83	24	0	0	73,6	64,4	9,21	0,55	0,46	-
05.04.2026	3,532	0,135	389,67	385,66	380,31	378,3	2,01	24	0	0	73,6	64,6	8,93	0,55	0,46	-
06.04.2026	3,515	0,152	387,2	382,91	377,87	375,6	2,27	24	0	0	73,6	64,7	8,89	0,53	0,45	-
07.04.2026	3,307	0,134	356,81	352,88	348,25	346,24	2,01	24	0	0	73,3	64,2	9,1	0,55	0,46	-
08.04.2026	3,452	0,165	371,31	366,81	362,19	359,68	2,51	24	0	0	74,4	65,4	9,06	0,55	0,47	-
09.04.2026	3,526	0,103	370,23	366,69	361,26	359,76	1,5	24	0	0	73,8	64,4	9,48	0,55	0,47	-
10.04.2026	3,378	0,069	382,24	379,34	372,98	372,04	0,94	24	0	0	73,8	65	8,88	0,56	0,46	-
11.04.2026	3,332	0,011	392,03	390,03	382,63	382,58	0,05	24	0	1	73,4	64,7	8,68	0,55	0,46	-
12.04.2026	3,422	0,111	392,62	388,98	383,15	381,53	1,62	24	0	0	73,5	64,9	8,64	0,56	0,46	-
13.04.2026	3,267	0,092	395,94	392,71	386,44	385,12	1,32	24	0	0	73,3	65,1	8,21	0,55	0,45	-
14.04.2026	3,285	0,046	396,66	394,14	387,19	386,6	0,59	24	0	0	73,2	64,9	8,36	0,54	0,45	-
15.04.2026	3,142	0,035	381,87	379,71	372,73	372,36	0,37	24	0	0	73,4	65	8,35	0,55	0,46	-
16.04.2026	3,171	0,029	378,99	376,85	369,86	369,57	0,29	24	0	0	73,6	65,1	8,5	0,55	0,46	-
17.04.2026	3,225	0,088	383,2	380,09	373,95	372,7	1,25	24	0	0	73,7	65,3	8,38	0,55	0,46	-
18.04.2026	3,24	0,088	394,94	391,83	385,41	384,2	1,21	24	0	0	73,6	65,5	8,18	0,55	0,46	-
Итого:	97,99	0	11410,66	11316,75	11136,89	11099,69	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	97,99															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	420,579	38059,32	37904,27	37013,6	37120,75
18.04.2026	518,569	49469,98	49221,02	48150,49	48220,44

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2026 15:46:50