

#148369#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Московский пр-т 25-27, Калининград

4402

6952

ВКТ-7

00261219

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,565	-0,032	143,21	143,61	140,03	140,78	-0,75	24	0	0	70,4	66	4,4	0,54	0,53	-
25.08.2025	0,501	-0,083	138,97	140,11	135,87	137,34	-1,47	24	0	1	70,1	65,7	4,4	0,54	0,53	-
26.08.2025	0,531	-0,047	144,81	145,39	141,55	142,46	-0,91	24	0	1	71,1	66,9	4,17	0,53	0,53	-
27.08.2025	0,532	-0,038	140,72	141,23	137,6	138,43	-0,83	24	0	0	70,3	66	4,25	0,54	0,53	-
28.08.2025	0,528	-0,064	145,64	146,52	142,44	143,64	-1,2	24	0	1	70	65,8	4,26	0,54	0,53	-
29.08.2025	0,517	-0,053	147,64	148,38	144,36	145,43	-1,07	24	0	0	70,4	66,3	4,06	0,54	0,53	-
30.08.2025	0,508	-0,061	148,63	149,47	145,3	146,45	-1,15	24	0	1	70,6	66,6	3,99	0,54	0,53	-
31.08.2025	0,524	-0,05	147,03	147,74	143,74	144,77	-1,03	24	0	0	70,6	66,5	4,12	0,54	0,53	-
01.09.2025	0,477	-0,099	150,57	152,06	147,21	148,99	-1,78	24	0	0	70,6	66,6	4,04	0,54	0,53	-
02.09.2025	0,502	-0,06	142,69	143,52	139,53	140,69	-1,16	24	0	1	70,3	66,1	4,14	0,54	0,53	-
03.09.2025	0,509	-0,049	149,73	150,35	146,35	147,33	-0,98	24	0	1	70,7	66,8	3,91	0,55	0,53	-
04.09.2025	0,451	-0,119	173,21	174,94	169,28	171,3	-2,02	24	0	1	71,3	67,8	3,46	0,55	0,53	-
05.09.2025	0,465	-0,096	183,28	184,77	179,12	180,91	-1,79	24	0	0	71,2	67,9	3,27	0,55	0,53	-
06.09.2025	0,495	-0,087	187,18	188,5	182,96	184,6	-1,64	24	0	1	70,9	67,6	3,3	0,55	0,53	-
07.09.2025	0,516	-0,085	181,6	182,83	177,5	179,07	-1,57	24	0	1	71,1	67,6	3,51	0,55	0,53	-
08.09.2025	0,386	-0,168	192,88	195,43	188,46	191,29	-2,83	24	0	1	71,6	68,5	3,07	0,54	0,53	-
09.09.2025	0,427	-0,148	184,88	187,13	180,71	183,28	-2,57	24	0	1	70,9	67,6	3,31	0,54	0,53	-
10.09.2025	0,396	-0,141	180,04	182,2	176,02	178,46	-2,44	24	0	1	70,5	67,3	3,18	0,54	0,53	-
11.09.2025	0,401	-0,156	177,14	179,49	173,16	175,81	-2,65	24	0	1	70,8	67,4	3,34	0,54	0,53	-
12.09.2025	0,452	-0,099	177,26	178,77	173,22	175,07	-1,85	24	0	1	71,1	67,8	3,33	0,54	0,53	-
13.09.2025	0,544	-0,024	179,54	179,89	175,5	176,16	-0,66	24	0	0	71,1	67,8	3,34	0,54	0,53	-
14.09.2025	0,511	-0,052	173	173,79	169,15	170,24	-1,09	24	0	0	70,4	67	3,44	0,55	0,53	-
15.09.2025	0,514	-0,104	181,04	182,55	176,96	178,83	-1,87	24	0	1	71	67,3	3,62	0,55	0,53	-
16.09.2025	0,375	-0,2	181,01	184,03	176,92	180,25	-3,33	24	0	1	70,8	67,5	3,37	0,55	0,53	-
17.09.2025	0,465	-0,134	177,55	179,61	173,59	175,95	-2,36	24	0	1	70,6	67	3,58	0,55	0,53	-
18.09.2025	0,474	-0,127	183,84	185,74	179,7	181,93	-2,23	24	0	1	70,8	67,3	3,47	0,55	0,53	-
19.09.2025	0,471	-0,174	179,25	181,86	175,16	178,13	-2,97	24	0	1	71,2	67,4	3,82	0,55	0,54	-
20.09.2025	0,564	-0,033	153,7	154,09	150,26	150,99	-0,73	24	0	0	70,6	66,6	4,07	0,55	0,54	-
21.09.2025	0,51	-0,062	156,13	156,96	152,61	153,78	-1,17	24	0	1	70,7	66,9	3,86	0,55	0,54	-
22.09.2025	0,46	-0,058	140,17	141,05	137,08	138,22	-1,14	22	2	1	70,2	66,3	3,9	0,54	0,53	-
23.09.2025	0,508	-0,063	149,75	150,66	146,43	147,63	-1,2	24	0	1	70,7	66,7	4,01	0,54	0,53	-
Итого:	15,079	0	5092,09	5132,67	4977,77	5028,21	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,079															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

742

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2025	2454,26	251272,34	254610,05	245426,68	250236,48
23.09.2025	2469,339	256364,43	259742,72	250404,45	255264,69

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.09.2025 8:00:57