

#296326#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Школа №10, МАОУ СОШ
Адрес потребителя Красная 301, Калининград (школа)
Номер абонента 3980
Порядковый номер 10152
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20109007
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	5,379	0	64,774	0	0	63,411	0	0	24	0	68,2	48	0,38	0,19	-
22.03.2026	5,099	0	62,94	0	0	61,626	0	0	24	0	67,9	48,2	0,38	0,19	-
23.03.2026	5,339	0	61,091	0	0	59,816	0	0	24	0	68	46,7	0,38	0,19	-
24.03.2026	5,615	0	64,152	0	0	62,809	0	0	24	0	68	46,7	0,37	0,18	-
25.03.2026	5,444	0	57,955	0	0	56,692	0	0	24	0	69,4	46,5	0,36	0,17	-
26.03.2026	5,475	0	57,774	0	0	56,512	0	0	24	0	69,6	46,6	0,37	0,18	-
27.03.2026	5,658	0	61,28	0	0	59,932	0	0	24	0	69,8	47,3	0,38	0,19	-
28.03.2026	5,256	0	58,368	0	0	57,082	0	0	24	0	69,9	48	0,38	0,19	-
29.03.2026	5,017	0	52,836	0	0	51,67	0	0	24	0	70,1	46,9	0,39	0,2	-
30.03.2026	4,992	0	53,452	0	0	52,279	0	0	24	0	69,8	47	0,39	0,2	-
31.03.2026	5,079	0	54,222	0	0	53,028	0	0	24	0	69,9	47,1	0,39	0,2	-
01.04.2026	5,142	0	55,46	0	0	54,241	0	0	24	0	69,9	47,3	0,38	0,19	-
02.04.2026	5,121	0	58,939	0	0	57,641	0	0	24	0	70	48,8	0,38	0,19	-
03.04.2026	5,094	0	53,741	0	0	52,546	0	0	24	0	70,2	47,1	0,38	0,19	-
04.04.2026	5,107	0	52,869	0	0	51,687	0	0	24	0	70,5	46,9	0,38	0,19	-
05.04.2026	5,042	0	52,631	0	0	51,463	0	0	24	0	70,2	46,9	0,38	0,19	-
06.04.2026	5,478	0	101,556	0	0	99,804	0	0	24	0	61	47,9	0,38	0,19	-
07.04.2026	5,491	0	150,775	0	0	148,481	0	0	24	0	57,3	48,5	0,37	0,18	-
08.04.2026	5,724	0	102,376	0	0	100,571	0	0	24	0	61,7	48,2	0,37	0,19	-
09.04.2026	5,994	0	64,52	0	0	63,078	0	0	24	0	70,5	47,8	0,38	0,19	-
10.04.2026	5,951	0	67,015	0	0	65,527	0	0	24	0	70,4	48,7	0,38	0,19	-
11.04.2026	5,187	0	55,502	0	0	54,272	0	0	24	0	70,2	47,4	0,38	0,19	-
12.04.2026	5,06	0	53,246	0	0	52,066	0	0	24	0	70,2	47	0,38	0,18	-
13.04.2026	5,403	0	56,204	0	0	54,96	0	0	24	0	70,1	46,7	0,38	0,18	-
14.04.2026	4,945	0	52,086	0	0	50,932	0	0	24	0	70,1	47	0,38	0,18	-
15.04.2026	5,201	0	55,648	0	0	54,433	0	0	24	0	69,6	46,8	0,38	0,18	-
16.04.2026	5,183	0	105,159	0	0	103,391	0	0	24	0	60,2	48,3	0,4	0,22	-
17.04.2026	5,097	0	123,245	0	0	121,3	0	0	24	0	58,3	48,3	0,41	0,22	-
18.04.2026	3,773	0	119,315	0	0	117,549	0	0	24	0	56,6	48,9	0,41	0,22	-
19.04.2026	3,78	0	118,129	0	0	116,379	0	0	24	0	56,6	48,9	0,42	0,23	-
20.04.2026	5,122	0	167,846	0	0	165,385	0	0	24	0	56,2	48,8	0,42	0,23	-
Итого:	161,248	0	2315,106	0	0	2270,563	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	38,513														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	1144,869	21321,115	0	0,041	20874,898	0	0,041	4917	18
20.04.2026	1306,117	23636,222	0	0,041	23145,463	0	0,041	5661	18

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2026 10:29:50