

#296325#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Школа №10, МАОУ СОШ
Адрес потребителя Красная 301, Калининград (садик)
Номер абонента 3980
Порядковый номер 10155
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20108190
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	5,818	0	58,314	0	0	57,095	0	0	24	0	68	43,7	0,37	0,21	-
22.03.2026	5,63	0	56,97	0	0	55,789	0	0	24	0	67,7	43,6	0,37	0,21	-
23.03.2026	6,248	0	62,714	0	0	61,411	0	0	24	0	67,7	43,5	0,37	0,21	-
24.03.2026	6,136	0	60,389	0	0	59,119	0	0	24	0	68,2	43,4	0,36	0,2	-
25.03.2026	5,344	0	47,815	0	0	46,788	0	0	24	0	69	41,8	0,35	0,19	-
26.03.2026	6,848	0	63,796	0	0	62,4	0	0	24	0	69,7	43,5	0,36	0,19	-
27.03.2026	7,143	0	68,306	0	0	66,803	0	0	24	0	69,9	44,4	0,36	0,2	-
28.03.2026	5,643	0	52,278	0	0	51,134	0	0	24	0	69,7	43,4	0,37	0,21	-
29.03.2026	5,09	0	45,341	0	0	44,348	0	0	24	0	69,7	42,3	0,38	0,21	-
30.03.2026	6,514	0	60,215	0	0	58,891	0	0	24	0	69,9	43,5	0,38	0,22	-
31.03.2026	6,728	0	62,614	0	0	61,232	0	0	24	0	70	43,8	0,38	0,22	-
01.04.2026	6,967	0	65,424	0	0	63,981	0	0	24	0	70	44	0,37	0,21	-
02.04.2026	7,185	0	70,824	0	0	69,261	0	0	24	0	70	45,2	0,37	0,21	-
03.04.2026	7,059	0	66,65	0	0	65,164	0	0	24	0	70,4	44,5	0,37	0,21	-
04.04.2026	5,414	0	47,982	0	0	46,918	0	0	24	0	70,2	42,7	0,37	0,21	-
05.04.2026	4,815	0	42,632	0	0	41,697	0	0	24	0	69,8	42,3	0,37	0,21	-
06.04.2026	6,488	0	100,349	0	0	98,629	0	0	24	0	60,8	45,1	0,37	0,2	-
07.04.2026	6,747	0	146,443	0	0	144,237	0	0	24	0	57	45,8	0,36	0,2	-
08.04.2026	7,069	0	104,32	0	0	102,468	0	0	24	0	62	45,5	0,36	0,2	-
09.04.2026	7,436	0	69,683	0	0	68,13	0	0	24	0	70,4	44,4	0,37	0,21	-
10.04.2026	6,905	0	65,2	0	0	63,753	0	0	24	0	70,2	44,4	0,37	0,21	-
11.04.2026	5,187	0	46,005	0	0	44,995	0	0	24	0	69,8	42,3	0,37	0,21	-
12.04.2026	4,822	0	43,132	0	0	42,188	0	0	24	0	69,8	42,5	0,37	0,2	-
13.04.2026	5,883	0	52,176	0	0	51,03	0	0	24	0	69,9	42,4	0,37	0,2	-
14.04.2026	5,252	0	46,011	0	0	45,002	0	0	24	0	69,8	42	0,37	0,2	-
15.04.2026	5,415	0	47,481	0	0	46,454	0	0	24	0	69,2	41,4	0,37	0,2	-
16.04.2026	6,286	0	112,231	0	0	110,385	0	0	24	0	59,6	46	0,39	0,23	-
17.04.2026	6,33	0	116,092	0	0	114,237	0	0	24	0	58,7	45,5	0,39	0,23	-
18.04.2026	4,416	0	93,841	0	0	92,462	0	0	24	0	56,3	44,9	0,4	0,24	-
19.04.2026	3,977	0	83,295	0	0	82,069	0	0	24	0	56,3	44,8	0,41	0,24	-
20.04.2026	6,052	0	151,155	0	0	148,954	0	0	24	0	56,1	46,4	0,41	0,25	-
Итого:	186,847	0	2209,678	0	0	2167,024	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	44,628														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	1292,851	18321,571	0	0,113	17953,005	0	0,112	4916	19
20.04.2026	1479,695	20531,25	0	0,113	20120,028	0	0,112	5660	19

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2026 10:30:50