

#296313#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 17.04.2026

Потребитель Форт 13, ООО, УК
Адрес потребителя Мира пр-т 66-68, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 7133
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00262885
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	1,229	0,027	67,98	66,69	66,4	65,76	0,64	24	0	1	72,5	54,6	17,91	0,6	0,4	-
20.03.2026	1,413	0,037	74,22	72,83	72,45	71,83	0,62	24	0	0	73,6	54,6	19	0,6	0,4	-
21.03.2026	1,452	0,03	76,68	75,36	74,82	74,32	0,5	24	0	0	73,7	54,7	18,98	0,6	0,4	-
22.03.2026	1,409	0,026	76,58	75,43	74,77	74,38	0,39	24	0	0	73,7	55,2	18,55	0,6	0,4	-
23.03.2026	1,402	0,028	78,64	77,46	76,76	76,32	0,44	24	0	0	73,7	55,8	17,89	0,6	0,4	-
24.03.2026	1,421	0,025	78,66	77,48	76,75	76,37	0,38	24	0	0	74	55,8	18,22	0,6	0,4	-
25.03.2026	1,05	0,02	59,49	58,6	58,06	57,74	0,32	18	6	1	73,8	56	17,72	0,6	0,4	-
26.03.2026	1,405	0,025	77,26	76,07	75,4	75	0,4	24	0	0	73,6	55,3	18,34	0,6	0,4	-
27.03.2026	1,435	0,031	77,21	75,89	75,34	74,84	0,5	24	0	0	73,8	55,1	18,67	0,6	0,4	-
28.03.2026	1,423	0,026	73,83	72,65	72,04	71,66	0,38	24	0	0	74,1	54,7	19,45	0,6	0,4	-
29.03.2026	1,436	0,025	75,65	74,41	73,8	73,39	0,41	24	0	0	73,8	54,7	19,15	0,6	0,4	-
30.03.2026	1,429	0,023	75,48	74,33	73,64	73,29	0,35	24	0	0	73,9	54,8	19,13	0,6	0,4	-
31.03.2026	1,431	0,024	74,45	73,3	72,66	72,33	0,33	24	0	0	73,9	54,5	19,4	0,6	0,4	-
01.04.2026	1,435	0,025	74,04	72,91	72,27	71,9	0,37	24	0	0	73,7	54,2	19,53	0,6	0,4	-
02.04.2026	1,45	0,02	74,06	72,9	72,21	71,89	0,32	24	0	0	74,6	54,9	19,79	0,6	0,4	-
03.04.2026	1,372	0,031	72,48	71,22	70,78	70,26	0,52	24	0	0	73	54	18,96	0,6	0,4	-
04.04.2026	1,215	0,023	75,05	74,06	73,21	72,86	0,35	24	0	0	74	57,7	16,28	0,6	0,4	-
05.04.2026	1,164	0,023	75,93	74,98	74,12	73,78	0,34	24	0	0	74	58,6	15,4	0,6	0,4	-
06.04.2026	1,22	0,023	75,1	74,11	73,25	72,93	0,32	24	0	0	74	57,6	16,39	0,6	0,4	-
07.04.2026	1,318	0,022	70,25	69,2	68,55	68,23	0,32	24	0	1	73,6	54,6	18,92	0,6	0,4	-
08.04.2026	1,481	0,024	73,52	72,3	71,69	71,33	0,36	24	0	0	74,8	54,4	20,35	0,6	0,4	-
09.04.2026	1,475	0,023	73,18	72	71,4	71,04	0,36	24	0	0	74,1	53,8	20,36	0,6	0,4	-
10.04.2026	1,475	0,028	74,48	73,27	72,69	72,27	0,42	24	0	0	74,2	54,2	19,93	0,6	0,4	-
11.04.2026	1,443	0,021	75,47	74,29	73,62	73,29	0,33	24	0	0	73,7	54,4	19,3	0,6	0,4	-
12.04.2026	1,429	0,028	75,87	74,69	74,05	73,63	0,42	24	0	0	73,8	54,8	19	0,6	0,4	-
13.04.2026	1,438	0,029	76,87	75,63	75,03	74,57	0,46	24	0	0	73,7	54,9	18,8	0,6	0,4	-
14.04.2026	1,409	0,026	75,95	74,74	74,12	73,72	0,4	24	0	0	73,6	54,9	18,68	0,6	0,4	-
15.04.2026	1,411	0,029	74,81	73,59	72,98	72,53	0,45	24	0	0	73,8	54,9	18,92	0,6	0,4	-
16.04.2026	1,431	0,03	75,37	74,07	73,53	73,05	0,48	24	0	0	73,9	54,8	19,09	0,6	0,4	-
17.04.2026	1,438	0,02	75,77	74,69	73,92	73,65	0,27	24	0	0	74,1	54,8	19,23	0,6	0,4	-
Итого:	41,539	0	2234,33	2199,15	2180,31	2168,16	0	714	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	41,539															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 714

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	776,977	26701,32	22064,1	26036,51	21765,05
17.04.2026	819,947	29013,31	24339,83	28292,58	24008,69

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2026 13:04:06