

#296308#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 129, МАДОУ
Алданская 22В, Калининград
10216
ТВ7 (АСЦП)
23202675
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.03.2026 | 10,068 | 0 | 99,702 | 97,105 | 0 | 97,315 | 96,035 | 0 | 24 | 0 | 73,4 | 48,7 | 0,54 | 0,42 | - |
| 22.03.2026 | 9,912 | 0 | 100,592 | 98,058 | 0 | 98,2 | 96,961 | 0 | 24 | 0 | 73,1 | 49 | 0,54 | 0,42 | - |
| 23.03.2026 | 11,154 | 0 | 111,592 | 108,725 | 0 | 108,988 | 107,556 | 0 | 24 | 0 | 72,3 | 47,9 | 0,53 | 0,42 | - |
| 24.03.2026 | 9,933 | 0 | 93,505 | 91,092 | 0 | 91,3 | 90,166 | 0 | 24 | 0 | 72,8 | 46,8 | 0,54 | 0,42 | - |
| 25.03.2026 | 8,043 | 0 | 72,115 | 70,26 | 0 | 70,431 | 69,599 | 0 | 24 | 0 | 72,4 | 45,2 | 0,55 | 0,43 | - |
| 26.03.2026 | 10,232 | 0 | 93,882 | 91,405 | 0 | 91,63 | 90,478 | 0 | 24 | 0 | 73,5 | 46,8 | 0,54 | 0,43 | - |
| 27.03.2026 | 11,21 | 0 | 109,705 | 106,89 | 0 | 107,092 | 105,734 | 0 | 24 | 0 | 73,2 | 48,2 | 0,54 | 0,43 | - |
| 28.03.2026 | 10,22 | 0 | 99,433 | 96,88 | 0 | 97,07 | 95,843 | 0 | 24 | 0 | 73,1 | 48 | 0,54 | 0,43 | - |
| 29.03.2026 | 9,379 | 0 | 85,46 | 83,23 | 0 | 83,413 | 82,391 | 0 | 24 | 0 | 73,4 | 46,6 | 0,54 | 0,42 | - |
| 30.03.2026 | 10,723 | 0 | 102,745 | 100,115 | 0 | 100,325 | 99,083 | 0 | 24 | 0 | 72,7 | 47,2 | 0,54 | 0,42 | - |
| 31.03.2026 | 10,893 | 0 | 101,732 | 99,097 | 0 | 99,314 | 98,079 | 0 | 24 | 0 | 73,1 | 47 | 0,54 | 0,43 | - |
| 01.04.2026 | 11,059 | 0 | 104,76 | 102,065 | 0 | 102,278 | 101,011 | 0 | 24 | 0 | 73 | 47,2 | 0,54 | 0,43 | - |
| 02.04.2026 | 11,534 | 0 | 114,445 | 111,6 | 0 | 111,729 | 110,384 | 0 | 24 | 0 | 73,1 | 48,4 | 0,54 | 0,43 | - |
| 03.04.2026 | 11,441 | 0 | 112,158 | 109,357 | 0 | 109,506 | 108,194 | 0 | 24 | 0 | 72,8 | 47,9 | 0,54 | 0,43 | - |
| 04.04.2026 | 9,658 | 0 | 92,717 | 90,463 | 0 | 90,551 | 89,545 | 0 | 24 | 0 | 72,3 | 46,9 | 0,54 | 0,42 | - |
| 05.04.2026 | 8,562 | 0 | 80,198 | 78,245 | 0 | 78,337 | 77,471 | 0 | 24 | 0 | 72,2 | 46,1 | 0,54 | 0,42 | - |
| 06.04.2026 | 10,631 | 0 | 101,13 | 98,643 | 0,011 | 98,783 | 97,659 | 0,011 | 24 | 0 | 72,1 | 46,4 | 0,54 | 0,42 | - |
| 07.04.2026 | 10,918 | 0,002 | 102,458 | 99,897 | 0 | 100,071 | 98,911 | 0 | 24 | 0 | 72,3 | 46,2 | 0,54 | 0,43 | - |
| 08.04.2026 | 11,975 | 0 | 118,225 | 115,325 | 0 | 115,484 | 114,127 | 0 | 24 | 0 | 72,1 | 47,4 | 0,54 | 0,43 | - |
| 09.04.2026 | 11,747 | 0 | 115,68 | 112,86 | 0 | 112,982 | 111,678 | 0 | 24 | 0 | 72,3 | 47,5 | 0,54 | 0,42 | - |
| 10.04.2026 | 11,24 | 0 | 111,29 | 108,58 | 0 | 108,705 | 107,447 | 0 | 24 | 0 | 72,2 | 47,5 | 0,54 | 0,42 | - |
| 11.04.2026 | 9,51 | 0 | 93,228 | 90,993 | 0 | 91,058 | 90,053 | 0 | 24 | 0 | 72,2 | 47,3 | 0,54 | 0,42 | - |
| 12.04.2026 | 8,998 | 0 | 90,785 | 88,65 | 0 | 88,677 | 87,707 | 0 | 24 | 0 | 72,1 | 47,9 | 0,54 | 0,43 | - |
| 13.04.2026 | 10,242 | 0 | 101,465 | 99,037 | 0 | 99,143 | 98,02 | 0 | 24 | 0 | 71,6 | 46,9 | 0,54 | 0,43 | - |
| 14.04.2026 | 9,06 | 0 | 81,11 | 79,125 | 0 | 79,235 | 78,398 | 0 | 24 | 0 | 72 | 44,7 | 0,54 | 0,43 | - |
| 15.04.2026 | 9,621 | 0 | 84,92 | 82,783 | 0 | 82,956 | 82,029 | 0 | 24 | 0 | 71,9 | 44,3 | 0,54 | 0,43 | - |
| 16.04.2026 | 11,271 | 0 | 107,882 | 105,24 | 0 | 105,39 | 104,189 | 0 | 24 | 0 | 71,9 | 46,4 | 0,54 | 0,43 | - |
| 17.04.2026 | 11,145 | 0 | 105,107 | 102,49 | 0 | 102,673 | 101,482 | 0 | 24 | 0 | 72 | 46,1 | 0,54 | 0,43 | - |
| 18.04.2026 | 8,571 | 0 | 84,265 | 82,27 | 0 | 82,322 | 81,429 | 0 | 24 | 0 | 71,9 | 47,1 | 0,54 | 0,43 | - |
| 19.04.2026 | 7,836 | 0 | 73,065 | 71,32 | 0 | 71,37 | 70,629 | 0 | 24 | 0 | 72,1 | 45,9 | 0,54 | 0,42 | - |
| 20.04.2026 | 11,084 | 0 | 107,95 | 105,327 | 0 | 105,489 | 104,273 | 0 | 24 | 0 | 71,5 | 46,4 | 0,53 | 0,42 | - |
| Итого: | 317,87 | 0 | 3053,301 | 2977,127 | 0,011 | 2981,817 | 2946,561 | 0,011 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 75,922 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 20.03.2026 | 1325,046 | 19414,655 | 19003,587 | 9,857 | 18959,923 | 18727,568 | 9,709 | 2196 | 0 |
| 20.04.2026 | 1642,917 | 22467,957 | 21980,715 | 9,868 | 21941,74 | 21674,126 | 9,72 | 2940 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2026 10:31:54