

#10648#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2021 по 20.04.2021

Потребитель: Надежда, ГБУСО КО (Центр Надежда)
Адрес потребителя: Камская 2а, г.Калининград
Номер абонента: 4609
Порядковый номер: 8709
Тип теплосчётчика: ТВ7
Заводской номер: 19086645
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|------|------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.03.2021 | 3,801 | 0 | 45,94 | 0 | 0 | 45,065 | 0 | 0 | 24 | 55 | 0 | 0 | 64,6 | 44,5 | 0,51 | 0,4 | -1,1 |
| 22.03.2021 | 3,355 | 0 | 42,34 | 0 | 0 | 41,524 | 0 | 0 | 24 | 55 | 0 | 0 | 65,1 | 45,8 | 0,51 | 0,39 | 1,8 |
| 23.03.2021 | 3,126 | 0 | 35,479 | 0 | 0 | 34,822 | 0 | 0 | 24 | 55 | 0 | 0 | 63,8 | 42,4 | 0,51 | 0,39 | 2,6 |
| 24.03.2021 | 3,136 | 0 | 36,225 | 0 | 0 | 35,552 | 0 | 0 | 24 | 55 | 0 | 0 | 63,8 | 42,8 | 0,51 | 0,39 | 3,9 |
| 25.03.2021 | 2,739 | 0 | 28,845 | 0 | 0 | 28,309 | 0 | 0 | 24 | 55 | 0 | 0 | 64 | 40,9 | 0,52 | 0,39 | 4,8 |
| 26.03.2021 | 3,038 | 0 | 33,466 | 0 | 0 | 32,826 | 0 | 0 | 24 | 55 | 0 | 0 | 64,9 | 42,9 | 0,51 | 0,39 | 6,9 |
| 27.03.2021 | 2,582 | 0 | 29,305 | 0 | 0 | 28,777 | 0 | 0 | 24 | 55 | 0 | 0 | 62,8 | 41,3 | 0,51 | 0,39 | 5,1 |
| 28.03.2021 | 3,069 | 0 | 33,133 | 0 | 0 | 32,514 | 0 | 0 | 24 | 55 | 0 | 0 | 64,1 | 41,5 | 0,51 | 0,39 | 8,7 |
| 29.03.2021 | 2,564 | 0 | 25,233 | 0 | 0 | 24,744 | 0 | 0 | 24 | 55 | 0 | 0 | 65,4 | 40,6 | 0,51 | 0,39 | 5,8 |
| 30.03.2021 | 2,388 | 0 | 23,753 | 0 | 0 | 23,318 | 0 | 0 | 24 | 55 | 0 | 0 | 63,4 | 39 | 0,51 | 0,39 | 7,8 |
| 31.03.2021 | 2,424 | 0 | 24,19 | 0 | 0 | 23,74 | 0 | 0 | 24 | 55 | 0 | 0 | 63,9 | 39,6 | 0,5 | 0,39 | 9,8 |
| 01.04.2021 | 3,059 | 0 | 34,688 | 0 | 0 | 34,043 | 0 | 0 | 24 | 55 | 0 | 0 | 63,9 | 42,4 | 0,5 | 0,39 | 8,7 |
| 02.04.2021 | 3,048 | 0 | 36,457 | 0 | 0 | 35,772 | 0 | 0 | 24 | 55 | 0 | 0 | 64,3 | 44 | 0,5 | 0,39 | 4,7 |
| 03.04.2021 | 3,113 | 0 | 35,041 | 0 | 0 | 34,366 | 0 | 0 | 24 | 55 | 0 | 0 | 65,1 | 43,5 | 0,5 | 0,38 | 3,8 |
| 04.04.2021 | 3,305 | 0 | 38,286 | 0 | 0 | 37,551 | 0 | 0 | 24 | 55 | 0 | 0 | 64,9 | 43,9 | 0,48 | 0,37 | 3,8 |
| 05.04.2021 | 3,157 | 0 | 38,529 | 0 | 0 | 37,802 | 0 | 0 | 24 | 55 | 0 | 0 | 64,3 | 44,3 | 0,5 | 0,39 | 4,2 |
| 06.04.2021 | 3,15 | 0 | 36,975 | 0 | 0 | 36,259 | 0 | 0 | 24 | 55 | 0 | 0 | 65,3 | 44,6 | 0,5 | 0,39 | 2,7 |
| 07.04.2021 | 3,335 | 0 | 44,157 | 0 | 0 | 43,347 | 0 | 0 | 24 | 55 | 0 | 0 | 63,5 | 45,1 | 0,5 | 0,39 | 2,6 |
| 08.04.2021 | 3,071 | 0 | 37,233 | 0 | 0 | 36,548 | 0 | 0 | 24 | 55 | 0 | 0 | 63,5 | 43,5 | 0,5 | 0,39 | 2,8 |
| 09.04.2021 | 2,677 | 0 | 31,105 | 0 | 0 | 30,536 | 0 | 0 | 24 | 55 | 0 | 0 | 63,4 | 42,5 | 0,5 | 0,39 | 4,3 |
| 10.04.2021 | 2,748 | 0 | 29,985 | 0 | 0 | 29,425 | 0 | 0 | 24 | 55 | 0 | 0 | 64 | 41,7 | 0,5 | 0,39 | 7,2 |
| 11.04.2021 | 2,471 | 0 | 26,894 | 0 | 0 | 26,409 | 0 | 0 | 24 | 55 | 0 | 0 | 62,8 | 40,5 | 0,51 | 0,39 | 4,9 |
| 12.04.2021 | 2,213 | 0 | 25,014 | 0 | 0 | 24,583 | 0 | 0 | 24 | 55 | 0 | 0 | 61,4 | 39,9 | 0,51 | 0,39 | 10,3 |
| 13.04.2021 | 2,815 | 0 | 32,561 | 0 | 0 | 31,976 | 0 | 0 | 24 | 55 | 0 | 0 | 62,7 | 41,7 | 0,5 | 0,39 | 7,7 |
| 14.04.2021 | 3,072 | 0 | 36,84 | 0 | 0 | 36,161 | 0 | 0 | 24 | 55 | 0 | 0 | 63,5 | 43,2 | 0,5 | 0,39 | 4,7 |
| 15.04.2021 | 2,742 | 0 | 32,343 | 0 | 0 | 31,758 | 0 | 0 | 24 | 55 | 0 | 0 | 63 | 42,4 | 0,5 | 0,39 | 4,1 |
| 16.04.2021 | 2,848 | 0 | 31,211 | 0 | 0 | 30,648 | 0 | 0 | 24 | 55 | 0 | 0 | 62,8 | 40,6 | 0,51 | 0,39 | 5,8 |
| 17.04.2021 | 2,432 | 0 | 28,42 | 0 | 0 | 27,93 | 0 | 0 | 24 | 55 | 0 | 0 | 61,4 | 40,6 | 0,5 | 0,39 | 5,6 |
| 18.04.2021 | 2,089 | 0 | 23,681 | 0 | 0 | 23,28 | 0 | 0 | 24 | 55 | 0 | 0 | 60,7 | 39,3 | 0,51 | 0,39 | 8,3 |
| 19.04.2021 | 2,022 | 0 | 23,21 | 0 | 0 | 22,813 | 0 | 0 | 24 | 55 | 0 | 0 | 61,1 | 39,9 | 0,51 | 0,39 | 10,4 |
| 20.04.2021 | 2,036 | 0 | 23,358 | 0 | 0 | 22,957 | 0 | 0 | 24 | 55 | 0 | 0 | 61,2 | 40 | 0,51 | 0,39 | 11 |
| Итого: | 87,625 | 0 | 1003,897 | 0 | 0 | 985,355 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 20,929 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.03.2021 | 1153,32 | 13348,223 | 0 | 0 | 13047,633 | 0 | 0 | 11738 | 781 |
| 20.04.2021 | 1240,945 | 14352,122 | 0 | 0 | 14032,987 | 0 | 0 | 12482 | 781 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2021 7:38:40