

#126317#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Надежда, ГБУСО КО (Центр Надежда)

Камская 2а, г.Калининград

4609

8709

ТВ7 (АСЦП)

19086645

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	2,394	0	26,555	0	0	26,047	0	0	24	0	64,8	42,9	0,5	0,38	4,4
22.03.2025	2,184	0	24,309	0	0	23,84	0	0	24	0	65,1	43,3	0,5	0,39	5,6
23.03.2025	2,594	0	29,362	0	0	28,803	0	0	24	0	64,7	43,2	0,49	0,38	5,7
24.03.2025	2,287	0	24,164	0	0	23,692	0	0	24	0	65,5	42,5	0,49	0,38	6,8
25.03.2025	2,219	0	24,044	0	0	23,57	0	0	24	0	65,9	43,4	0,49	0,38	5,5
26.03.2025	2,275	0	24,375	0	0	23,908	0	0	24	0	64,8	42,1	0,49	0,38	4,4
27.03.2025	2,229	0	24,809	0	0	24,343	0	0	24	0	64,2	42,4	0,49	0,38	6,9
28.03.2025	1,963	0	21,577	0	0	21,166	0	0	24	0	64,7	42,6	0,49	0,38	5,7
29.03.2025	1,898	0	21,528	0	0	21,12	0	0	24	0	64,5	43,1	0,49	0,38	8,9
30.03.2025	2,216	0	23,59	0	0	23,134	0	0	24	0	65,2	42,4	0,49	0,38	9,9
31.03.2025	2,04	0	22,247	0	0	21,821	0	0	24	0	64,8	42,5	0,49	0,38	6,8
01.04.2025	2,454	0	26,882	0	0	26,362	0	0	24	0	65,3	43,1	0,49	0,38	5,9
02.04.2025	1,975	0	22,799	0	0	22,37	0	0	24	0	64,2	43,2	0,5	0,38	-
03.04.2025	1,69	0	20,931	0	0	20,549	0	0	24	0	63,2	43,6	0,5	0,38	-
04.04.2025	2,172	0	25,635	0	0	25,154	0	0	24	0	64,1	43,5	0,49	0,38	-
05.04.2025	2,481	0	27,828	0	0	27,287	0	0	24	0	65,4	43,7	0,48	0,38	-
06.04.2025	2,854	0	33,425	0	0	32,768	0	0	24	0	65,7	45	0,48	0,38	-
07.04.2025	2,618	0	31,948	0	0	31,33	0	0	24	0	65,1	45,1	0,48	0,38	-
08.04.2025	2,504	0	29,878	0	0	29,307	0	0	24	0	64,9	44,5	0,49	0,38	-
09.04.2025	2,376	0	28,69	0	0	28,141	0	0	24	0	64,9	44,8	0,49	0,38	-
10.04.2025	2,579	0	30,635	0	0	30,035	0	0	24	0	65,7	45,2	0,48	0,38	-
11.04.2025	2,063	0	24,564	0	0	24,095	0	0	24	0	64,8	44,4	0,48	0,38	-
12.04.2025	1,87	0	23,327	0	0	22,879	0	0	24	0	65	45,5	0,48	0,37	-
13.04.2025	1,69	0	25,385	0	0	24,915	0	0	24	0	63,6	47,4	0,48	0,37	-
14.04.2025	1,198	0	17,865	0	0	17,541	0	0	24	0	63,1	46,8	0,48	0,37	-
15.04.2025	1,13	0	20,044	0	0	19,691	0	0	24	0	62	48,4	0,49	0,37	-
16.04.2025	0,699	0	18,056	0	0	17,734	0	0	24	0	62,3	52,9	0,49	0,36	-
17.04.2025	0,698	0	16,965	0	0	16,657	0	0	24	0	63	53	0,47	0,35	-
18.04.2025	0,525	0	13,736	0	0	13,489	0	0	24	0	62,8	53,5	0,46	0,34	-
19.04.2025	0,73	0	20,465	0	0	20,104	0	0	24	0	62,1	53,5	0,46	0,34	-
20.04.2025	0,728	0	19,213	0	0	18,866	0	0	24	0	62,9	53,7	0,46	0,34	-
Итого:	59,333	0	744,831	0	0	730,718	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,171														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	987,051	10167,077	0	0	9967,723	0	0	12631	25
20.04.2025	1046,381	10911,908	0	0	10698,444	0	0	13375	25

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.04.2025 7:39:04