

#129275#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/04/25г.-21/05/25г.

Абонент: Камская 2а главный

Адрес: _____ Центр Надежда

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 001

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 15.00 м3/ч G1 min = 0.04 м3/ч

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Серийный номер 19086645, ВД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хD74B

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.04.25 23	62,65	54,39	8,26	4,65	3,48	18,103	17,777	0,147	0 <	24	0	
22.04.25 23	62,17	54,75	7,42	4,66	3,48	20,92	20,549	0,153	0 <	24	0	
23.04.25 23	63,18	55,18	8	4,67	3,46	20,156	19,789	0,159	0 <	24	0	
24.04.25 23	63,75	55,43	8,32	4,66	3,46	20,914	20,526	0,171	0 <	24	0	
25.04.25 23	64,03	55,73	8,3	4,59	3,47	23,122	22,69	0,189	0 <	24	0	
26.04.25 23	62,92	55,35	7,57	4,6	3,47	21,039	20,658	0,157	0 <	24	0	
27.04.25 23	63,67	56,16	7,5	4,6	3,46	21,513	21,115	0,159	0 <	24	0	
28.04.25 23	64,07	56,44	7,63	4,6	3,46	23,528	23,087	0,177	0 <	24	0	
29.04.25 23	64,49	56,93	7,55	4,62	3,45	21,007	20,608	0,156	0 <	24	0	
30.04.25 23	63,79	56,91	6,89	4,6	3,46	25,384	24,912	0,172	0 <	24	0	
01.05.25 23	64,26	57,2	7,07	4,6	3,45	21,923	21,509	0,153	0 <	24	0	
02.05.25 23	64,82	57,86	6,95	4,61	3,46	22,653	22,221	0,155	0 <	24	0	
03.05.25 23	63,64	57,87	5,77	4,62	3,47	27,603	27,092	0,157	0 <	24	0	
04.05.25 23	63,21	58,15	5,06	4,6	3,47	34,305	33,681	0,171	0 <	24	0	
05.05.25 23	64,22	59,13	5,09	4,59	3,45	29,694	29,137	0,149	0 <	24	0	
06.05.25 23	65,58	60,17	5,41	4,58	3,45	26,008	25,499	0,139	0 <	24	0	
07.05.25 23	64,96	57,49	7,48	4,57	3,58	44,168	43,32	0,325	0 <	24	0	
08.05.25 23	65,47	53,33	12,14	4,68	3,84	42,586	41,756	0,508	0 <	24	0	
09.05.25 23	65,47	53,5	11,97	4,67	3,82	40,868	40,071	0,48	0 <	24	0	
10.05.25 23	65,28	54,84	10,45	4,7	3,83	42,489	41,668	0,436	0 <	24	0	
11.05.25 23	65,41	55,73	9,68	4,71	3,84	46,149	45,253	0,439	0 <	24	0	
12.05.25 23	64,7	54,61	10,09	4,68	3,79	39,529	38,776	0,392	0 <	24	0	
13.05.25 23	64,92	56,11	8,8	4,6	3,69	40,958	40,172	0,354	0 <	24	0	
14.05.25 23	64,64	54,89	9,75	4,59	3,7	38,153	37,425	0,366	0 <	24	0	
15.05.25 23	65,24	53,94	11,3	4,55	3,67	38,721	37,97	0,43	0 <	24	0	

16.05.25 23	65,1	54,17	10,92	4,63	3,7	37,14	36,424	0,399	0 <	24	0	
17.05.25 23	65,09	54,73	10,36	4,71	3,82	36,655	35,951	0,373	0 <	24	0	
18.05.25 23	64,93	55,76	9,17	4,62	3,72	38,375	37,64	0,346	0 <	24	0	
19.05.25 23	63,84	51,93	11,91	4,53	3,8	29,078 <	28,538 <	0,34	0 <	24	0	*
20.05.25 23	62,6	45,36	17,24	4,6	3,84	19,117	18,775	0,324	0 <	24	0	
21.05.25 23	61,77	45,66	16,12	4,75	3,89	19,043	18,711	0,302	0 <	24	0	
Итого/Средн	64,42	55,27	9,15	4,63	3,61	930,903	913,297	8,378	0	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	M1	Qтв	ДП	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	м3	ч	ч
20.04.25 23	10911,908	10698,444	249,924	0	13375	25
21.05.25 23	11842,812	11611,741	258,302	0	14119	25
Итого	930,904	913,297	8,378	0	744	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

