

#10645#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2021 по 20.06.2021

Потребитель Надежда, ГБУСО КО (Центр Надежда)
Адрес потребителя Камская 2а, г.Калининград
Номер абонента 4609
Порядковый номер 8709
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 19086645
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2021	1,451	0	19,69	0	0	19,375	0	0	24	55	0	0	58,9	41	0,48	0,36	-
22.05.2021	1,391	0	18,344	0	0	18,046	0	0	24	55	0	0	59,5	41,1	0,49	0,36	14
23.05.2021	1,693	0	18,701	0	0	18,382	0	0	24	55	0	0	60,9	38,9	0,49	0,36	-
24.05.2021	1,294	0	17,275	0	0	16,998	0	0	24	55	0	0	59	40,8	0,48	0,36	-
25.05.2021	1,307	0	16,403	0	0	16,14	0	0	24	55	0	0	59,2	39,9	0,49	0,36	16
26.05.2021	1,321	0	17,171	0	0	16,896	0	0	24	55	0	0	59	40,3	0,49	0,36	-
27.05.2021	1,307	0	15,424	0	0	15,168	0	0	24	55	0	0	60,2	39,6	0,49	0,36	-
28.05.2021	1,463	0	17,634	0	0	17,345	0	0	24	55	0	0	59,7	39,6	0,48	0,36	-
29.05.2021	1,554	0	18,555	0	0	18,25	0	0	24	55	0	0	59,8	39,5	0,48	0,36	11
30.05.2021	1,406	0	16,466	0	0	16,189	0	0	24	55	0	0	60,6	39,9	0,48	0,36	12,3
31.05.2021	1,283	0	17,114	0	0	16,838	0	0	24	55	0	0	59,2	41	0,48	0,36	-
01.06.2021	1,343	0	19,597	0	0	19,296	0	0	24	55	0	0	57,9	41,2	0,48	0,36	16
02.06.2021	1,073	0	14,217	0	0	13,986	0	0	24	55	0	0	59,4	41,1	0,48	0,36	-
03.06.2021	1,144	0	16,407	0	0	16,148	0	0	24	55	0	0	58,6	41,7	0,48	0,36	-
04.06.2021	0,87	0	13,323	0	0	13,113	0	0	24	55	0	0	58,5	42,7	0,48	0,36	15
05.06.2021	0,814	0	12,769	0	0	12,567	0	0	24	55	0	0	58,5	43	0,47	0,36	-
06.06.2021	0,958	0	13,899	0	0	13,677	0	0	24	55	0	0	58,8	42,1	0,47	0,36	13,4
07.06.2021	0,861	0	13,302	0	0	13,094	0	0	24	55	0	0	58,3	42,6	0,47	0,36	22
08.06.2021	0,61	0	11,271	0	0	11,095	0	0	24	55	0	0	58	44,9	0,47	0,36	-
09.06.2021	0,764	0	13,181	0	0	12,979	0	0	24	55	0	0	57,6	43,6	0,47	0,36	18,8
10.06.2021	0,757	0	13,615	0	0	13,407	0	0	24	55	0	0	57,4	43,9	0,47	0,36	21
11.06.2021	0,88	0	15,283	0	0	15,048	0	0	24	55	0	0	57,6	43,6	0,47	0,36	-
12.06.2021	0,793	0	12,16	0	0	11,967	0	0	24	55	0	0	58,7	42,9	0,47	0,36	-
13.06.2021	0,935	0	13,014	0	0	12,803	0	0	24	55	0	0	59,4	42	0,47	0,36	-
14.06.2021	0,894	0	13,814	0	0	13,598	0	0	24	55	0	0	58,3	42,6	0,47	0,36	-
15.06.2021	0,894	0	14,873	0	0	14,646	0	0	24	55	0	0	57,6	43	0,47	0,36	-
16.06.2021	0,933	0	14,07	0	0	13,849	0	0	24	55	0	0	58,3	42,3	0,47	0,36	-
17.06.2021	0,8	0	12,91	0	0	12,705	0	0	24	55	0	0	58,7	43,7	0,47	0,36	-
18.06.2021	0,608	0	11,78	0	0	11,598	0	0	24	55	0	0	57,7	45,2	0,47	0,36	-
19.06.2021	0,554	0	10,314	0	0	10,154	0	0	24	55	0	0	58,1	45,1	0,47	0,36	-
20.06.2021	0,517	0	9,392	0	0	9,245	0	0	24	55	0	0	58,5	45,1	0,47	0,36	-
Итого:	32,472	0	461,968	0	0	454,602	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,756																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2021	1307,363	15186,366	0	0	14852,607	0	0	13202	781
20.06.2021	1339,835	15648,334	0	0	15307,209	0	0	13946	781

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.06.2021 20:37:04