

#133866#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Надежда, ГБУСО КО (Центр Надежда)

Камская 2а, г.Калининград

4609

8709

ТВ7 (АСЦП)

19086645

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2025	1,264	0	19,043	0	0	18,711	0	0	24	0	61,8	45,7	0,47	0,38	-
22.05.2025	1,444	0	20,404	0	0	20,041	0	0	24	0	62,3	45,1	0,46	0,38	-
23.05.2025	1,364	0	18,952	0	0	18,618	0	0	24	0	62,1	44,6	0,46	0,38	-
24.05.2025	1,346	0	18,421	0	0	18,096	0	0	24	0	62,1	44,3	0,46	0,38	-
25.05.2025	1,389	0	20,014	0	0	19,662	0	0	24	0	62	45,1	0,46	0,37	-
26.05.2025	1,315	0	18,02	0	0	17,701	0	0	24	0	62,2	44,5	0,45	0,37	-
27.05.2025	1,186	0	14,568	0	0	14,294	0	0	24	0	64	44,2	0,45	0,37	-
28.05.2025	1,03	0	14,059	0	0	13,802	0	0	24	0	63,2	45,4	0,45	0,37	-
29.05.2025	1,17	0	14,835	0	0	14,565	0	0	24	0	63,2	44	0,44	0,36	-
30.05.2025	1,127	0	14,882	0	0	14,608	0	0	24	0	63,4	45	0,43	0,35	-
31.05.2025	1,022	0	13,79	0	0	13,538	0	0	24	0	63,3	45,3	0,43	0,35	-
01.06.2025	1,037	0	13,559	0	0	13,308	0	0	24	0	63,4	44,8	0,43	0,36	-
02.06.2025	0,96	0	13,354	0	0	13,113	0	0	24	0	62,8	45,3	0,42	0,35	-
03.06.2025	1,091	0	14,37	0	0	14,108	0	0	24	0	63,2	44,8	0,43	0,36	-
04.06.2025	0,865	0	12,644	0	0	12,416	0	0	24	0	62,8	46,2	0,43	0,35	-
05.06.2025	0,602	0	10,658	0	0	10,461	0	0	23	1	63,4	49,7	0,44	0,35	-
06.06.2025	0,545	0	9,748	0	0	9,569	0	0	24	0	63,3	49,8	0,45	0,35	-
07.06.2025	0,507	0	9,279	0	0	9,11	0	0	24	0	63,2	49,9	0,45	0,36	-
08.06.2025	0,604	0	10,15	0	0	9,959	0	0	24	0	64,3	49,8	0,45	0,36	-
09.06.2025	0,511	0	9,451	0	0	9,278	0	0	24	0	63,1	49,9	0,46	0,36	-
10.06.2025	0,553	0	10,361	0	0	10,174	0	0	24	0	62,9	49,9	0,45	0,36	-
11.06.2025	0,549	0	11,998	0	0	11,785	0	0	24	0	62,2	51,1	0,46	0,36	-
12.06.2025	0,576	0	12,538	0	0	12,315	0	0	23	1	62,5	51,3	0,46	0,37	-
13.06.2025	0,456	0	10,633	0	0	10,447	0	0	24	0	61,8	51,4	0,47	0,37	-
14.06.2025	0,517	0	11,547	0	0	11,344	0	0	24	0	62,1	51,2	0,46	0,37	-
15.06.2025	0,676	0	13,851	0	0	13,599	0	0	24	0	62,9	51,1	0,45	0,36	-
16.06.2025	0,564	0	12,835	0	0	12,609	0	0	24	0	62,1	51,5	0,44	0,35	-
17.06.2025	0,565	0	13,104	0	0	12,874	0	0	24	0	62	51,5	0,45	0,35	-
18.06.2025	0,534	0	12,552	0	0	12,331	0	0	24	0	61,8	51,5	0,45	0,35	-
19.06.2025	0,495	0	12,191	0	0	11,98	0	0	24	0	61,5	51,7	0,45	0,35	-
20.06.2025	0,576	0	13,286	0	0	13,052	0	0	24	0	62,1	51,6	0,45	0,35	-
Итого:	26,44	0	425,097	0	0	417,468	0	0	742	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,315														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

742

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	1080,193	11823,769	0	0	11593,03	0	0	14095	25
20.06.2025	1106,635	12248,867	0	0	12010,499	0	0	14837	27

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.06.2025 7:29:24