

#10643#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2023 по 20.07.2023

Потребитель Надежда, ГБУСО КО (Центр Надежда)
Адрес потребителя Камская 2а, г.Калининград
Номер абонента 4609
Порядковый номер 8709
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 19086645
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.06.2023 | 0,491 | 0 | 8,185 | 0 | 0 | 8,052 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,5 | 45 | 0,62 | 0,37 | - |
| 22.06.2023 | 0,467 | 0 | 8,107 | 0 | 0 | 7,977 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,2 | 45,3 | 0,62 | 0,37 | - |
| 23.06.2023 | 0,421 | 0 | 7,851 | 0 | 0 | 7,726 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,9 | 45,9 | 0,62 | 0,37 | - |
| 24.06.2023 | 0,425 | 0 | 6,878 | 0 | 0 | 6,764 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,2 | 45,2 | 0,63 | 0,38 | - |
| 25.06.2023 | 0,483 | 0 | 7,554 | 0 | 0 | 7,429 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,3 | 44,8 | 0,62 | 0,37 | - |
| 26.06.2023 | 0,442 | 0 | 7,983 | 0 | 0 | 7,855 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,1 | 45,8 | 0,63 | 0,38 | - |
| 27.06.2023 | 0,478 | 0 | 8,479 | 0 | 0 | 8,344 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,1 | 45,5 | 0,63 | 0,37 | - |
| 28.06.2023 | 0,43 | 0 | 7,331 | 0 | 0 | 7,211 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,8 | 45,6 | 0,63 | 0,37 | - |
| 29.06.2023 | 0,485 | 0 | 7,875 | 0 | 0 | 7,746 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,9 | 45 | 0,62 | 0,37 | - |
| 30.06.2023 | 0,53 | 0 | 8,464 | 0 | 0 | 8,325 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,9 | 44,7 | 0,63 | 0,37 | - |
| 01.07.2023 | 0,429 | 0 | 7,702 | 0 | 0 | 7,578 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,3 | 45,9 | 0,63 | 0,37 | - |
| 02.07.2023 | 0,581 | 0 | 8,943 | 0 | 0 | 8,796 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,1 | 44,3 | 0,62 | 0,37 | - |
| 03.07.2023 | 0,467 | 0 | 7,677 | 0 | 0 | 7,551 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,9 | 45,2 | 0,63 | 0,37 | - |
| 04.07.2023 | 0,432 | 0 | 7,532 | 0 | 0 | 7,41 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,5 | 45,6 | 0,62 | 0,37 | - |
| 05.07.2023 | 0,468 | 0 | 8,35 | 0 | 0 | 8,216 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,1 | 45,5 | 0,62 | 0,37 | - |
| 06.07.2023 | 0,482 | 0 | 8,718 | 0 | 0 | 8,579 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59 | 45,7 | 0,62 | 0,37 | - |
| 07.07.2023 | 0,565 | 0 | 9,437 | 0 | 0 | 9,285 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,3 | 44,8 | 0,62 | 0,37 | - |
| 08.07.2023 | 0,382 | 0 | 7,115 | 0 | 0 | 7,002 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,1 | 46,1 | 0,62 | 0,37 | - |
| 09.07.2023 | 0,533 | 0 | 8,443 | 0 | 0 | 8,305 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,9 | 44,6 | 0,62 | 0,37 | - |
| 10.07.2023 | 0,464 | 0 | 7,922 | 0 | 0 | 7,793 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,5 | 45,3 | 0,62 | 0,37 | - |
| 11.07.2023 | 0,449 | 0 | 7,693 | 0 | 0 | 7,569 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,5 | 45,3 | 0,62 | 0,37 | - |
| 12.07.2023 | 0,471 | 0 | 7,84 | 0 | 0 | 7,713 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,5 | 44,9 | 0,62 | 0,37 | - |
| 13.07.2023 | 0,465 | 0 | 7,902 | 0 | 0 | 7,775 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,3 | 45 | 0,62 | 0,37 | - |
| 14.07.2023 | 0,51 | 0 | 8,712 | 0 | 0 | 8,573 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,1 | 44,9 | 0,62 | 0,37 | - |
| 15.07.2023 | 0,437 | 0 | 6,931 | 0 | 0 | 6,816 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,1 | 44,8 | 0,62 | 0,37 | - |
| 16.07.2023 | 0,512 | 0 | 7,68 | 0 | 0 | 7,552 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,3 | 44,1 | 0,63 | 0,37 | - |
| 17.07.2023 | 0,559 | 0 | 8,535 | 0 | 0 | 8,395 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,9 | 44 | 0,62 | 0,37 | - |
| 18.07.2023 | 0,502 | 0 | 7,686 | 0 | 0 | 7,56 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,9 | 44,1 | 0,61 | 0,37 | - |
| 19.07.2023 | 0,503 | 0 | 8,281 | 0 | 0 | 8,149 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,2 | 44,5 | 0,6 | 0,37 | - |
| 20.07.2023 | 0,47 | 0 | 7,831 | 0 | 0 | 7,705 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,1 | 44,6 | 0,61 | 0,38 | - |
| Итого: | 14,333 | 0 | 239,637 | 0 | 0 | 235,751 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 3,423 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.06.2023 | 2646,204 | 30328,897 | 0 | 0 | 29727,114 | 0 | 0 | 31461 | 786 |
| 20.07.2023 | 2660,536 | 30568,534 | 0 | 0 | 29962,864 | 0 | 0 | 32181 | 786 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.07.2023 7:21:44