

#92814#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2024 по 20.08.2024

Потребитель Надежда, ГБУСО КО (Центр Надежда)  
Адрес потребителя Камская 2а, г.Калининград  
Номер абонента 4609  
Порядковый номер 8709  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 19086645  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т  | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.07.2024 | 0,486   | 0         | 7,573   | 0       | 0       | 7,448   | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,9   | 44,3   | 0,45    | 0,35    | -           |
| 22.07.2024 | 0,496   | 0         | 7,9     | 0       | 0       | 7,772   | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,4   | 44,2   | 0,45    | 0,35    | -           |
| 23.07.2024 | 0,536   | 0         | 8,5     | 0       | 0       | 8,362   | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,3   | 44,1   | 0,45    | 0,35    | -           |
| 24.07.2024 | 0,491   | 0         | 8,417   | 0       | 0       | 8,282   | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,1   | 44,9   | 0,45    | 0,35    | -           |
| 25.07.2024 | 0,453   | 0         | 7,622   | 0       | 0       | 7,499   | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,1   | 44,7   | 0,45    | 0,35    | -           |
| 26.07.2024 | 0,521   | 0         | 8,477   | 0       | 0       | 8,34    | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,1   | 44,2   | 0,45    | 0,36    | -           |
| 27.07.2024 | 0,49    | 0         | 6,91    | 0       | 0       | 6,793   | 0      | 0      | 24       | 0       | 60,6   | 43,4   | 0,45    | 0,36    | -           |
| 28.07.2024 | 0,473   | 0         | 6,818   | 0       | 0       | 6,704   | 0      | 0      | 24       | 0       | 60,3   | 43,4   | 0,44    | 0,36    | -           |
| 29.07.2024 | 0,576   | 0         | 9,217   | 0       | 0       | 9,068   | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,1   | 44     | 0,45    | 0,36    | -           |
| 30.07.2024 | 0,561   | 0         | 8,774   | 0       | 0       | 8,632   | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,5   | 44     | 0,45    | 0,35    | -           |
| 31.07.2024 | 0,014   | 0         | 0,401   | 0       | 0       | 0,395   | 0      | 0      | 24       | 0       | 56,2   | 47,8   | 0,2     | 0,19    | -           |
| 01.08.2024 | 0       | 0         | 0,007   | 0       | 0       | 0,006   | 0      | 0      | 24       | 0       | 23,5   | 22,4   | 0,09    | 0,09    | -           |
| 02.08.2024 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 24       | 0       | 21,6   | 21,5   | 0,1     | 0,1     | -           |
| 03.08.2024 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 24       | 0       | 21,4   | 21,2   | 0,1     | 0,1     | -           |
| 04.08.2024 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 24       | 0       | 21,1   | 21     | 0,1     | 0,1     | -           |
| 05.08.2024 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 24       | 0       | 20,9   | 20,8   | 0,11    | 0,11    | -           |
| 06.08.2024 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 24       | 0       | 20,7   | 20,6   | 0,11    | 0,11    | -           |
| 07.08.2024 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 24       | 0       | 20,5   | 20,3   | 0,12    | 0,12    | -           |
| 08.08.2024 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 24       | 0       | 20,5   | 20,3   | 0,12    | 0,12    | -           |
| 09.08.2024 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 24       | 0       | 20,6   | 20,3   | 0,12    | 0,12    | -           |
| 10.08.2024 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 24       | 0       | 20,4   | 20,2   | 0,12    | 0,12    | -           |
| 11.08.2024 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 24       | 0       | 20,3   | 20     | 0,12    | 0,12    | -           |
| 12.08.2024 | 0       | 0         | 0,034   | 0       | 0       | 0,033   | 0      | 0      | 24       | 0       | 20,3   | 20,5   | 0,26    | 0,26    | -           |
| 13.08.2024 | 0,158   | 0         | 53,702  | 0       | 0       | 53,31   | 0      | 0      | 24       | 0       | 38,7   | 38     | 0,41    | 0,37    | -           |
| 14.08.2024 | 0,383   | 0         | 7,394   | 0       | 0       | 7,28    | 0      | 0      | 24       | 0       | 57,9   | 45,4   | 0,43    | 0,35    | -           |
| 15.08.2024 | 0,4     | 0         | 7,223   | 0       | 0       | 7,11    | 0      | 0      | 24       | 0       | 58,3   | 44,9   | 0,43    | 0,35    | -           |
| 16.08.2024 | 0,433   | 0         | 7,566   | 0       | 0       | 7,447   | 0      | 0      | 24       | 0       | 58,5   | 44,6   | 0,44    | 0,35    | -           |
| 17.08.2024 | 0,351   | 0         | 6,225   | 0       | 0       | 6,125   | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,1   | 45,4   | 0,44    | 0,35    | -           |
| 18.08.2024 | 0,375   | 0         | 6,618   | 0       | 0       | 6,513   | 0      | 0      | 24       | 0       | 58,8   | 45,1   | 0,44    | 0,35    | -           |
| 19.08.2024 | 0,385   | 0         | 6,944   | 0       | 0       | 6,834   | 0      | 0      | 24       | 0       | 58,8   | 45,3   | 0,43    | 0,35    | -           |
| 20.08.2024 | 0,398   | 0         | 7,273   | 0       | 0       | 7,158   | 0      | 0      | 24       | 0       | 58,6   | 45,3   | 0,43    | 0,35    | -           |
| Итого:     | 7,98    | 0         | 183,595 | 0       | 0       | 181,111 | 0      | 0      | 744      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 1,906   |           |         |         |         |         |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж  | V1, м3   | V2, м3 | V3, м3 | M1, т    | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.07.2024 | 536,565 | 5343,261 | 0      | 0      | 5236,852 | 0     | 0     | 6799    | 25     |
| 20.08.2024 | 544,545 | 5526,855 | 0      | 0      | 5417,963 | 0     | 0     | 7543    | 25     |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.08.2024 10:32:42