

#148606#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Надежда, ГБУСО КО (Центр Надежда)

Камская 2а, г.Калининград

4609

8709

ТВ7 (АСЦП)

19086645

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	0,393	0	10,112	0	0	9,94	0	0	24	0	60,8	51,4	0,44	0,37	-
22.08.2025	0,334	0	9,209	0	0	9,054	0	0	24	0	60,5	51,7	0,44	0,36	-
23.08.2025	0,308	0	8,61	0	0	8,465	0	0	24	0	60,5	51,8	0,44	0,36	-
24.08.2025	0,342	0	8,958	0	0	8,806	0	0	24	0	61	51,7	0,44	0,36	-
25.08.2025	0,504	0	11,983	0	0	11,774	0	0	24	0	61,5	51,3	0,44	0,37	-
26.08.2025	0,385	0	10,431	0	0	10,257	0	0	24	0	60,2	51,2	0,42	0,35	-
27.08.2025	0,409	0	10,58	0	0	10,4	0	0	24	0	60,8	51,4	0,43	0,36	-
28.08.2025	0,495	0	12,236	0	0	12,026	0	0	24	0	61,1	51,3	0,44	0,36	-
29.08.2025	0,506	0	12,124	0	0	11,914	0	0	24	0	61,3	51,2	0,44	0,36	-
30.08.2025	0,429	0	10,698	0	0	10,515	0	0	24	0	61,1	51,3	0,44	0,36	-
31.08.2025	0,473	0	11,087	0	0	10,893	0	0	24	0	61,7	51,3	0,43	0,36	-
01.09.2025	0,427	0	11,028	0	0	10,84	0	0	24	0	61	51,6	0,44	0,36	-
02.09.2025	0,421	0	10,983	0	0	10,796	0	0	24	0	60,9	51,6	0,44	0,36	-
03.09.2025	0,471	0	11,688	0	0	11,487	0	0	24	0	61,2	51,5	0,43	0,36	-
04.09.2025	0,446	0	11,32	0	0	11,125	0	0	24	0	61,2	51,6	0,44	0,36	-
05.09.2025	0,443	0	11,146	0	0	10,954	0	0	24	0	61,2	51,6	0,44	0,36	-
06.09.2025	0,43	0	10,537	0	0	10,354	0	0	24	0	61,4	51,5	0,43	0,36	-
07.09.2025	0,61	0	13,226	0	0	12,989	0	0	24	0	62,4	51,2	0,43	0,36	-
08.09.2025	0,474	0	11,882	0	0	11,677	0	0	24	0	61,3	51,6	0,43	0,36	-
09.09.2025	0,461	0	11,128	0	0	10,936	0	0	24	0	61,3	51,3	0,43	0,36	-
10.09.2025	0,375	0	13,737	0	0	13,54	0	0	24	0	55,3	48,7	0,38	0,32	-
11.09.2025	0,474	0	11,62	0	0	11,42	0	0	24	0	61,4	51,5	0,44	0,37	-
12.09.2025	0,486	0	11,705	0	0	11,502	0	0	24	0	61,4	51,4	0,44	0,37	-
13.09.2025	0,523	0	11,727	0	0	11,52	0	0	24	0	62	51,2	0,44	0,37	-
14.09.2025	0,637	0	13,144	0	0	12,906	0	0	24	0	62,9	51,1	0,44	0,37	-
15.09.2025	0,535	0	12,533	0	0	12,313	0	0	24	0	61,6	51,3	0,45	0,37	-
16.09.2025	0,554	0	12,762	0	0	12,538	0	0	24	0	61,9	51,4	0,43	0,36	-
17.09.2025	0,506	0	12,142	0	0	11,93	0	0	24	0	61,6	51,5	0,44	0,37	-
18.09.2025	0,545	0	12,796	0	0	12,572	0	0	24	0	61,8	51,4	0,43	0,37	-
19.09.2025	0,601	0	13,557	0	0	13,318	0	0	24	0	62	51,3	0,43	0,36	-
20.09.2025	0,569	0	12,608	0	0	12,385	0	0	24	0	62,2	51,3	0,43	0,36	-
Итого:	14,566	0	357,297	0	0	351,146	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,479														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	1127,936	12784,793	0	0	12537,484	0	0	16299	29
20.09.2025	1142,503	13142,088	0	0	12888,634	0	0	17043	29

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.09.2025 7:35:32