

#7547#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2021 по 20.05.2021

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ДШИ им.Чайковского П.И., МАОУ ДОД ГО "Город Калининград
Эпроновская 31, г.Калининград
3678
8889
ТВ7
20109103
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2021	2,286	0,001	18,884	0	0,012	18,477	0	0,012	24	0	0	0	69,1	39,6	0,48	0,35	9,9
22.04.2021	3,193	0,002	28,808	0	0,003	28,156	0	0,003	24	0	0	0	71,1	44	0,46	0,35	8,6
23.04.2021	3,17	0	28,479	0	0,011	27,826	0	0,011	24	0	0	0	71,6	44,4	0,47	0,35	4,6
24.04.2021	3,21	0,002	31,365	0	0,001	30,665	0	0,001	24	0	0	0	70,4	45,5	0,46	0,35	4,6
25.04.2021	3,229	0	33,185	0	0,01	32,451	0	0,01	24	0	0	0	70,1	46,4	0,46	0,35	4
26.04.2021	3,639	0,002	37,725	0	0	36,873	0	0	24	0	0	0	71	47,4	0,45	0,36	3,7
27.04.2021	3,399	0	32,397	0	0,01	31,663	0	0,01	24	0	0	0	71,1	45,5	0,47	0,36	2,9
28.04.2021	2,727	0,002	25,899	0	0,011	25,325	0	0,011	24	0	0	0	70,2	44,5	0,47	0,36	4,1
29.04.2021	2,249	0,002	18,381	0	0,006	17,981	0	0,006	24	0	0	0	69,5	39,7	0,46	0,35	6,7
30.04.2021	1,37	0,001	11,192	0	0,005	10,959	0	0,005	24	0	0	0	67,9	38	0,43	0,33	9,3
01.05.2021	0,169	0,001	2,076	0	0	2,039	0	0	24	0	0	0	62	42,2	0,48	0,33	7
02.05.2021	0,175	0	2,144	0	0	2,106	0	0	24	0	0	0	61,8	42	0,5	0,32	7,3
03.05.2021	0,222	0	2,227	0	0	2,187	0	0	24	0	0	0	62,6	38,4	0,49	0,32	6,2
04.05.2021	0,276	0	2,414	0	0	2,37	0	0	24	0	0	0	62,7	34,9	0,45	0,32	5,8
05.05.2021	0,274	0	2,455	0	0	2,411	0	0	24	0	0	0	62,5	35,4	0,43	0,32	9,6
06.05.2021	0,238	0	2,329	0	0	2,287	0	0	24	0	0	0	62,3	37,5	0,44	0,32	10,4
07.05.2021	0,253	0	2,363	0	0	2,321	0	0	24	0	0	0	62,6	36,6	0,45	0,32	6,9
08.05.2021	0,233	0	2,375	0	0	2,333	0	0	24	0	0	0	62,1	38,2	0,44	0,32	6,9
09.05.2021	0,185	0	2,273	0	0	2,233	0	0	24	0	0	0	61,5	41,7	0,46	0,32	6,3
10.05.2021	0,183	0	2,257	0	0	2,218	0	0	24	0	0	0	61,4	41,8	0,45	0,32	11,1
11.05.2021	0,284	0	2,431	0	0	2,387	0	0	24	0	0	0	62,7	34,3	0,47	0,32	17,8
12.05.2021	0,27	0	2,464	0	0	2,421	0	0	24	0	0	0	61,9	35,2	0,49	0,32	19,7
13.05.2021	0,24	0	2,629	0	0	2,586	0	0	24	0	0	0	59,5	37,3	0,41	0,32	19,2
14.05.2021	0,234	0	2,388	0	0	2,347	0	0	24	0	0	0	61,2	37,4	0,47	0,32	9,9
15.05.2021	0,204	0	2,195	0	0	2,157	0	0	24	0	0	0	62	39,4	0,49	0,32	10,6
16.05.2021	0,175	0	2,264	0	0	2,226	0	0	24	0	0	0	60,6	41,9	0,47	0,32	10
17.05.2021	0,233	0	2,261	0	0	2,221	0	0	24	0	0	0	62,3	37,3	0,48	0,32	12,5
18.05.2021	0,25	0	2,368	0	0	2,327	0	0	24	0	0	0	61,8	36,2	0,48	0,32	14,5
19.05.2021	0,24	0	2,297	0	0	2,257	0	0	24	0	0	0	62,3	36,9	0,52	0,32	11,4
20.05.2021	0,282	0	2,181	0	0,5	2,143	0	0,497	24	0	0	0	61,4	35,6	0,53	0,35	10,4
Итого:	33,092	0	312,706	0	0,569	305,953	0	0,566	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,904																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2021	725,599	6360,129	0	1,603	6199,248	0	1,592	7183	4
20.05.2021	758,692	6672,832	0	2,172	6505,2	0	2,157	7903	4

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.05.2021 11:49:50