

#7544#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2021 по 20.07.2021

Потребитель ДШИ им.Чайковского П.И., МАОУ ДОД ГО "Город Калининград  
Адрес потребителя Эпроновская 31, г.Калининград  
Номер абонента 3678  
Порядковый номер 8889  
Тип теплосчётчика ТВ7  
Заводской номер 20109103  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	15	0	0	22,7	21,4	0,07	0,07	-
22.06.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	15	0	0	22,8	22,1	0,07	0,07	-
23.06.2021	0	0	0,036	0	0	0,036	0	0	24	15	0	0	22,7	21,8	0,13	0,13	-
24.06.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	18	0	0	22,9	22	0,29	0,29	-
25.06.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	18	0	0	22,4	22,3	0,3	0,31	-
26.06.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	18	0	0	21,9	22,5	0,32	0,32	-
27.06.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	18	0	0	21,5	22,4	0,32	0,32	-
28.06.2021	0	0	0,035	0	0	0,035	0	0	24	18	0	0	20,9	21,7	0,29	0,29	-
29.06.2021	0,081	0	11,236	0	0,025	11,174	0	0,025	24	23	0	0	34	32,3	0,38	0,32	-
30.06.2021	0,168	0,004	2,023	0	0	1,987	0	0	24	23	0	0	62,1	42	0,58	0,32	-
01.07.2021	0,161	0	2,211	0	0	2,175	0	0	24	23	0	0	60,1	42,4	0,49	0,31	-
02.07.2021	0,157	0	2,22	0	0	2,184	0	0	24	23	0	0	59,5	42,4	0,45	0,31	-
03.07.2021	0,15	0	2,092	0	0	2,058	0	0	24	23	0	0	60,2	42,8	0,49	0,31	-
04.07.2021	0,148	0	2,082	0	0	2,048	0	0	24	23	0	0	60	42,8	0,49	0,31	-
05.07.2021	0,15	0	2,101	0	0	2,066	0	0	24	23	0	0	59,9	42,5	0,48	0,31	-
06.07.2021	0,149	0	2,086	0	0	2,052	0	0	24	23	0	0	59,9	42,6	0,48	0,31	-
07.07.2021	0,146	0	2,043	0	0	2,009	0	0	24	23	0	0	60	42,7	0,49	0,31	-
08.07.2021	0,146	0	1,98	0	0	1,946	0	0	24	23	0	0	60,6	42,7	0,49	0,31	-
09.07.2021	0,145	0	2,045	0	0	2,011	0	0	24	23	0	0	59,9	42,7	0,47	0,31	-
10.07.2021	0,143	0	2,125	0	0	2,091	0	0	24	23	0	0	59,3	43	0,42	0,31	-
11.07.2021	0,143	0	1,99	0	0	1,956	0	0	24	23	0	0	60,3	42,9	0,47	0,31	-
12.07.2021	0,143	0	1,929	0	0	1,896	0	0	24	23	0	0	60,8	42,8	0,5	0,31	-
13.07.2021	0,143	0	1,929	0	0	1,897	0	0	24	23	0	0	60,7	42,8	0,49	0,31	-
14.07.2021	0,14	0	2,062	0	0	2,028	0	0	24	23	0	0	59,4	42,9	0,45	0,31	-
15.07.2021	0,14	0	2,07	0	0	2,037	0	0	24	23	0	0	59,3	43	0,44	0,31	-
16.07.2021	0,139	0	2,053	0	0	2,02	0	0	24	23	0	0	59,4	43	0,43	0,31	-
17.07.2021	0,136	0	1,979	0	0	1,946	0	0	24	23	0	0	59,9	43,2	0,45	0,31	-
18.07.2021	0,138	0	1,916	0	0	1,884	0	0	24	23	0	0	60,7	43,2	0,48	0,3	-
19.07.2021	0,142	0	1,956	0	0	1,923	0	0	24	23	0	0	60,5	42,9	0,48	0,3	-
20.07.2021	0,142	0	1,964	0	0	1,931	0	0	24	23	0	0	60,5	42,9	0,47	0,3	-
Итого:	3,15	0	54,163	0	0,025	53,39	0	0,025	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,752																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2021	763,802	6735,323	0	2,211	6566,648	0	2,196	8638	13
20.07.2021	766,951	6789,488	0	2,236	6620,039	0	2,221	9358	13

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.07.2021 10:18:52