

#7541#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2023 по 20.07.2023

Потребитель ДШИ им.Чайковского П.И., МАОУ ДОД ГО "Город Калининград
Адрес потребителя Эпроновская 31, г.Калининград
Номер абонента 3678
Порядковый номер 8889
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 20109103
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2023	0,158	0	1,851	0	0	1,82	0	0	24	200	0	0	60	39,3	0,46	0,31	-
22.06.2023	0,157	0	1,862	0	0	1,831	0	0	24	200	0	0	59,9	39,5	0,45	0,31	-
23.06.2023	0,149	0	1,808	0	0	1,778	0	0	24	200	0	0	60,1	40,1	0,46	0,31	-
24.06.2023	0,144	0	1,822	0	0	1,793	0	0	24	200	0	0	59,7	40,6	0,47	0,31	-
25.06.2023	0,141	0	1,781	0	0	1,751	0	0	24	200	0	0	60	40,8	0,47	0,31	-
26.06.2023	0,154	0	1,807	0	0	1,777	0	0	24	0	32752	0	60,4	39,7	0,47	0,31	-
27.06.2023	0,147	0	1,827	0	0	1,797	0	0	24	200	0	0	59,8	40,3	0,47	0,31	-
28.06.2023	0,172	0	1,901	0	0	1,869	0	0	24	200	0	0	60,4	38,5	0,48	0,31	-
29.06.2023	0,146	0	1,808	0	0	1,778	0	0	24	200	0	0	59,9	40,3	0,47	0,31	-
30.06.2023	0,156	0	1,869	0	0	1,838	0	0	24	200	0	0	59,8	39,6	0,47	0,31	-
01.07.2023	0,14	0	1,814	0	0	1,785	0	0	24	200	0	0	59,5	40,8	0,47	0,31	-
02.07.2023	0,141	0	1,806	0	0	1,777	0	0	24	200	0	0	59,7	40,8	0,48	0,31	-
03.07.2023	0,161	0	1,853	0	0	1,822	0	0	24	200	0	0	60,2	39,1	0,48	0,31	-
04.07.2023	0,157	0	1,847	0	0	1,816	0	0	24	200	0	0	60,2	39,5	0,48	0,31	-
05.07.2023	0,204	0	2,051	0	0	2,016	0	0	24	200	0	0	60,8	36,6	0,48	0,31	-
06.07.2023	0,14	0	1,99	0	0	1,957	0	0	24	200	0	0	60,5	43,4	0,47	0,31	-
07.07.2023	0,197	0	2,023	0	0	1,989	0	0	24	200	0	0	60,8	37,2	0,48	0,31	-
08.07.2023	0,143	0	1,814	0	0	1,784	0	0	24	200	0	0	59,8	40,7	0,47	0,31	-
09.07.2023	0,142	0	1,809	0	0	1,779	0	0	24	200	0	0	59,8	40,8	0,48	0,31	-
10.07.2023	0,143	0	1,798	0	0	1,769	0	0	24	200	0	0	60	40,7	0,48	0,31	-
11.07.2023	0,143	0	1,801	0	0	1,771	0	0	24	200	0	0	59,8	40,5	0,47	0,31	-
12.07.2023	0,144	0	1,778	0	0	1,748	0	0	24	200	0	0	60	40,4	0,5	0,31	-
13.07.2023	0,143	0	1,781	0	0	1,752	0	0	24	200	0	0	60	40,5	0,52	0,31	-
14.07.2023	0,143	0	1,782	0	0	1,752	0	0	24	200	0	0	60	40,5	0,51	0,31	-
15.07.2023	0,14	0	1,768	0	0	1,739	0	0	24	200	0	0	60,1	40,9	0,51	0,31	-
16.07.2023	0,138	0	1,767	0	0	1,738	0	0	24	200	0	0	59,9	41	0,5	0,31	-
17.07.2023	0,141	0	1,765	0	0	1,735	0	0	24	200	0	0	60	40,6	0,5	0,31	-
18.07.2023	0,142	0	1,772	0	0	1,742	0	0	24	200	0	0	60,1	40,7	0,5	0,31	-
19.07.2023	0,142	0	1,789	0	0	1,759	0	0	24	200	0	0	60	40,8	0,49	0,31	-
20.07.2023	0,143	0	1,791	0	0	1,762	0	0	24	200	0	0	59,9	40,6	0,48	0,31	-
Итого:	4,511	0	54,935	0	0	54,024	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,077																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2023	2200,785	20338,346	0	5,669	19846,382	0	5,627	26133	38
20.07.2023	2205,298	20393,282	0	5,669	19900,408	0	5,627	26853	38

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.07.2023 7:22:48