

#142245#

Отчёт по теплоснабжению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ДШИ им.Чайковского П.И., МАОУ ДОД ГО "Город Калининград
Эпроновская 31, г.Калининград
3678
8889
ТВ7
20109103
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	97	0	0	19,5	20,5	0,28	0,3	-
22.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	97	0	0	19,8	21	0,29	0,3	-
23.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	97	0	0	19,4	20	0,29	0,3	-
24.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	97	0	0	19,1	19,8	0,29	0,3	-
25.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	97	0	0	19	19,3	0,29	0,3	-
26.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	97	0	0	18,9	18,7	0,3	0,31	-
27.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	97	0	0	19,1	18,7	0,33	0,34	-
28.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	97	0	0	19,1	18,3	0,34	0,35	-
29.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	97	0	0	19,3	18	0,34	0,35	-
30.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	97	0	0	18,7	17,6	0,35	0,36	-
01.07.2025	0,049	0	6,695	0	0	6,651	0	0	24	97	0	0	37,1	35,3	0,36	0,35	-
02.07.2025	0,097	0	1,415	0	0	1,393	0	0	24	98	0	0	58,6	42	0,37	0,32	-
03.07.2025	0,088	0	1,342	0	0	1,321	0	0	24	98	0	0	58,6	42,7	0,38	0,32	-
04.07.2025	0,098	0	1,373	0	0	1,351	0	0	24	98	0	0	59,1	41,7	0,37	0,32	-
05.07.2025	0,082	0	1,306	0	0	1,285	0	0	24	98	0	0	58,9	43,6	0,37	0,32	-
06.07.2025	0,081	0	1,308	0	0	1,287	0	0	24	98	0	0	58,7	43,6	0,37	0,32	-
07.07.2025	0,087	0	1,313	0	0	1,292	0	0	24	98	0	0	58,9	42,8	0,38	0,32	-
08.07.2025	0,111	0	1,401	0	0	1,377	0	0	24	98	0	0	59,7	40,4	0,37	0,32	-
09.07.2025	0,097	0	1,361	0	0	1,339	0	0	24	98	0	0	59,1	41,7	0,37	0,32	-
10.07.2025	0,095	0	1,365	0	0	1,344	0	0	24	98	0	0	58,9	41,9	0,37	0,32	-
11.07.2025	0,096	0	1,375	0	0	1,352	0	0	24	98	0	0	59	41,9	0,37	0,32	-
12.07.2025	0,083	0	1,318	0	0	1,297	0	0	24	98	0	0	58,7	43,5	0,37	0,32	-
13.07.2025	0,082	0	1,311	0	0	1,29	0	0	24	98	0	0	58,8	43,5	0,37	0,32	-
14.07.2025	0,097	0	1,357	0	0	1,335	0	0	24	98	0	0	59,1	41,6	0,38	0,32	-
15.07.2025	0,086	0	1,314	0	0	1,293	0	0	24	98	0	0	58,6	42,8	0,38	0,32	-
16.07.2025	0,09	0	1,317	0	0	1,296	0	0	24	98	0	0	58,8	42,2	0,38	0,32	-
17.07.2025	0,091	0	1,311	0	0	1,29	0	0	24	98	0	0	59	42,1	0,38	0,32	-
18.07.2025	0,088	0	1,294	0	0	1,274	0	0	24	98	0	0	58,9	42,5	0,4	0,32	-
19.07.2025	0,079	0	1,27	0	0	1,249	0	0	24	98	0	0	58,7	43,5	0,39	0,32	-
20.07.2025	0,072	0	1,161	0	0	1,142	0	0	24	98	0	0	58,5	43,5	0,38	0,32	-
Итого:	1,749	0	31,907	0	0	31,458	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,418																

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	726,48	6774,813	0	2,286	6618,102	0	2,278	11261	440
20.07.2025	728,232	6806,719	0	2,286	6649,56	0	2,278	11979	442

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.07.2025 11:26:18