

#7545#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2021 по 20.08.2021

Потребитель ДШИ им.Чайковского П.И., МАОУ ДОД ГО "Город Калининград
Адрес потребителя Эпроновская 31, г.Калининград
Номер абонента 3678
Порядковый номер 8889
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 20109103
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2021	0,144	0	2,099	0	0	2,065	0	0	24	23	0	0	59,4	42,8	0,43	0,3	-
22.07.2021	0,145	0	2,06	0	0	2,026	0	0	24	23	0	0	59,9	42,8	0,43	0,3	-
23.07.2021	0,144	0	2,106	0	0	2,072	0	0	24	23	0	0	59,5	42,9	0,42	0,3	-
24.07.2021	0,143	0	2,06	0	0	2,026	0	0	24	23	0	0	59,8	43	0,45	0,3	-
25.07.2021	0,142	0	2,023	0	0	1,99	0	0	24	23	0	0	60,1	43,1	0,46	0,31	-
26.07.2021	0,144	0	2,056	0	0	2,022	0	0	24	23	0	0	59,8	42,8	0,45	0,3	-
27.07.2021	0,142	0	2,039	0	0	2,005	0	0	24	23	0	0	59,9	43	0,45	0,31	-
28.07.2021	0,142	0	1,975	0	0	1,942	0	0	24	23	0	0	60,5	43	0,49	0,31	-
29.07.2021	0,143	0	1,859	0	0	1,827	0	0	24	23	0	0	61,3	42,6	0,51	0,31	-
30.07.2021	0,143	0	2,09	0	0	2,056	0	0	24	23	0	0	59,5	42,9	0,43	0,31	-
31.07.2021	0,14	0	1,993	0	0	1,96	0	0	24	23	0	0	60,2	43,1	0,45	0,31	-
01.08.2021	0,141	0	2,012	0	0	1,978	0	0	24	23	0	0	60,1	43,1	0,46	0,31	-
02.08.2021	0,16	0	2,164	0	0	2,129	0	0	24	23	0	0	59,6	41,8	0,43	0,31	-
03.08.2021	0,15	0	2,095	0	0	2,061	0	0	24	23	0	0	60	42,6	0,45	0,31	-
04.08.2021	0,104	0	1,498	0	0	1,474	0	0	24	23	0	0	58,1	41,5	0,3	0,2	-
05.08.2021	0,051	0	1,938	0	0	1,92	0	0	24	24	0	0	43,4	39	0,14	0,09	-
06.08.2021	0,154	0	2,177	0	0	2,141	0	0	24	38	0	0	59,6	42,4	0,44	0,31	-
07.08.2021	0,151	0	2,137	0	0	2,102	0	0	24	38	0	0	59,8	42,6	0,45	0,31	-
08.08.2021	0,15	0	2,157	0	0	2,121	0	0	24	38	0	0	59,7	42,8	0,44	0,31	-
09.08.2021	0,161	0	2,177	0	0	2,141	0	0	24	38	0	0	59,7	41,8	0,43	0,31	-
10.08.2021	0,188	0	2,237	0	0	2,2	0	0	24	38	0	0	60,5	40,1	0,46	0,31	-
11.08.2021	0,183	0	2,251	0	0	2,214	0	0	24	38	0	0	59,8	40	0,44	0,31	-
12.08.2021	0,164	0	2,154	0	0	2,118	0	0	23	38	0	1	60	41,6	0,46	0,31	-
13.08.2021	0,161	0	2,174	0	0	2,138	0	0	24	38	0	0	59,7	41,8	0,45	0,31	-
14.08.2021	0,154	0	2,169	0	0	2,134	0	0	24	38	0	0	59,7	42,4	0,44	0,31	-
15.08.2021	0,151	0	2,138	0	0	2,103	0	0	24	38	0	0	59,7	42,6	0,44	0,31	-
16.08.2021	0,165	0	2,221	0	0	2,185	0	0	24	38	0	0	59,6	41,5	0,43	0,31	-
17.08.2021	0,165	0	2,188	0	0	2,152	0	0	24	38	0	0	59,8	41,5	0,43	0,31	-
18.08.2021	0,117	0	1,969	0	0	1,941	0	0	24	38	0	0	54	39,9	0,3	0,21	-
19.08.2021	0,198	0	2,361	0	0	2,321	0	0	24	39	0	0	60,3	40	0,44	0,31	-
20.08.2021	0,171	0	2,284	0	0	2,246	0	0	24	39	0	0	60	41,8	0,44	0,31	-
Итого:	4,611	0	64,861	0	0	63,81	0	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,101																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2021	766,951	6789,488	0	2,236	6620,039	0	2,221	9358	13
20.08.2021	771,561	6854,349	0	2,236	6683,851	0	2,221	10101	14

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.08.2021 10:10:53