

#91537#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.07.2024 по 20.08.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ДШИ им. Чайковского П.И., МАОУ ДОД ГО "Город Калининград
Эпроновская 31, г. Калининград
3678

Заводской номер счётчика	Показания прибора, ГДж	Предыдущие показания, ГДж	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
20109103	20.08.2024	20.07.2024		
Количество тепловой энергии, система 1	146,593	146,512	0.081	0.019

Подпись исполнителя _____



#91467#

Отчёт за период с 20.07.2024 по 20.08.2024.

Номер абонента 3678
 Порядковый номер 8889
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 20109103
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 21.08.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin,	Tmax,	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.07.2024	-	0	0,005	0	0	0	0	0	0	24	62	0	0	22,3	22	0,32	0,33
22.07.2024	-	0,002	0	0	0	0,021	0	0	0,021	24	62	0	0	22,4	22,1	0,32	0,33
23.07.2024	-	0,002	0,002	0	0	0,022	0	0	0,022	24	62	0	0	22,5	22,3	0,32	0,32
24.07.2024	-	0	0,002	0	0	0	0	0	0	24	62	0	0	22,2	21,8	0,31	0,32
25.07.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	62	0	0	22,1	21,7	0,32	0,32
26.07.2024	-	0,005	0	0	0	0,073	0	0	0,073	24	62	0	0	21,9	22,5	0,32	0,32
27.07.2024	-	0,006	0,005	0	0	0,076	0	0	0,076	24	62	0	0	22	23,7	0,31	0,32
28.07.2024	-	0	0,006	0	0	0	0	0	0	24	62	0	0	21,7	21,4	0,31	0,32
29.07.2024	-	0,006	0	0	0	0,076	0	0	0,076	24	62	0	0	21,2	22,6	0,31	0,32
30.07.2024	-	0	0,006	0	0	0,006	0	0	0,006	24	62	0	0	21,1	21	0,31	0,32
31.07.2024	-	0,001	0	0	0	0,021	0	0	0,021	24	62	0	0	21,1	20,9	0,31	0,32
01.08.2024	-	0	0,001	0	0	0,003	0	0	0,003	24	62	0	0	21,1	20,8	0,31	0,32
02.08.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	62	0	0	21,1	20,7	0,31	0,32
03.08.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	62	0	0	21,1	20,7	0,31	0,32
04.08.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	62	0	0	21,2	20,8	0,31	0,32
05.08.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	62	0	0	21,3	20,9	0,31	0,32
06.08.2024	-	0,004	0	0	0	0,059	0	0	0,059	24	62	0	0	21,2	21,3	0,31	0,32
07.08.2024	-	0,006	0,004	0	0	0,074	0	0	0,074	24	62	0	0	21,3	23,7	0,31	0,32
08.08.2024	-	0,011	0,006	0	0	0,127	0	0	0,127	24	62	0	0	21,4	25,7	0,31	0,32
09.08.2024	-	0,005	0,011	0	0	0,064	0	0	0,064	24	62	0	0	21,5	22,7	0,31	0,32
10.08.2024	-	0,003	0,005	0	0	0,048	0	0	0,048	24	62	0	0	21,4	22	0,31	0,32
11.08.2024	-	0,011	0,003	0	0	0,135	0	0	0,135	24	62	0	0	21,2	24,6	0,31	0,32
12.08.2024	-	0,008	0,011	0	0	0,099	0	0	0,099	24	62	0	0	20,9	24,1	0,31	0,32
13.08.2024	-	0,002	0,008	0	0	0,028	0	0	0,028	24	62	0	0	20,7	21,2	0,31	0,32
14.08.2024	-	0,002	0,002	0	0	0,024	0	0	0,024	24	62	0	0	20,7	20,6	0,31	0,32
15.08.2024	-	0,001	0,002	0	0	0,015	0	0	0,015	24	62	0	0	21	20,7	0,31	0,32
16.08.2024	-	0,002	0,001	0	0	0,028	0	0	0,028	24	62	0	0	21,4	21,1	0,31	0,32
17.08.2024	-	0,001	0,002	0	0	0,021	0	0	0,021	24	62	0	0	22	21,6	0,31	0,32
18.08.2024	-	0,001	0,001	0	0	0,008	0	0	0,008	24	62	0	0	22,2	21,6	0,31	0,32
19.08.2024	-	0,001	0,001	0	0	0,019	0	0	0,019	24	62	0	0	22	21,5	0,31	0,32
20.08.2024	-	0,002	0,001	0	0	0,024	0	0	0,024	24	62	0	0	21,5	21,2	0,31	0,32
Итого:	-	0,082	0,085	0	0	1,071	0	0	1,071	744	1922	0	0	21,51	21,92	0,31	0,32

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2024	146,512	1363,102	0	0,661	1333,319	0	0,659	3463	198
20.08.2024	146,593	1363,102	0	1,732	1333,319	0	1,728	4207	198

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения