

#145117#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель	ДШИ им.Чайковского П.И., МАОУ ДОД ГО "Город Калининград
Адрес потребителя	Эпроновская 31, г.Калининград
Номер абонента	3678
Порядковый номер	8889
Тип теплосчётчика	ТВ7
Заводской номер	20109103
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2025	0,082	0	1,252	0	0	1,232	0	0	22	98	0	2	58,7	42,8	0,38	0,32	-
22.07.2025	0,087	0	1,263	0	0	1,243	0	0	24	98	0	0	58,9	42,2	0,39	0,32	-
23.07.2025	0,086	0	1,263	0	0	1,243	0	0	24	98	0	0	58,9	42,3	0,38	0,32	-
24.07.2025	0,09	0	1,28	0	0	1,26	0	0	24	98	0	0	58,8	41,8	0,39	0,32	-
25.07.2025	0,083	0	1,247	0	0	1,227	0	0	24	98	0	0	58,8	42,6	0,4	0,32	-
26.07.2025	0,076	0	1,22	0	0	1,201	0	0	24	98	0	0	58,5	43,4	0,41	0,32	-
27.07.2025	0,076	0	1,217	0	0	1,198	0	0	24	98	0	0	58,6	43,5	0,4	0,32	-
28.07.2025	0,08	0	1,235	0	0	1,215	0	0	24	98	0	0	58,5	42,9	0,4	0,32	-
29.07.2025	0,08	0	1,227	0	0	1,207	0	0	24	98	0	0	58,7	42,9	0,4	0,32	-
30.07.2025	0,082	0	1,26	0	0	1,241	0	0	24	98	0	0	58,5	42,8	0,39	0,32	-
31.07.2025	0,095	0	1,299	0	0	1,279	0	0	24	98	0	0	58,9	41,1	0,4	0,32	-
01.08.2025	0,086	0	1,273	0	0	1,253	0	0	24	98	0	0	58,6	42,2	0,39	0,32	-
02.08.2025	0,076	0	1,226	0	0	1,207	0	0	24	98	0	0	58,6	43,5	0,4	0,31	-
03.08.2025	0,076	0	1,24	0	0	1,22	0	0	24	98	0	0	58,4	43,5	0,4	0,32	-
04.08.2025	0,089	0	1,291	0	0	1,27	0	0	24	98	0	0	58,7	42	0,39	0,32	-
05.08.2025	0,083	0	1,258	0	0	1,238	0	0	24	98	0	0	58,5	42,5	0,39	0,32	-
06.08.2025	0,101	0	1,332	0	0	1,31	0	0	24	98	0	0	59,2	40,8	0,39	0,32	-
07.08.2025	0,087	0	1,287	0	0	1,267	0	0	24	98	0	0	58,7	42,3	0,39	0,32	-
08.08.2025	0,092	0	1,286	0	0	1,266	0	0	24	98	0	0	58,8	41,6	0,39	0,32	-
09.08.2025	0,078	0	1,273	0	0	1,253	0	0	24	98	0	0	58,3	43,5	0,39	0,32	-
10.08.2025	0,078	0	1,232	0	0	1,213	0	0	24	98	0	0	58,7	43,5	0,39	0,32	-
11.08.2025	0,098	0	1,307	0	0	1,286	0	0	24	98	0	0	59,1	41	0,4	0,32	-
12.08.2025	0,093	0	1,291	0	0	1,27	0	0	24	98	0	0	58,8	41,4	0,38	0,32	-
13.08.2025	0,089	0	1,275	0	0	1,255	0	0	24	98	0	0	58,8	42	0,4	0,32	-
14.08.2025	0,097	0	1,301	0	0	1,28	0	0	24	98	0	0	59,1	40,9	0,39	0,32	-
15.08.2025	0,087	0	1,222	0	0	1,202	0	0	24	98	0	0	59,1	41,8	0,41	0,32	-
16.08.2025	0,075	0	1,174	0	0	1,155	0	0	24	98	0	0	58,9	43,5	0,4	0,32	-
17.08.2025	0,077	0	1,259	0	0	1,239	0	0	24	98	0	0	58,2	43,5	0,39	0,32	-
18.08.2025	0,095	0	1,279	0	0	1,258	0	0	24	98	0	0	59	41	0,39	0,32	-
19.08.2025	0,106	0	1,344	0	0	1,323	0	0	24	98	0	0	59,2	40,1	0,39	0,32	-
20.08.2025	0,097	0	1,294	0	0	1,274	0	0	24	98	0	0	59,1	40,9	0,39	0,32	-
Итого:	2,677	0	39,207	0	0	38,585	0	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,639																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 742

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	728,232	6806,719	0	2,286	6649,56	0	2,278	11979	442
20.08.2025	730,907	6845,928	0	2,286	6688,144	0	2,278	12723	442

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.08.2025 7:32:19