

#7543#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2021 по 20.09.2021

Потребитель ДШИ им.Чайковского П.И., МАОУ ДОД ГО "Город Калининград
Адрес потребителя Эпроновская 31, г.Калининград
Номер абонента 3678
Порядковый номер 8889
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 20109103
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2021	0,175	0	2,251	0	0	2,213	0	0	24	39	0	0	60,4	41,5	0,45	0,31	-
22.08.2021	0,163	0	2,208	0	0	2,171	0	0	24	39	0	0	60,3	42,4	0,46	0,31	-
23.08.2021	0,178	0	2,337	0	0	2,299	0	0	24	39	0	0	59,6	41,2	0,44	0,31	-
24.08.2021	0,174	0	2,263	0	0	2,226	0	0	24	39	0	0	59,9	41,3	0,44	0,31	-
25.08.2021	0,18	0	2,292	0	0	2,254	0	0	24	39	0	0	59,8	40,8	0,44	0,31	-
26.08.2021	0,169	0	2,201	0	0	2,164	0	0	24	39	0	0	60	41,4	0,46	0,31	-
27.08.2021	0,167	0	2,178	0	0	2,142	0	0	24	39	0	0	60,1	41,5	0,44	0,31	-
28.08.2021	0,161	0	2,158	0	0	2,122	0	0	24	39	0	0	60,1	42	0,45	0,31	-
29.08.2021	0,159	0	2,178	0	0	2,143	0	0	24	39	0	0	59,9	42,3	0,44	0,31	-
30.08.2021	0,168	0	2,213	0	0	2,176	0	0	24	39	0	0	60	41,6	0,45	0,31	-
31.08.2021	0,175	0	2,197	0	0	2,16	0	0	24	39	0	0	60,4	41	0,46	0,31	-
01.09.2021	0,188	0	2,286	0	0	2,248	0	0	24	39	0	0	60	40	0,44	0,31	-
02.09.2021	0,201	0	2,319	0	0	2,28	0	0	24	39	0	0	60,3	39,3	0,43	0,31	-
03.09.2021	0,205	0	2,338	0	0	2,298	0	0	24	39	0	0	60,2	39	0,44	0,31	-
04.09.2021	0,18	0	2,273	0	0	2,235	0	0	24	39	0	0	60	40,7	0,43	0,31	-
05.09.2021	0,165	0	2,223	0	0	2,186	0	0	24	39	0	0	60	41,9	0,43	0,31	-
06.09.2021	0,214	0	2,391	0	0	2,351	0	0	24	39	0	0	60	38,3	0,43	0,31	-
07.09.2021	0,209	0	2,405	0	0	2,366	0	0	24	39	0	0	59,9	38,8	0,42	0,31	-
08.09.2021	0,21	0	2,365	0	0	2,326	0	0	24	39	0	0	60,1	38,5	0,43	0,31	-
09.09.2021	0,211	0	2,345	0	0	2,306	0	0	24	39	0	0	60	38,1	0,44	0,31	-
10.09.2021	0,194	0	2,351	0	0	2,312	0	0	24	39	0	0	59,7	39,6	0,43	0,31	-
11.09.2021	0,183	0	2,264	0	0	2,227	0	0	24	39	0	0	59,6	40,1	0,45	0,31	-
12.09.2021	0,158	0	2,177	0	0	2,141	0	0	24	39	0	0	59,8	42,2	0,44	0,31	-
13.09.2021	0,207	0	2,288	0	0	2,25	0	0	24	39	0	0	60,2	38,2	0,45	0,31	-
14.09.2021	0,21	0	2,324	0	0	2,285	0	0	24	39	0	0	60,2	38,3	0,45	0,31	-
15.09.2021	0,208	0	2,339	0	0	2,3	0	0	24	39	0	0	60,1	38,5	0,45	0,31	-
16.09.2021	0,212	0	2,325	0	0	2,286	0	0	24	39	0	0	60,3	38,1	0,45	0,31	-
17.09.2021	0,198	0	2,293	0	0	2,254	0	0	24	39	0	0	60,2	39,2	0,45	0,31	-
18.09.2021	0,195	0	2,336	0	0	2,297	0	0	24	39	0	0	59,8	39,6	0,43	0,31	-
19.09.2021	0,167	0	2,294	0	0	2,257	0	0	24	39	0	0	59,6	41,9	0,43	0,31	-
20.09.2021	0,217	0	2,371	0	0	2,331	0	0	24	39	0	0	60,5	38,2	0,42	0,31	-
Итого:	5,801	0	70,783	0	0	69,606	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,386																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2021	771,561	6854,349	0	2,236	6683,851	0	2,221	10101	14
20.09.2021	777,363	6925,128	0	2,236	6753,456	0	2,221	10845	14

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.09.2021 8:06:24